

#135734#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/06/25г.-23/07/25г.

Абонент: Карамзина 15

Договор N: 000000000

Адрес: ЖКР

Тип расходомера:

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 36.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 100.00 м3/ч G обр min = 10.00 м3/ч

txb: не исп.

Серийный номер 16027093, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0х9А58

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.06.25 23	20.91	19.13	1.78	0.00	0.02	0.006 <	0.006 <	0.000	24	0	*
24.06.25 23	21.00	19.43	1.57	0.00	0.02	0.002 <	0.002 <	0.000	24	0	*
25.06.25 23	20.88	19.58	1.30	0.00	0.02	0.000	0.000	0.000	24	0	
26.06.25 23	20.52	18.99	1.53	0.00	0.01	0.085 <	0.085 <	0.001	24	0	*
27.06.25 23	21.11	19.62	1.50	0.00	0.01	0.004 <	0.004 <	0.000	24	0	*
28.06.25 23	21.11	19.47	1.64 <	0.00	0.01	0.296 <	0.296 <	0.002	24	0	*
29.06.25 23	21.43	19.86	1.57 <	0.00	0.01	0.246 <	0.246 <	0.002	24	0	*
30.06.25 23	21.38	19.89	1.49 <	0.00	0.01	0.702 <	0.701 <	0.004	24	0	*
01.07.25 23	21.51	19.85	1.66 <	0.00	0.01	0.474 <	0.473 <	0.003	24	0	*
02.07.25 23	22.08	20.25	1.83 <	0.00	0.01	0.489 <	0.488 <	0.004	24	0	*
03.07.25 23	22.76	20.90	1.86 <	0.00	0.01	0.169 <	0.168 <	0.001	24	0	*
04.07.25 23	22.43	20.96	1.47	0.00	0.01	0.006 <	0.006 <	0.000	24	0	*
05.07.25 23	21.89	20.49	1.41	0.00	0.01	0.044 <	0.044 <	0.000	24	0	*
06.07.25 23	22.24	20.54	1.69	0.00	0.01	0.052 <	0.052 <	0.000	24	0	*
07.07.25 23	22.59	21.13	1.46	0.00	0.01	0.000	0.000	0.000	24	0	
08.07.25 23	22.25	20.82	1.43	0.00	0.01	0.001 <	0.001 <	0.000	24	0	*
09.07.25 23	22.66	21.56	1.10	0.00	0.01	0.000	0.000	0.000	24	0	
10.07.25 23	22.39	21.07	1.32	0.00	0.01	0.000	0.000	0.000	24	0	
11.07.25 23	22.21	20.80	1.41	0.00	0.01	0.000	0.000	0.000	24	0	
12.07.25 23	22.14	21.35	0.79	0.00	0.01	0.000	0.000	0.000	24	0	
13.07.25 23	22.38	20.37	2.01 <	0.00	0.01	0.180 <	0.180 <	0.002	24	0	*
14.07.25 23	22.75	20.86	1.89	0.00	0.01	0.012 <	0.012 <	0.000	24	0	*
15.07.25 23	22.92	21.11	1.81	0.00	0.01	0.006 <	0.006 <	0.000	24	0	*
16.07.25 23	22.98	21.55	1.44	0.00	0.01	0.000	0.000	0.000	24	0	
17.07.25 23	22.99	21.86	1.13	0.00	0.01	0.000	0.000	0.000	24	0	
18.07.25 23	22.97	22.14	0.83	0.00	0.01	0.000	0.000	0.000	24	0	
19.07.25 23	23.08	21.24	1.84	0.00	0.01	0.007 <	0.007 <	0.000	24	0	*
20.07.25 23	23.53	21.76	1.76	0.00	0.01	0.104 <	0.104 <	0.001	24	0	*
21.07.25 23	23.82	22.02	1.80	0.00	0.01	0.144 <	0.143 <	0.001	24	0	*
22.07.25 23	24.14	22.28	1.87	0.00	0.01	0.056 <	0.056 <	0.000	24	0	*
23.07.25 23	23.71	22.13	1.58	0.00	0.01	0.007 <	0.007 <	0.000	24	0	*
Итого/Средн	21.88	20.20	1.68	0.00	0.01	3.095	3.090	0.022	744	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
22.06.25 23	42721.444	42157.499	1547.163	12068	157
23.07.25 23	42724.539	42160.589	1547.185	12812	157
Итого	3.095	3.090	0.022	744	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут. питания

(#) дисбаланс масс

(X) аппар. неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

