

#144777#

## ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения  
за 23/07/25г.-23/08/25г.

Абонент:Карамзина 15

Договор N:000000000

Адрес: ЖКМР

Тип расходомера:

Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 36.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч

M сет.воды= т.сут Mгвс= т.сут

G обр max = 15.00 м3/ч G обр min = 0.04 м3/ч

txв: догов., txд = 5.00°C

Серийный номер 16027093, БД=1, ТВ2, СИ=2, КТ3=0, ФРТ=1 КСН=0x9A58

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px МПа	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.25 23	58.82	52.03	6.79	0.33	0.45	37.946	32.324	37.340	31.917	5.423	5.00	0.10	2.126	24	0	
24.07.25 23	58.59	51.84	6.75	0.27	0.43	37.834	32.313	37.232	31.911	5.320	5.00	0.10	2.092	24	0	
25.07.25 23	58.74	51.91	6.83	0.27	0.45	37.346	32.257	36.750	31.854	4.896	5.00	0.10	2.009	24	0	
26.07.25 23	58.99	52.15	6.84	0.32	0.45	36.754	32.271	36.163	31.864	4.299	5.00	0.10	1.882	24	0	
27.07.25 23	58.76	52.08	6.68	0.28	0.42	37.300	32.194	36.702	31.789	4.913	5.00	0.10	1.991	24	0	
28.07.25 23	59.05	52.24	6.81	0.31	0.44	37.635	32.109	37.027	31.702	5.325	5.00	0.10	2.106	24	0	
29.07.25 23	58.98	51.94	7.04	0.28	0.38	36.588	32.159	35.999	31.754	4.244	5.00	0.10	1.893	24	0	
30.07.25 23	58.82	51.84	6.98	0.21	0.37	36.877	32.025	36.286	31.625	4.661	5.00	0.10	1.971	24	0	
31.07.25 23	58.61	51.67	6.94	0.18	0.34	37.070	31.993	36.478	31.596	4.882	5.00	0.10	2.009	24	0	
01.08.25 23	58.81	51.79	7.02	0.23	0.37	36.419	31.979	35.834	31.579	4.254	5.00	0.10	1.882	24	0	
02.08.25 23	58.39	51.53	6.87	0.15	0.33	37.588	31.889	36.992	31.496	5.496	5.00	0.10	2.129	24	0	
03.08.25 23	58.58	51.72	6.86	0.19	0.37	37.272	31.850	36.677	31.455	5.222	5.00	0.10	2.070	24	0	
04.08.25 23	58.74	51.77	6.97	0.24	0.38	37.081	31.778	36.489	31.382	5.107	5.00	0.10	2.061	24	0	
05.08.25 23	58.27	51.27	7.00	0.13	0.27	36.908	31.810	36.324	31.420	4.904	5.00	0.10	2.011	24	0	
06.08.25 23	57.86	50.91	6.95	0.11	0.22	37.341	31.733	36.756	31.348	5.408	5.00	0.10	2.106	24	0	
07.08.25 23	58.40	51.02	7.37	0.10	0.28	35.697	30.336	35.130	29.967	5.163	5.00	0.10	2.074	24	0	
08.08.25 23	58.49	50.92	7.57	0.24	0.24	36.989	31.186	36.402	30.808	5.594	5.00	0.10	2.229	24	0	
09.08.25 23	58.31	51.02	7.28	0.30	0.32	36.771	31.181	36.191	30.802	5.389	5.00	0.10	2.142	24	0	
10.08.25 23	58.16	51.20	6.95	0.28	0.35	37.790	31.059	37.197	30.680	6.516	5.00	0.10	2.342	24	0	
11.08.25 23	58.28	51.15	7.12	0.26	0.35	36.439	31.110	35.865	30.731	5.133	5.00	0.10	2.060	24	0	

12.08.25 23	58.24	51.07	7.17	0.22	0.32	31.109 <	26.978	30.620 <	26.650	3.970	5.00	0.10	1.682	24	0	*
13.08.25 23	57.99	50.02	7.97	0.05	0.26	24.641	19.476	24.254	19.247	5.008	5.00	0.10	1.747	24	0	
14.08.25 23	58.62	51.69	6.94	0.11	0.53	35.903	31.392	35.326	31.002	4.324	5.00	0.10	1.860	24	0	
15.08.25 23	58.89	51.95	6.94	0.15	0.51	35.954	31.299	35.375	30.908	4.467	5.00	0.10	1.897	24	0	
16.08.25 23	58.39	51.62	6.77	0.11	0.40	36.516	31.299	35.936	30.911	5.024	5.00	0.10	1.991	24	0	
17.08.25 23	58.20	51.38	6.82	0.11	0.33	37.219	31.234	36.631	30.850	5.781	5.00	0.10	2.163	24	0	
18.08.25 23	57.98	51.09	6.90	0.09	0.26	36.467	31.246	35.894	30.864	5.029	5.00	0.10	2.002	24	0	
19.08.25 23	57.83	50.89	6.93	0.07	0.22	35.971	31.233	35.410	30.853	4.557	5.00	0.10	1.899	24	0	
20.08.25 23	57.73	50.83	6.90	0.09	0.22	35.601	31.197	35.047	30.819	4.228	5.00	0.10	1.821	24	0	
21.08.25 23	57.53	50.59	6.94	0.08	0.17	35.682	31.072	35.129	30.697	4.432	5.00	0.10	1.865	24	0	
22.08.25 23	57.35	50.34	7.01	0.08	0.13	35.659	30.985	35.109	30.617	4.492	5.00	0.10	1.881	24	0	
23.08.25 23	56.83	49.83	7.01	0.06	0.08	35.584	30.895	35.045	30.536	4.510	5.00	0.10	1.874	24	0	
Итого/Средн	58.36	51.38	6.98	0.18	0.33	1157.951	993.860	1139.612	981.639	157.973	5.00	0.10	63.866	768	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
22.07.25 23	18320.302	15068.194	18038.956	14896.183	3142.773	1177.111	12788	157
23.08.25 23	19478.254	16062.053	19178.568	15877.821	3300.747	1240.978	13556	157
Итого	1157.951	993.860	1139.612	981.639	157.973	63.866	768	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min  
 (>) параметр > max  
 (!) отсут.питания  
 (#) дисбаланс масс  
 (X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

