

#147685#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.08.2025 по 21.09.2025


Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖКМР, ООО, УК
Н. Карамзина 15, Калининград
4113

Заводской номер счётчика 16027093	Показания прибора, ГДж 21.09.2025	Предыдущие показания, ГДж 23.08.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1547,233	1547,217	0.016	0.004
Количество тепловой энергии, система 2	1289,22	1240,978	48.242	11.522 -0.244

11,245

Подпись исполнителя _____



[Handwritten signature]

#147684#

Отчёт за период с 23.08.2025 по 21.09.2025.

Номер абонента 4113
Порядковый номер 6588
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 16027093
Номер системы 2
Отчёт сформирован 29.09.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin,	Tmax,	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.08.2025	-	2,101	0	37,049	30,639	0	36,521	30,294	0	24	279	0	0	55	48,7	0,05	0,03
25.08.2025	-	0,666	0	34,409	30,535	0	34,23	30,395	0	24	279	0	0	33,2	31,5	0	0
26.08.2025	-	0,246	0	33,229	30,49	0	33,16	30,429	0	24	279	0	0	23,7	23,6	0	0
27.08.2025	-	0,13	0	32,435	30,465	0	32,392	30,426	0	24	279	0	0	20,6	20,8	0	0
28.08.2025	-	0,108	0	32,09	30,453	0	32,048	30,413	0	24	279	0	0	20,6	20,8	0	0
29.08.2025	-	0,157	0	32,754	30,419	0	32,712	30,377	0	24	279	0	0	20,8	21,1	0	0
30.08.2025	-	0,52	0	33,781	30,49	0	33,681	30,421	0	24	279	0	0	25,6	24	0,01	0,01
31.08.2025	-	2,299	0	34,2	26,432	0	33,731	26,154	0	24	279	0	0	54,1	47,3	0,05	0,04
01.09.2025	-	1,996	0	33,621	28,113	0	33,125	27,795	0	24	279	0	0	56,4	49,2	0,47	0,19
02.09.2025	-	1,989	0	35,998	30,542	0	35,467	30,19	0	24	279	0	0	56,4	49,7	0,41	0,3
03.09.2025	-	1,909	0	35,6	30,479	0	35,079	30,131	0	24	279	0	0	56,3	49,6	0,39	0,3
04.09.2025	-	1,907	0	35,481	30,361	0	34,954	30,007	0	24	279	0	0	56,6	49,9	0,3	0,3
05.09.2025	-	1,957	0	35,568	30,26	0	35,031	29,905	0	24	279	0	0	57	50,2	0,29	0,37
06.09.2025	-	1,9	0	35,321	30,246	0	34,789	29,89	0	24	279	0	0	56,9	50,3	0,25	0,3
07.09.2025	-	2,031	0	35,999	30,122	0	35,466	29,775	0	24	279	0	0	56,3	49,7	0,19	0,22
08.09.2025	-	1,918	0	35,169	30,009	0	34,64	29,658	0	24	279	0	0	56,8	50	0,18	0,27
09.09.2025	-	1,946	0	35,319	29,983	0	34,794	29,637	0	24	279	0	0	56,5	49,7	0,13	0,21
10.09.2025	-	1,93	0	35,217	29,895	0	34,697	29,551	0	24	279	0	0	56,2	49,5	0,15	0,23
11.09.2025	-	2,124	0	35,78	29,782	0	35,231	29,432	0	24	279	0	0	57,2	50,2	0,16	0,27
12.09.2025	-	1,846	0	34,412	29,796	0	33,89	29,448	0	24	279	0	0	57	49,9	0,11	0,23
13.09.2025	-	1,936	0	34,856	29,723	0	34,332	29,38	0	24	279	0	0	56,6	49,6	0,09	0,19
14.09.2025	-	2,158	0	36,025	29,538	0	35,498	29,204	0	24	279	0	0	55,9	49,2	0,09	0,17
15.09.2025	-	2,114	0	35,528	29,432	0	35,002	29,098	0	24	279	0	0	56,2	49,2	0,08	0,18
16.09.2025	-	1,889	0	34,4	29,406	0	33,89	29,075	0	24	279	0	0	56,1	49	0,07	0,19
17.09.2025	-	2,104	0	35,612	29,189	0	35,116	28,878	0	24	279	0	0	54,5	47,7	0,09	0,21
18.09.2025	-	2,079	0	34,673	29,225	0	34,135	28,881	0	24	279	0	0	57,8	50,2	0,27	0,34
19.09.2025	-	2,043	0	34,255	29,114	0	33,718	28,769	0	24	279	0	0	58,2	50,4	0,3	0,33
20.09.2025	-	1,909	0	33,254	29,001	0	32,731	28,664	0	24	279	0	0	58,3	50	0,32	0,28
21.09.2025	-	2,33	0	35,415	28,749	0	34,858	28,403	0	24	279	0	0	58,3	50,8	0,37	0,42
Итого:	-	48,242	0	1007,45	862,888	0	994,918	854,68	0	696	8091	0	0	49,83	44,2	0,17	0,19

Общее время работы системы 696 час.

Период нормальной работы системы 696 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2025	1240,978	19478,254	16062,053	0	19178,568	15877,821	0	13556	157
21.09.2025	1289,22	20485,702	16924,942	0	20173,489	16732,502	0	14252	157

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения