

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 23/04/25г.-23/05/25г.

Абонент: Карамзина 37, Договор N:0000000000  
Адрес: ЖКР Тип расходомера:  
Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 001 Пределы измерений:  
Договорные расходы: G под max = 36.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч  
M сет.воды= т.сут Mгвс= т.сут G обр max = 15.00 м3/ч G обр min = 0.04 м3/ч  
txв: догов., txд = 5.00°C

Серийный номер 16027140, БД=1, ТВ2, СИ=2, КТ3=0, ФРТ=1 КСН=0xE862


Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px МПа	Qтв ГДж	ВНР ч
23.04.25 23	61.16	48.83	12.32	0.03	0.27	21.554	16.533	21.179	16.349	4.830	5.00	0.10	1.975	24
24.04.25 23	61.37	49.23	12.14	0.03	0.28	23.391	18.122	22.982	17.916	5.066	5.00	0.10	2.102	24
25.04.25 23	61.29	48.50	12.80	0.03	0.17	22.945	17.540	22.545	17.347	5.199	5.00	0.10	2.153	< 24
26.04.25 23	60.91	48.08	12.83	0.02	0.17	23.161	17.785	22.760	17.592	5.168	5.00	0.10	2.152	24
27.04.25 23	60.46	47.96	12.50	0.02	0.23	21.935	15.677	21.562	15.509	6.053	5.00	0.10	2.216	< 24
28.04.25 23	60.64	47.54	13.10	0.02	0.23	21.066	15.151	20.706	14.991	5.715	5.00	0.10	2.151	24
29.04.25 23	60.70	47.96	12.74	0.03	0.33	21.379	15.797	21.012	15.628	5.384	5.00	0.10	2.085	24
30.04.25 23	60.80	47.23	13.58	0.03	0.21	21.844	15.659	21.468	15.496	5.972	5.00	0.10	2.274	< 24
01.05.25 23	60.19	47.02	13.16	0.03	0.22	20.885	15.040	20.533	14.885	5.647	5.00	0.10	2.122	24
02.05.25 23	60.29	48.23	12.06	0.03	0.35	21.894	15.250	21.523	15.085	6.438	5.00	0.10	2.247	< 24
03.05.25 23	60.00	48.06	11.94	0.03	0.23	23.435	16.739	23.043	16.559	6.484	5.00	0.10	2.317	24
04.05.25 23	59.63	47.47	12.16	0.02	0.20	22.134	15.330	21.767	15.169	6.598	5.00	0.10	2.279	24
05.05.25 23	59.87	47.66	12.21	0.02	0.23	23.425	16.171	23.033	15.999	7.034	5.00	0.10	2.430	24
06.05.25 23	59.70	48.37	11.33	0.03	0.25	26.471	19.302	26.031	19.091	6.940	5.00	0.10	2.491	< 24
07.05.25 23	59.60	47.65	11.95	0.03	0.14	25.105	18.760	24.690	18.560	6.129	5.00	0.10	2.328	24
08.05.25 23	58.97	46.80	12.17	0.03	0.11	23.690	17.556	23.306	17.376	5.930	5.00	0.10	2.224	< 24
09.05.25 23	59.28	47.58	11.70	0.03	0.25	25.990	19.986	25.564	19.774	5.790	5.00	0.10	2.281	< 24
10.05.25 23	58.91	47.58	11.34	0.03	0.22	26.407	20.306	25.980	20.092	5.889	5.00	0.10	2.279	24
11.05.25 23	58.01	47.01	11.00	0.03	0.17	26.869	19.535	26.447	19.334	7.113	5.00	0.10	2.466	24
12.05.25 23	58.82	47.12	11.71	0.03	0.22	24.071	17.219	23.683	17.040	6.643	5.00	0.10	2.329	24
13.05.25 23	58.61	46.79	11.82	0.03	0.22	23.099	17.088	22.728	16.912	5.816	5.00	0.10	2.139	24
14.05.25 23	58.54	47.27	11.28	0.03	0.28	22.756	17.045	22.391	16.868	5.524	5.00	0.10	2.030	24
15.05.25 23	58.72	46.90	11.82	0.03	0.18	24.938	17.570	24.535	17.390	7.146	5.00	0.10	2.465	24
16.05.25 23	58.47	47.21	11.26	0.03	0.21	22.586	16.185	22.227	16.017	6.210	5.00	0.10	2.142	24
17.05.25 23	58.01	46.40	11.61	0.03	0.13	24.329	17.573	23.945	17.395	6.550	5.00	0.10	2.297	< 24
18.05.25 23	57.23	46.12	11.10	0.03	0.12	25.515	18.804	25.124	18.617	6.507	5.00	0.10	2.286	24
19.05.25 23	57.58	46.10	11.48	0.03	0.16	25.064	18.275	24.674	18.094	6.580	5.00	0.10	2.316	24
20.05.25 23	57.68	46.14	11.54	0.03	0.15	23.135	17.451	22.774	17.278	5.497	5.00	0.10	2.045	24
21.05.25 23	57.99	47.22	10.77	0.03	0.29	26.087	20.038	25.677	19.831	5.847	5.00	0.10	2.186	< 24
22.05.25 23	57.91	46.64	11.27	0.03	0.18	24.253	18.997	23.872	18.804	5.068	5.00	0.10	2.007	24
23.05.25 23	57.79	46.54	11.24	0.03	0.16	23.874	17.789	23.501	17.609	5.892	5.00	0.10	2.128	24
Итого/Средн	59.28	47.38	11.89	0.03	0.21	733.286	540.276	721.264	534.605	186.659	5.00	0.10	68.943	744

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
22.04.25 23	7493.989	5747.038	7370.637	5685.855	1684.782	668.844	9102	584
23.05.25 23	8227.275	6287.314	8091.901	6220.460	1871.441	737.787	9846	584
Итого	733.286	540.276	721.264	534.605	186.659	68.943	744	0

Условные обозначения:  
(<) параметр < min  
(>) параметр > max  
(!) отсут.питания  
(#) дисбаланс масс  
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель снабжающей организации \_\_\_\_\_



*проведено с сел*