

#135736#

## ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения  
за 23/06/25г.-23/07/25г.

Абонент: Карамзина 37,

Договор N:000000000

Адрес: ЖКМР

Тип расходомера:

Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 36.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч

М сет.воды=\_\_\_\_\_т.сут МГВС=\_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 15.00 м3/ч G обр min = 0.04 м3/ч

txв: догов., txд = 5.00°C

Серийный номер 16027140, БД=1, ТВ2, СИ=2, КТ3=0, ФРТ=1 КСН=0xE862

| Дата/время  | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | P1<br>МПа | P2<br>МПа | V1<br>м3 | V2<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | dM<br>т | tx<br>°C | Px<br>МПа | Qтв<br>ГДж | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|-------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|-----------|------------|----------|----------|----|
| 23.06.25 23 | 57.60    | 46.55    | 11.04    | 0.03      | 0.16      | 18.364   | 13.856   | 18.079   | 13.716   | 4.362   | 5.00     | 0.10      | 1.593 <    | 24       | 0        | *  |
| 24.06.25 23 | 57.71    | 46.57    | 11.14    | 0.03      | 0.18      | 18.486   | 14.142   | 18.198   | 14.000   | 4.199   | 5.00     | 0.10      | 1.578      | 24       | 0        |    |
| 25.06.25 23 | 57.49    | 46.62    | 10.87    | 0.03      | 0.15      | 19.096   | 14.033   | 18.802   | 13.891   | 4.911   | 5.00     | 0.10      | 1.710 <    | 24       | 0        | *  |
| 26.06.25 23 | 57.17    | 49.29    | 7.88     | 0.02      | 0.30      | 24.905 < | 19.357 < | 24.524 < | 19.139 < | 5.385   | 5.00     | 0.10      | 1.801 <    | 24       | 0        | *  |
| 27.06.25 23 | 57.40    | 50.76    | 6.63     | 0.03      | 0.48      | 39.895   | 36.149   | 39.280   | 35.718   | 3.563   | 5.00     | 0.10      | 1.759      | 24       | 0        |    |
| 28.06.25 23 | 57.56    | 50.84    | 6.73     | 0.03      | 0.34      | 40.199   | 34.935   | 39.576   | 34.513   | 5.063   | 5.00     | 0.10      | 2.077      | 24       | 0        |    |
| 29.06.25 23 | 57.26    | 50.59    | 6.66     | 0.03      | 0.23      | 39.474   | 34.613   | 38.867   | 34.198   | 4.669   | 5.00     | 0.10      | 1.970 <    | 24       | 0        | *  |
| 30.06.25 23 | 57.20    | 50.52    | 6.67     | 0.03      | 0.19      | 39.359   | 34.256   | 38.756   | 33.846   | 4.910   | 5.00     | 0.10      | 2.014      | 24       | 0        |    |
| 01.07.25 23 | 57.35    | 50.66    | 6.69     | 0.03      | 0.20      | 38.919   | 34.333   | 38.319   | 33.920   | 4.399   | 5.00     | 0.10      | 1.910 <    | 24       | 0        | *  |
| 02.07.25 23 | 57.58    | 50.77    | 6.82     | 0.03      | 0.24      | 37.316   | 32.641   | 36.737   | 32.248   | 4.488   | 5.00     | 0.10      | 1.902      | 24       | 0        |    |
| 03.07.25 23 | 58.15    | 51.38    | 6.77     | 0.03      | 0.26      | 37.618   | 33.472   | 37.022   | 33.060   | 3.963   | 5.00     | 0.10      | 1.813 <    | 24       | 0        | *  |
| 04.07.25 23 | 57.95    | 51.10    | 6.85     | 0.03      | 0.15      | 37.731   | 33.042   | 37.140   | 32.638   | 4.502   | 5.00     | 0.10      | 1.931      | 24       | 0        |    |
| 05.07.25 23 | 57.75    | 50.88    | 6.86     | 0.03      | 0.11      | 37.359   | 32.888   | 36.775   | 32.489   | 4.286   | 5.00     | 0.10      | 1.878 <    | 24       | 0        | *  |
| 06.07.25 23 | 57.45    | 50.76    | 6.69     | 0.03      | 0.11      | 37.620   | 32.723   | 37.040   | 32.325   | 4.714   | 5.00     | 0.10      | 1.938      | 24       | 0        |    |
| 07.07.25 23 | 58.20    | 51.38    | 6.82     | 0.03      | 0.23      | 38.099   | 32.854   | 37.497   | 32.449   | 5.048   | 5.00     | 0.10      | 2.045      | 24       | 0        |    |
| 08.07.25 23 | 57.79    | 50.99    | 6.79     | 0.03      | 0.12      | 37.306   | 32.500   | 36.723   | 32.103   | 4.620   | 5.00     | 0.10      | 1.932 <    | 24       | 0        | *  |
| 09.07.25 23 | 57.81    | 50.93    | 6.88     | 0.03      | 0.11      | 36.806   | 32.527   | 36.230   | 32.130   | 4.100   | 5.00     | 0.10      | 1.830 <    | 24       | 0        | *  |
| 10.07.25 23 | 57.54    | 50.65    | 6.89     | 0.03      | 0.08      | 36.479   | 32.435   | 35.915   | 32.042   | 3.872   | 5.00     | 0.10      | 1.774      | 24       | 0        |    |
| 11.07.25 23 | 57.42    | 50.55    | 6.87     | 0.03      | 0.06      | 37.111   | 32.269   | 36.539   | 31.881   | 4.658   | 5.00     | 0.10      | 1.940 <    | 24       | 0        | *  |
| 12.07.25 23 | 57.54    | 50.58    | 6.97     | 0.03      | 0.07      | 36.691   | 32.216   | 36.123   | 31.826   | 4.297   | 5.00     | 0.10      | 1.873      | 24       | 0        |    |
| 13.07.25 23 | 57.39    | 50.60    | 6.79     | 0.03      | 0.12      | 37.525   | 31.740   | 36.947   | 31.358   | 5.589   | 5.00     | 0.10      | 2.115      | 24       | 0        |    |

|             |       |       |      |      |      |          |         |          |         |         |      |      |         |     |   |   |
|-------------|-------|-------|------|------|------|----------|---------|----------|---------|---------|------|------|---------|-----|---|---|
| 14.07.25 23 | 57.77 | 50.86 | 6.91 | 0.03 | 0.17 | 36.630   | 31.786  | 36.057   | 31.401  | 4.656   | 5.00 | 0.10 | 1.934 < | 24  | 0 | * |
| 15.07.25 23 | 57.94 | 50.96 | 6.98 | 0.03 | 0.18 | 35.920   | 31.753  | 35.357   | 31.367  | 3.990   | 5.00 | 0.10 | 1.798 < | 24  | 0 | * |
| 16.07.25 23 | 57.70 | 50.80 | 6.89 | 0.03 | 0.16 | 36.159   | 31.787  | 35.598   | 31.401  | 4.197   | 5.00 | 0.10 | 1.830 < | 24  | 0 | * |
| 17.07.25 23 | 57.83 | 50.86 | 6.97 | 0.03 | 0.15 | 35.952   | 31.457  | 35.390   | 31.076  | 4.314   | 5.00 | 0.10 | 1.857 < | 24  | 0 | * |
| 18.07.25 23 | 58.36 | 51.23 | 7.12 | 0.03 | 0.19 | 36.120   | 31.665  | 35.546   | 31.276  | 4.270   | 5.00 | 0.10 | 1.884 < | 24  | 0 | * |
| 19.07.25 23 | 58.20 | 51.13 | 7.08 | 0.03 | 0.16 | 35.600   | 30.980  | 35.036   | 30.599  | 4.436   | 5.00 | 0.10 | 1.891   | 24  | 0 |   |
| 20.07.25 23 | 58.05 | 51.17 | 6.88 | 0.03 | 0.17 | 36.016   | 30.928  | 35.447   | 30.548  | 4.899   | 5.00 | 0.10 | 1.964   | 24  | 0 |   |
| 21.07.25 23 | 58.55 | 51.49 | 7.06 | 0.03 | 0.21 | 34.904   | 31.060  | 34.346   | 30.675  | 3.670   | 5.00 | 0.10 | 1.724   | 24  | 0 |   |
| 22.07.25 23 | 58.67 | 51.63 | 7.04 | 0.03 | 0.19 | 35.500   | 30.927  | 34.928   | 30.538  | 4.390   | 5.00 | 0.10 | 1.883 < | 24  | 0 | * |
| 23.07.25 23 | 58.50 | 51.33 | 7.17 | 0.03 | 0.12 | 34.627   | 30.653  | 34.073   | 30.273  | 3.801   | 5.00 | 0.10 | 1.758 < | 24  | 0 | * |
| Итого/Средн | 57.78 | 50.71 | 7.07 | 0.03 | 0.18 | 1083.786 | 939.977 | 1066.866 | 928.644 | 138.222 | 5.00 | 0.10 | 57.905  | 744 | 0 |   |

Итоговое потребление на начало и конец периода:

| Дата/время  | V1<br>м3 | V2<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | dM<br>т  | Qтв<br>ГДж | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|
| 22.06.25 23 | 8669.030 | 6615.122 | 8527.567 | 6545.216 | 1982.351 | 772.314    | 10566    | 584      |
| 23.07.25 23 | 9752.816 | 7555.099 | 9594.433 | 7473.860 | 2120.573 | 830.219    | 11310    | 584      |
| Итого       | 1083.786 | 939.977  | 1066.866 | 928.644  | 138.222  | 57.905     | 744      | 0        |

Условные обозначения:

(&lt;) параметр &lt; min

(&gt;) параметр &gt; max

(!) отсут.питания

(#) дисбаланс масс

(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

