

#114959#

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/01/25г.-23/02/25г.

Абонент: ЖКМР

Адрес: Интернациональная, 57

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00°C

Заводской номер 00170004

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=3

ТЗ=0

КС=0x74C9

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | M1<br>т | V2<br>м3 | M2<br>т | Mг<br>т | P1<br>кг/см2 | P2<br>кг/см2 | Qo<br>Гкал | Qг<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|---------|--------------|--------------|------------|------------|----------|----------|----|
| 23.01.2025 | 55,33    | 44,45    | 10,88    | 23       | 22,71   | 16,83    | 16,64   | 6,07    | 7            | 7            | 0,518      | 0,322      | 24       | 0        |    |
| 24.01.2025 | 60,04    | 49,05    | 10,99    | 23,85    | 23,42   | 17,49    | 17,25   | 6,17    | 7            | 7            | 0,56       | 0,371      | 24       | 0        |    |
| 25.01.2025 | 60,11    | 49,03    | 11,08    | 23,72    | 23,32   | 16,94    | 16,7    | 6,62    | 7            | 7            | 0,584      | 0,398      | 24       | 0        |    |
| 26.01.2025 | 58,81    | 47,45    | 11,36    | 25,22    | 24,81   | 19,13    | 18,89   | 5,92    | 7            | 7            | 0,563      | 0,345      | 24       | 0        |    |
| 27.01.2025 | 60,02    | 48,35    | 11,67    | 26,05    | 25,59   | 19,8     | 19,56   | 6,03    | 7            | 7            | 0,59       | 0,359      | 24       | 0        |    |
| 28.01.2025 | 60,15    | 48,68    | 11,47    | 26,14    | 25,67   | 19,94    | 19,7    | 5,97    | 7            | 7            | 0,585      | 0,359      | 24       | 0        |    |
| 29.01.2025 | 60,28    | 48,82    | 11,46    | 26,01    | 25,55   | 20,05    | 19,81   | 5,74    | 7            | 7            | 0,572      | 0,344      | 24       | 0        |    |
| 30.01.2025 | 60,05    | 48,72    | 11,33    | 26,14    | 25,67   | 20,32    | 20,08   | 5,59    | 7            | 7            | 0,561      | 0,335      | 24       | 0        |    |
| 31.01.2025 | 60,1     | 48,66    | 11,44    | 25,64    | 25,19   | 20,47    | 20,23   | 4,96    | 7            | 7            | 0,53       | 0,296      | 24       | 0        |    |
| 01.02.2025 | 59,03    | 47,86    | 11,17    | 27,08    | 26,62   | 20,3     | 20,06   | 6,56    | 7            | 7            | 0,609      | 0,383      | 24       | 0        |    |
| 02.02.2025 | 57,87    | 47,13    | 10,74    | 27,49    | 27,05   | 20,28    | 20,04   | 7,01    | 7            | 7            | 0,619      | 0,4        | 24       | 0        |    |
| 03.02.2025 | 59,08    | 47,69    | 11,39    | 26,52    | 26,07   | 20,26    | 20,02   | 6,05    | 7            | 7            | 0,583      | 0,354      | 24       | 0        |    |
| 04.02.2025 | 59,27    | 47,81    | 11,46    | 26       | 25,55   | 20,16    | 19,92   | 5,63    | 7            | 7            | 0,562      | 0,331      | 24       | 0        |    |
| 05.02.2025 | 59,03    | 47,66    | 11,37    | 25,93    | 25,48   | 20,03    | 19,79   | 5,69    | 7            | 7            | 0,561      | 0,333      | 24       | 0        |    |
| 06.02.2025 | 58,89    | 47,56    | 11,33    | 26,22    | 25,77   | 19,96    | 19,72   | 6,05    | 7            | 7            | 0,579      | 0,354      | 24       | 0        |    |
| 07.02.2025 | 58,5     | 47,16    | 11,34    | 26,59    | 26,14   | 19,93    | 19,69   | 6,45    | 7            | 7            | 0,601      | 0,373      | 24       | 0        |    |
| 08.02.2025 | 57,42    | 46,35    | 11,07    | 26,79    | 26,35   | 19,88    | 19,64   | 6,71    | 7            | 7            | 0,605      | 0,38       | 24       | 0        |    |
| 09.02.2025 | 56,89    | 46,11    | 10,78    | 27,38    | 26,96   | 19,93    | 19,69   | 7,27    | 7            | 7            | 0,626      | 0,407      | 24       | 0        |    |
| 10.02.2025 | 58,68    | 47,13    | 11,55    | 26,64    | 26,19   | 19,89    | 19,65   | 6,54    | 7            | 7            | 0,61       | 0,378      | 24       | 0        |    |
| 11.02.2025 | 58,23    | 46,73    | 11,5     | 26,41    | 25,97   | 19,86    | 19,62   | 6,35    | 7            | 7            | 0,595      | 0,367      | 24       | 0        |    |
| 12.02.2025 | 57,81    | 46,35    | 11,46    | 26,18    | 25,74   | 19,85    | 19,61   | 6,13    | 7            | 7            | 0,578      | 0,349      | 24       | 0        |    |
| 13.02.2025 | 55,23    | 44,44    | 10,79    | 24,05    | 23,68   | 17,5     | 17,33   | 6,35    | 7            | 7            | 0,539      | 0,338      | 24       | 0        |    |
| 14.02.2025 | 59,44    | 47,37    | 12,07    | 26,05    | 25,6    | 19,81    | 19,57   | 6,03    | 7            | 7            | 0,594      | 0,357      | 24       | 0        |    |
| 15.02.2025 | 59,07    | 47,17    | 11,9     | 26,39    | 25,94   | 19,74    | 19,5    | 6,44    | 7            | 7            | 0,612      | 0,378      | 24       | 0        |    |
| 16.02.2025 | 57,57    | 46,39    | 11,18    | 26,88    | 26,46   | 19,73    | 19,49   | 6,97    | 7            | 7            | 0,62       | 0,396      | 24       | 0        |    |
| 17.02.2025 | 56,34    | 45,35    | 10,99    | 15,5     | 15,27   | 8,97     | 8,88    | 6,39    | 7            | 7            | 0,457      | 0,335      | 24       | 0        |    |
| 18.02.2025 | 59,89    | 48,12    | 11,77    | 21,81    | 21,44   | 15       | 14,85   | 6,59    | 7            | 7            | 0,571      | 0,397      | 24       | 0        |    |
| 19.02.2025 | 60,25    | 48,93    | 11,32    | 28,53    | 28,05   | 22,62    | 22,38   | 5,67    | 7            | 7            | 0,596      | 0,339      | 24       | 0        |    |
| 20.02.2025 | 60,24    | 48,96    | 11,28    | 28,57    | 28,07   | 22,56    | 22,32   | 5,75    | 7            | 7            | 0,601      | 0,346      | 24       | 0        |    |
| 21.02.2025 | 59,51    | 48,43    | 11,08    | 28,43    | 27,95   | 22,56    | 22,32   | 5,63    | 7            | 7            | 0,585      | 0,332      | 24       | 0        |    |
| 22.02.2025 | 58,7     | 47,97    | 10,73    | 29,53    | 29,05   | 22,46    | 22,22   | 6,83    | 7            | 7            | 0,64       | 0,398      | 24       | 0        |    |
| 23.02.2025 | 56,97    | 46,98    | 9,99     | 29,39    | 28,92   | 22,48    | 22,24   | 6,68    | 7            | 7            | 0,602      | 0,375      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 830,13   | 816,25  | 624,73   | 617,41  | 198,84  |              |              | 18,608     | 11,529     | 768      | 0        |    |
| Средние:   | 58,71    | 47,46    | 11,24    |          |         |          |         |         | 7            | 7            |            |            |          |          |    |

| Дата          | V1<br>м3 | M1<br>т | V2<br>м3 | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | Qг<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|---------------|----------|---------|----------|---------|---------|------------|------------|----------|----------|
| 22/01/2524:00 | 758,76   | 747,75  | 518,68   | 516,09  | 231,66  | 20,262     | 13,036     | 900      | 1        |
| 23/02/2524:00 | 1588,89  | 1564    | 1143,41  | 1133,5  | 430,5   | 38,87      | 24,565     | 1668     | 1        |
| Итого:        | 830,13   | 816,25  | 624,73   | 617,41  | 198,84  | 18,608     | 11,529     | 768      | 0        |

Период нормальной работы 768ч

Период отсутств. счета тепл. энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 1773ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

