

#141762#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖКМР, ООО, УК
Интернациональная 57, г. Калининград
4113

Заводской номер счётчика 00170004	Показания прибора, Гкал 23.07.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.06.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	153,976	153,976	0
Количество тепловой энергии, система 2	113,941	98,818	15.123

Подпись исполнителя _____



#135222#

Отчёт за период с 23.06.2025 по 23.07.2025.

Номер абонента 4113
 Порядковый номер 5001
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00170004
 Номер системы 2
 Отчёт сформирован 28.07.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.06.2025	-	0,468	0,267	19,19	14,59	18,91	14,35	4,56	24	0	0	58,8	44,8	13,93	0,7	0,7
25.06.2025	-	0,526	0,326	20,22	14,57	19,93	14,33	5,6	24	0	0	58,6	44,7	13,85	0,7	0,7
26.06.2025	-	0,472	0,273	19,35	14,64	19,08	14,4	4,68	24	0	0	58,6	44,8	13,82	0,7	0,7
27.06.2025	-	0,454	0,248	18,95	14,66	18,69	14,42	4,27	24	0	0	58,8	44,8	13,96	0,7	0,7
28.06.2025	-	0,492	0,292	19,69	14,62	19,39	14,38	5,01	24	0	0	58,7	44,8	13,93	0,7	0,7
29.06.2025	-	0,541	0,34	20,55	14,6	20,24	14,36	5,88	24	0	0	58,5	44,8	13,7	0,7	0,7
30.06.2025	-	0,491	0,284	19,59	14,67	19,32	14,43	4,89	24	0	0	58,9	45	13,91	0,7	0,7
01.07.2025	-	0,47	0,268	19,29	14,7	19,04	14,46	4,58	24	0	0	58,8	45,1	13,66	0,7	0,7
02.07.2025	-	0,5	0,309	19,92	14,66	19,63	14,42	5,21	24	0	0	59,3	45,8	13,48	0,7	0,7
03.07.2025	-	0,513	0,315	20,03	14,6	19,72	14,36	5,36	24	0	0	59,4	45,9	13,45	0,7	0,7
04.07.2025	-	0,534	0,339	20,45	14,65	20,13	14,41	5,72	24	0	0	59,3	45,7	13,58	0,7	0,7
05.07.2025	-	0,521	0,324	20,15	14,61	19,86	14,37	5,49	24	0	0	59,3	45,6	13,64	0,7	0,7
06.07.2025	-	0,513	0,322	20,11	14,57	19,8	14,33	5,47	24	0	0	59	45,7	13,29	0,7	0,7
07.07.2025	-	0,501	0,303	19,74	14,57	19,46	14,33	5,13	24	0	0	59,4	45,9	13,52	0,7	0,7
08.07.2025	-	0,506	0,311	19,89	14,54	19,59	14,3	5,29	24	0	0	59,2	45,7	13,49	0,7	0,7
09.07.2025	-	0,561	0,365	20,73	14,49	20,41	14,25	6,16	24	0	0	59,2	45,4	13,75	0,7	0,7
10.07.2025	-	0,537	0,338	20,28	14,51	19,98	14,27	5,71	24	0	0	59,1	45,3	13,79	0,7	0,7
11.07.2025	-	0,511	0,306	19,91	14,67	19,63	14,43	5,2	24	0	0	59,3	45,4	13,87	0,7	0,7
12.07.2025	-	0,558	0,355	20,6	14,47	20,29	14,23	6,06	24	0	0	59,1	45,1	14,01	0,7	0,7
13.07.2025	-	0,525	0,328	20,09	14,45	19,8	14,21	5,59	24	0	0	58,9	45,2	13,76	0,7	0,7
14.07.2025	-	0,492	0,293	19,49	14,48	19,2	14,24	4,96	24	0	0	59,4	45,5	13,83	0,7	0,7
15.07.2025	-	0,507	0,314	19,79	14,45	19,49	14,21	5,28	24	0	0	59,4	45,7	13,66	0,7	0,7
16.07.2025	-	0,545	0,347	20,36	14,39	20,06	14,15	5,91	24	0	0	59,4	45,7	13,7	0,7	0,7
17.07.2025	-	0,445	0,273	16,52	11,86	16,27	11,67	4,6	22	2	1	59,8	45,4	14,43	0,7	0,7
18.07.2025	-	0,49	0,293	18,8	13,79	18,51	13,55	4,96	24	0	0	59,7	45,3	14,35	0,7	0,7
19.07.2025	-	0,509	0,321	19,03	13,58	18,74	13,34	5,4	24	0	0	59,3	45,2	14,17	0,7	0,7
20.07.2025	-	0,509	0,319	19,03	13,6	18,75	13,36	5,39	24	0	0	59,4	45,5	13,95	0,7	0,7
21.07.2025	-	0,471	0,282	18,43	13,67	18,16	13,43	4,73	24	0	0	60	45,9	14,12	0,7	0,7
22.07.2025	-	0,434	0,241	17,82	13,74	17,54	13,5	4,04	24	0	0	59,9	45,8	14,09	0,7	0,7
23.07.2025	-	0,527	0,336	19,37	13,68	19,06	13,44	5,62	24	0	0	59,9	45,8	14,16	0,7	0,7
Итого:	-	15,123	9,232	587,37	429,08	578,68	421,93	156,75	718	2	-	59,21	45,38	13,83	0,7	0,7

Общее время работы системы

720 час.

Период нормальной работы системы

718 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.06.2025	98,818	4424,52	3311,16	4354	3276,01
23.07.2025	113,941	5011,89	3740,24	4932,68	3697,94

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения