

#144659#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

ЖКМР, ООО, УК  
Интернациональная 57, г. Калининград  
4113

Заводской номер счётчика	Показания прибора, Гкал	Предыдущие показания, Гкал	Разность показаний, Гкал
00170004	23.08.2025	23.07.2025	
Количество тепловой энергии, система 1	153,976	153,976	0
Количество тепловой энергии, система 2	128,745	113,941	14.804

Подпись исполнителя



#144088#

Отчёт за период с 23.07.2025 по 23.08.2025.

Номер абонента 4113  
 Порядковый номер 5001  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00170004  
 Номер системы 2  
 Отчёт сформирован 28.08.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNар, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.07.2025	-	0,485	0,294	18,66	13,71	18,38	13,47	4,91	24	0	0	59,8	45,6	14,2	0,7	0,7
25.07.2025	-	0,493	0,297	18,73	13,66	18,43	13,42	5,01	24	0	0	59,8	45,6	14,21	0,7	0,7
26.07.2025	-	0,49	0,298	18,72	13,66	18,44	13,42	5,02	24	0	0	59,9	45,8	14,07	0,7	0,7
27.07.2025	-	0,517	0,334	19,21	13,61	18,9	13,37	5,53	24	0	0	59,9	45,9	13,99	0,7	0,7
28.07.2025	-	0,471	0,281	18,32	13,6	18,05	13,36	4,69	24	0	0	60	45,8	14,2	0,7	0,7
29.07.2025	-	0,5	0,308	18,89	13,66	18,59	13,42	5,17	24	0	0	59,8	45,5	14,32	0,7	0,7
30.07.2025	-	0,516	0,32	19,03	13,66	18,76	13,42	5,34	24	0	0	59,9	45,4	14,5	0,7	0,7
31.07.2025	-	0,49	0,294	18,66	13,68	18,37	13,44	4,93	24	0	0	59,8	45,4	14,39	0,7	0,7
01.08.2025	-	0,432	0,241	17,74	13,71	17,48	13,47	4,01	24	0	0	59,8	45,4	14,42	0,7	0,7
02.08.2025	-	0,472	0,278	18,4	13,66	18,13	13,42	4,71	24	0	0	59,6	45,3	14,32	0,7	0,7
03.08.2025	-	0,468	0,278	18,31	13,61	18,02	13,37	4,65	24	0	0	59,5	45,3	14,24	0,7	0,7
04.08.2025	-	0,464	0,269	18,2	13,61	17,92	13,37	4,55	24	0	0	59,8	45,5	14,3	0,7	0,7
05.08.2025	-	0,449	0,259	18,03	13,62	17,78	13,38	4,4	24	0	0	59,3	45	14,24	0,7	0,7
06.08.2025	-	0,497	0,304	18,82	13,61	18,53	13,37	5,16	24	0	0	59	44,6	14,41	0,7	0,7
07.08.2025	-	0,488	0,292	18,6	13,6	18,33	13,36	4,97	24	0	0	59,3	44,7	14,57	0,7	0,7
08.08.2025	-	0,5	0,304	18,75	13,59	18,47	13,35	5,12	24	0	0	59,4	44,7	14,64	0,7	0,7
09.08.2025	-	0,502	0,309	18,84	13,56	18,55	13,32	5,23	24	0	0	59,3	44,8	14,47	0,7	0,7
10.08.2025	-	0,485	0,293	18,63	13,57	18,35	13,34	5,01	24	0	0	58,8	44,6	14,23	0,7	0,7
11.08.2025	-	0,492	0,295	18,68	13,56	18,39	13,33	5,06	24	0	0	59,2	44,6	14,51	0,7	0,7
12.08.2025	-	0,355	0,231	18,32	13,33	18,14	13,23	4,91	24	0	0	47,1	37,7	9,44	0,7	0,7
13.08.2025	-	0,533	0,351	19,77	13,61	19,48	13,4	6,08	24	0	0	57,9	44,3	13,56	0,7	0,7
14.08.2025	-	0,462	0,277	18,44	13,54	18,16	13,32	4,84	24	0	0	58	44,5	13,51	0,7	0,7
15.08.2025	-	0,468	0,291	18,51	13,49	18,25	13,25	5	24	0	0	58,1	44,7	13,38	0,7	0,7
16.08.2025	-	0,518	0,342	19,38	13,39	19,13	13,17	5,96	24	0	0	57,7	44,4	13,28	0,7	0,7
17.08.2025	-	0,466	0,286	18,59	13,45	18,33	13,3	5,03	24	0	0	57,3	44	13,32	0,7	0,7
18.08.2025	-	0,496	0,315	19,01	13,38	18,74	13,24	5,5	24	0	0	57,3	43,8	13,56	0,7	0,7
19.08.2025	-	0,431	0,25	17,9	13,31	17,65	13,25	4,4	24	0	0	57	43,5	13,57	0,7	0,7
20.08.2025	-	0,461	0,281	18,39	13,24	18,13	13,21	4,92	24	0	0	57	43,3	13,79	0,7	0,7
21.08.2025	-	0,455	0,271	18,3	13,24	18,03	13,24	4,79	24	0	0	56,9	43,1	13,83	0,7	0,7
22.08.2025	-	0,47	0,287	18,57	13,23	18,31	13,23	5,08	24	0	0	56,7	42,8	13,83	0,7	0,7
23.08.2025	-	0,478	0,295	18,81	13,19	18,55	13,19	5,36	24	0	0	55,8	42,3	13,54	0,7	0,7
Итого:	-	14,804	9,025	577,21	419,34	568,77	413,43	155,34	744	0	-	58,35	44,45	13,9	0,7	0,7

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.07.2025	113,941	5011,89	3740,24	4932,68	3697,94
23.08.2025	128,745	5589,1	4159,58	5501,45	4111,37

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения