

#147833#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖКМР, ООО, УК
Интернациональная 57, г. Калининград
4113

Заводской номер счётчика 00170004	Показания прибора, Гкал 23.09.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.08.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	153,965	153,976	-0.011
Количество тепловой энергии, система 2	140,864	128,745	12.119

Подпись исполнителя



#147026#

Отчёт за период с 23.08.2025 по 23.09.2025.

Номер абонента - 4113
Порядковый номер 5001
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00170004
Номер системы 2
Отчёт сформирован 30.09.2025
Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnap, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.08.2025	-	0,522	0,349	20,15	13,17	19,89	13,17	6,72	24	0	0	53,5	41,2	12,26	0,7	0,7
25.08.2025	-	0,164	0,129	11,8	7,45	11,71	7,45	4,26	23	1	1	34	31,2	2,78	0,7	0,7
26.08.2025	-	0,037	0,037	2,06	0,22	2,06	0,22	1,84	24	0	0	19,9	19,6	0,3	0,7	0,7
27.08.2025	-	0,063	0,063	3,51	0,25	3,51	0,25	3,26	24	0	0	19,6	19	0,6	0,7	0,7
28.08.2025	-	0,05	0,05	2,72	0,05	2,72	0,05	2,67	24	0	0	19,2	18,7	0,46	0,7	0,7
29.08.2025	-	0,046	0,046	2,34	0,03	2,34	0,03	2,31	24	0	0	19,4	18,7	0,69	0,7	0,7
30.08.2025	-	0,159	0,135	8,88	4,35	8,85	4,35	4,5	24	0	0	31	26,7	4,29	0,7	0,7
31.08.2025	-	0,487	0,324	19,87	13,49	19,62	13,49	6,13	24	0	0	52,4	40,2	12,22	0,7	0,7
01.09.2025	-	0,469	0,289	18,89	13,32	18,63	13,32	5,31	24	0	0	55,1	41,8	13,25	0,7	0,7
02.09.2025	-	0,453	0,275	18,77	13,43	18,51	13,43	5,08	24	0	0	55	42,2	12,82	0,7	0,7
03.09.2025	-	0,458	0,289	19,02	13,2	18,78	13,2	5,58	24	0	0	53,6	41,7	11,89	0,7	0,7
04.09.2025	-	0,437	0,26	18,13	13,17	17,88	13,17	4,71	24	0	0	55,8	42,4	13,34	0,7	0,7
05.09.2025	-	0,437	0,26	18	13,14	17,74	13,14	4,6	24	0	0	56,6	43	13,55	0,7	0,7
06.09.2025	-	0,412	0,237	17,56	13,12	17,31	13,11	4,2	24	0	0	56,4	43,1	13,29	0,7	0,7
07.09.2025	-	0,45	0,276	18,33	13,07	18,08	13,07	5,01	24	0	0	55,6	42,6	12,93	0,7	0,7
08.09.2025	-	0,439	0,262	18,02	13,08	17,77	13,07	4,7	24	0	0	56,4	43	13,38	0,7	0,7
09.09.2025	-	0,453	0,278	18,22	13,03	17,98	13,03	4,95	24	0	0	56,2	42,7	13,53	0,7	0,7
10.09.2025	-	0,456	0,272	18,17	12,99	17,91	12,99	4,92	24	0	0	56,3	42,6	13,68	0,7	0,7
11.09.2025	-	0,475	0,293	18,43	12,92	18,18	12,92	5,26	24	0	0	56,1	42,3	13,83	0,7	0,7
12.09.2025	-	0,412	0,233	17,27	12,87	17,03	12,87	4,16	24	0	0	55,9	42,1	13,79	0,7	0,7
13.09.2025	-	0,485	0,309	18,64	12,79	18,38	12,79	5,59	24	0	0	55,7	42	13,65	0,7	0,7
14.09.2025	-	0,48	0,309	18,76	12,79	18,51	12,79	5,72	24	0	0	54,6	41,6	12,99	0,7	0,7
15.09.2025	-	0,493	0,313	18,61	12,78	18,35	12,78	5,57	24	0	0	56,3	42,3	14,03	0,7	0,7
16.09.2025	-	0,46	0,269	17,77	12,79	17,53	12,79	4,74	24	0	0	57,4	42,6	14,73	0,7	0,7
17.09.2025	-	0,476	0,295	18,14	12,73	17,89	12,73	5,16	24	0	0	56,8	42,3	14,51	0,7	0,7
18.09.2025	-	0,485	0,301	18,33	12,71	18,08	12,71	5,37	24	0	0	56,4	42,1	14,38	0,7	0,7
19.09.2025	-	0,435	0,251	17,21	12,58	16,97	12,58	4,39	24	0	0	56,7	41,9	14,82	0,7	0,7
20.09.2025	-	0,501	0,32	18,23	12,33	17,97	12,33	5,64	24	0	0	56,7	42,2	14,53	0,7	0,7
21.09.2025	-	0,512	0,338	18,54	12,33	18,28	12,33	5,95	24	0	0	56,8	42,5	14,23	0,7	0,7
22.09.2025	-	0,453	0,27	17,37	12,36	17,12	12,36	4,76	24	0	0	57	42,3	14,65	0,7	0,7
23.09.2025	-	0,46	0,277	17,52	12,35	17,27	12,35	4,92	24	0	0	56,6	41,8	14,74	0,7	0,7
Итого:	-	12,119	7,609	489,26	334,89	482,85	334,87	147,98	743	1	-	49,65	38,34	11,29	0,7	0,7

Общее время работы системы 744 час.
Период нормальной работы системы 743 час.
Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.08.2025	128,745	5589,1	4159,58	5501,45	4111,37
23.09.2025	140,864	6078,36	4494,47	5984,3	4446,24

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения