

#161333#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖКМР, ООО, УК
Интернациональная 57, г. Калининград
4113

Заводской номер счётчика 00170004	Показания прибора, Гкал 23.10.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.09.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	173,958	153,965	19.993
Количество тепловой энергии, система 2	155,793	140,864	14.929

Подпись исполнителя



#161332#

Отчёт за период с 23.09.2025 по 23.10.2025.

Номер абонента 4113
Порядковый номер 5000
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00170004
Номер системы 1
Отчёт сформирован 28.10.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	17,7	17,4	0,33	0,7	0,7
25.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	17,5	17,1	0,43	0,7	0,7
26.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	17,4	17	0,37	0,7	0,7
27.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	17	16,7	0,32	0,7	0,7
28.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	16,9	16,7	0,15	0,7	0,7
29.09.2025	-	0	0	0,04	0,02	0	0,04	0,02	0	0	24	0	0	18	17,2	0,75	0,7	0,7
30.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	16,6	16,6	0	0,7	0,7
01.10.2025	-	0	0	0,01	0	0	0,01	0	0	0	24	0	0	16,6	16,7	-0,06	0,7	0,7
02.10.2025	-	0,747	0	90,28	89,68	0	89,38	89,1	0	0	24	0	0	46,5	38,2	8,36	0,7	0,7
03.10.2025	-	1,066	0	138,51	137,63	0	137,09	136,59	0	0	24	0	0	47,3	39,5	7,81	0,7	0,7
04.10.2025	-	0,997	0	136,63	135,81	0	135,31	134,85	0	0	24	0	0	46,2	38,8	7,4	0,7	0,7
05.10.2025	-	0,913	0	136,21	135,41	0	135	134,45	0	0	24	0	0	45,1	38,3	6,78	0,7	0,7
06.10.2025	-	0,89	0	135,75	134,99	0	134,55	134,03	0	0	24	0	0	45	38,4	6,63	0,7	0,7
07.10.2025	-	0,884	0	135,48	134,76	0	134,23	133,8	0	0	24	0	0	45,3	38,7	6,63	0,7	0,7
08.10.2025	-	0,882	0	135,25	134,54	0	134	133,58	0	0	24	0	0	45,3	38,7	6,58	0,7	0,7
09.10.2025	-	0,847	0	135,12	134,43	0	133,92	133,47	0	0	24	0	0	45	38,7	6,35	0,7	0,7
10.10.2025	-	0,846	0	135,07	134,35	0	133,87	133,39	0	0	24	0	0	45	38,7	6,34	0,7	0,7
11.10.2025	-	0,842	0	135,1	134,4	0	133,9	133,44	0	0	24	0	0	45	38,7	6,32	0,7	0,7
12.10.2025	-	0,853	0	134,88	134,16	0	133,68	133,2	0	0	24	0	0	45	38,6	6,4	0,7	0,7
13.10.2025	-	0,863	0	134,79	134,09	0	133,58	133,13	0	0	24	0	0	45,1	38,6	6,49	0,7	0,7
14.10.2025	-	0,895	0	134,97	134,23	0	133,68	133,27	0	0	24	0	0	45,6	38,9	6,71	0,7	0,7
15.10.2025	-	0,88	0	134,81	134,08	0	133,58	133,12	0	0	24	0	0	45,3	38,7	6,61	0,7	0,7
16.10.2025	-	0,869	0	134,74	133,99	0	133,54	133,03	0	0	24	0	0	45,1	38,6	6,52	0,7	0,7
17.10.2025	-	0,87	0	134,73	134,03	0	133,53	133,07	0	0	24	0	0	45	38,5	6,53	0,7	0,7
18.10.2025	-	0,941	0	134,72	133,95	0	133,39	132,99	0	0	24	0	0	46,1	39	7,07	0,7	0,7
19.10.2025	-	0,952	0	134,79	133,96	0	133,44	133	0	0	24	0	0	46,2	39	7,14	0,7	0,7
20.10.2025	-	1,052	0	135,28	134,4	0	133,82	133,39	0	0	24	0	0	48	40,2	7,87	0,7	0,7
21.10.2025	-	1,06	0	134,94	134,11	0	133,48	133,05	0	0	24	0	0	48,2	40,2	7,94	0,7	0,7
22.10.2025	-	0,957	0	133,82	132,99	0	132,51	132,03	0	0	24	0	0	46,1	38,9	7,23	0,7	0,7
23.10.2025	-	0,887	0	133,51	132,78	0	132,31	131,82	0	0	24	0	0	45,1	38,4	6,73	0,7	0,7
Итого:	-	19,993	0	2929,43	2912,79	0	2901,84	2891,82	0	0	720	0	-	38,14	32,99	5,16	0,7	0,7

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
23.09.2025	153,965	15532,14	15920,14	0	15323,45	15780,95	0
23.10.2025	173,958	18461,57	18832,93	0	18225,29	18672,77	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

#151561#

Отчёт за период с 23.09.2025 по 23.10.2025.

Номер абонента 4113
Порядковый номер 5001
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00170004
Номер системы 2
Отчёт сформирован 28.10.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.09.2025	-	0,461	0,272	17,46	12,36	17,21	12,36	4,85	24	0	0	56,6	41,6	14,99	0,7	0,7
25.09.2025	-	0,443	0,26	17,16	12,3	16,9	12,3	4,6	24	0	0	56,2	41	15,14	0,7	0,7
26.09.2025	-	0,505	0,321	18,27	12,29	18,01	12,29	5,72	24	0	0	55,8	40,7	15,1	0,7	0,7
27.09.2025	-	0,518	0,331	18,53	12,28	18,28	12,28	6	24	0	0	55,5	40,5	14,98	0,7	0,7
28.09.2025	-	0,521	0,337	18,81	12,29	18,54	12,29	6,25	24	0	0	54,8	40,2	14,55	0,7	0,7
29.09.2025	-	0,494	0,306	18,13	12,31	17,89	12,31	5,58	24	0	0	55,2	40	15,13	0,7	0,7
30.09.2025	-	0,468	0,285	17,84	12,31	17,6	12,31	5,29	24	0	0	54,2	39,4	14,79	0,7	0,7
01.10.2025	-	0,513	0,319	18,12	12,11	17,87	12,11	5,76	24	0	0	55,8	39,9	15,87	0,7	0,7
02.10.2025	-	0,53	0,329	19,6	13,39	19,32	13,39	5,93	24	0	0	56	41,3	14,72	0,7	0,7
03.10.2025	-	0,487	0,297	19,13	13,47	18,88	13,47	5,41	24	0	0	55	41	14,02	0,7	0,7
04.10.2025	-	0,533	0,34	20,03	13,61	19,77	13,61	6,16	24	0	0	55,5	41,5	13,99	0,7	0,7
05.10.2025	-	0,557	0,372	20,54	13,44	20,26	13,39	6,87	24	0	0	55	41,7	13,29	0,7	0,7
06.10.2025	-	0,504	0,32	19,5	13,47	19,26	13,45	5,81	24	0	0	55,6	42	13,58	0,7	0,7
07.10.2025	-	0,475	0,294	19,02	13,45	18,78	13,45	5,33	24	0	0	55,4	42	13,37	0,7	0,7
08.10.2025	-	0,46	0,28	18,74	13,38	18,5	13,37	5,13	24	0	0	55,2	42	13,25	0,7	0,7
09.10.2025	-	0,46	0,28	18,8	13,51	18,54	13,48	5,06	24	0	0	55,6	42,3	13,26	0,7	0,7
10.10.2025	-	0,406	0,225	17,84	13,51	17,59	13,47	4,12	24	0	0	55,5	42,2	13,26	0,7	0,7
11.10.2025	-	0,476	0,296	19,21	13,56	18,95	13,51	5,44	24	0	0	55,1	42,3	12,86	0,7	0,7
12.10.2025	-	0,511	0,341	19,99	13,49	19,73	13,45	6,28	24	0	0	54,4	41,8	12,56	0,7	0,7
13.10.2025	-	0,478	0,293	18,58	13,23	18,32	13,18	5,14	24	0	0	56,8	42,6	14,21	0,7	0,7
14.10.2025	-	0,498	0,3	18,78	13,63	18,5	13,42	5,08	24	0	0	59	44,2	14,81	0,7	0,7
15.10.2025	-	0,526	0,331	19,18	13,5	18,91	13,31	5,6	24	0	0	59	44,1	14,87	0,7	0,7
16.10.2025	-	0,513	0,319	18,98	13,41	18,71	13,31	5,4	24	0	0	58,5	43,8	14,75	0,7	0,7
17.10.2025	-	0,533	0,33	19,12	13,43	18,86	13,27	5,59	24	0	0	59,2	44	15,12	0,7	0,7
18.10.2025	-	0,519	0,321	18,89	13,17	18,64	13,15	5,49	24	0	0	58,3	43,2	15,07	0,7	0,7
19.10.2025	-	0,501	0,306	18,87	13,26	18,58	13,22	5,36	24	0	0	57,6	43	14,58	0,7	0,7
20.10.2025	-	0,5	0,301	18,76	13,23	18,5	13,23	5,27	24	0	0	57,4	42,5	14,83	0,7	0,7
21.10.2025	-	0,527	0,331	19,23	13,13	18,97	13,13	5,84	24	0	0	57	42,2	14,76	0,7	0,7
22.10.2025	-	0,503	0,307	18,75	13,13	18,5	13,13	5,37	24	0	0	57,3	42,3	15	0,7	0,7
23.10.2025	-	0,509	0,31	18,89	13,25	18,63	13,25	5,38	24	0	0	57,9	43,1	14,8	0,7	0,7
Итого:	-	14,929	9,254	564,75	392,9	557	391,89	165,11	720	0	-	56,35	41,95	14,38	0,7	0,7

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.09.2025	140,864	6078,36	4494,47	5984,3	4446,24
23.10.2025	155,793	6643,11	4887,37	6541,3	4838,13

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения