

#165246#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖКМР, ООО, УК
Интернациональная 57, г. Калининград
4113

Заводской номер счётчика 00170004	Показания прибора, Гкал 23.11.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.10.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	205,252	173,958	31.294
Количество тепловой энергии, система 2	171,622	155,793	15.829

Подпись исполнителя _____



#164798#

Отчёт за период с 23.10.2025 по 23.11.2025.

Номер абонента 4113
Порядковый номер 5001
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00170004
Номер системы 2
Отчёт сформирован 25.11.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.10.2025	-	0,451	0,268	17	12,13	16,77	12,12	4,65	22	2	1	58	43,1	14,91	0,7	0,7
25.10.2025	-	0,526	0,34	19,31	13,14	19,02	13,14	5,88	24	0	0	57,4	42,9	14,55	0,7	0,7
26.10.2025	-	0,51	0,359	17,37	10,7	17,13	10,7	6,43	20	4	1	56,2	42,4	13,88	0,7	0,7
27.10.2025	-	0,49	0,305	18,38	12,8	18,13	12,8	5,33	24	0	0	57	42,5	14,52	0,7	0,7
28.10.2025	-	0,454	0,265	17,66	12,76	17,42	12,76	4,66	24	0	0	56,9	42,2	14,74	0,7	0,7
29.10.2025	-	0,492	0,302	18,25	12,7	18,01	12,7	5,31	24	0	0	57,1	42,3	14,83	0,7	0,7
30.10.2025	-	0,467	0,28	17,85	12,64	17,6	12,64	4,96	24	0	0	56,5	41,8	14,71	0,7	0,7
31.10.2025	-	0,489	0,303	18,16	12,53	17,9	12,53	5,37	24	0	0	56,4	41,5	14,86	0,7	0,7
01.11.2025	-	0,557	0,369	19,28	12,44	19,01	12,44	6,57	24	0	0	56,4	41,5	14,93	0,7	0,7
02.11.2025	-	0,472	0,283	17,81	12,54	17,57	12,54	5,03	24	0	0	56,6	41,8	14,87	0,7	0,7
03.11.2025	-	0,498	0,313	18,39	12,56	18,13	12,56	5,57	24	0	0	56,5	41,9	14,63	0,7	0,7
04.11.2025	-	0,508	0,325	18,57	12,46	18,32	12,46	5,86	24	0	0	56,1	41,6	14,46	0,7	0,7
05.11.2025	-	0,455	0,273	17,44	12,38	17,2	12,38	4,82	24	0	0	56,6	41,8	14,74	0,7	0,7
06.11.2025	-	0,455	0,271	17,48	12,43	17,24	12,43	4,81	24	0	0	56,6	41,9	14,75	0,7	0,7
07.11.2025	-	0,457	0,28	17,48	12,29	17,23	12,29	4,94	24	0	0	56,2	41,4	14,77	0,7	0,7
08.11.2025	-	0,505	0,326	18,28	12,08	18,03	12,08	5,95	24	0	0	55,3	40,8	14,52	0,7	0,7
09.11.2025	-	0,499	0,328	18,33	11,97	18,09	11,97	6,12	24	0	0	54,4	40,3	14,1	0,7	0,7
10.11.2025	-	0,493	0,35	16,36	9,94	16,14	9,94	6,2	24	0	0	56,7	42,4	14,32	0,7	0,7
11.11.2025	-	0,455	0,294	16,41	11,24	16,16	11,24	4,92	24	0	0	59	44,7	14,36	0,7	0,7
12.11.2025	-	0,457	0,29	17	11,65	16,75	11,65	5,1	24	0	0	57,3	43	14,24	0,7	0,7
13.11.2025	-	0,545	0,341	18,35	12,38	18,08	12,35	5,73	24	0	0	59,3	42,7	16,6	0,7	0,7
14.11.2025	-	0,533	0,326	18,8	13,16	18,52	13,08	5,44	24	0	0	59,7	43,9	15,88	0,7	0,7
15.11.2025	-	0,55	0,348	19,39	13,49	19,1	13,32	5,78	24	0	0	59,4	43,8	15,6	0,7	0,7
16.11.2025	-	0,546	0,336	19,2	13,41	18,91	13,29	5,62	24	0	0	59,7	43,7	16	0,7	0,7
17.11.2025	-	0,605	0,4	20,29	13,28	20	13,24	6,76	24	0	0	58,8	43,3	15,5	0,7	0,7
18.11.2025	-	0,503	0,304	18,68	13,17	18,42	13,17	5,25	24	0	0	57,8	42,4	15,33	0,7	0,7
19.11.2025	-	0,531	0,327	19	13,17	18,73	13,17	5,56	24	0	0	58,5	42,8	15,68	0,7	0,7
20.11.2025	-	0,593	0,389	19,99	13,1	19,7	13,1	6,6	24	0	0	58,5	42,8	15,73	0,7	0,7
21.11.2025	-	0,549	0,338	19,14	13,15	18,88	13,15	5,73	24	0	0	58,8	42,8	16,04	0,7	0,7
22.11.2025	-	0,601	0,391	20,08	13,17	19,8	13,17	6,63	24	0	0	58,6	42,6	15,95	0,7	0,7
23.11.2025	-	0,583	0,367	19,52	13,08	19,22	13,08	6,14	24	0	0	59,5	42,9	16,55	0,7	0,7
Итого:	-	15,829	9,991	569,25	387,94	561,21	387,49	173,72	738	6	-	57,48	42,44	15,05	0,7	0,7

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 738 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.10.2025	155,793	6643,11	4887,37	6541,3	4838,13
23.11.2025	171,622	7212,36	5275,31	7102,51	5225,62

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения