

#166791#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК  
Интернациональная 57, г. Калининград  
4113  
5000  
ВКТ-7  
00170004  
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ,<br>Гкал | dQg,<br>Гкал | dV1,<br>м3 | dV2,<br>м3 | dV3,<br>м3 | dM1, т  | dM2, т  | dM3,<br>т | dMg,<br>т | dTNar,<br>ч | dTtn,<br>ч | TekErr | t1,<br>°C | t2,<br>°C | td    | p1,<br>МПа | p2,<br>МПа | TempNar,<br>°C |
|------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|---------|---------|-----------|-----------|-------------|------------|--------|-----------|-----------|-------|------------|------------|----------------|
| 24.10.2025 | 0,796       | 0            | 122,43     | 121,75     | 0          | 121,33  | 120,87  | 0         | 0         | 22          | 2          | 1      | 45,1      | 38,5      | 6,58  | 0,7        | 0,7        | -              |
| 25.10.2025 | 0,888       | 0            | 133,42     | 132,66     | 0          | 132,18  | 131,7   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 45,4      | 38,6      | 6,73  | 0,7        | 0,7        | -              |
| 26.10.2025 | 0,753       | 0            | 111,38     | 111,8      | 0          | 110,33  | 110,99  | 0         | 0         | 20          | 4          | 1      | 45,6      | 38,7      | 6,83  | 0,7        | 0,7        | -              |
| 27.10.2025 | 0,946       | 0            | 133,82     | 133,03     | 0          | 132,39  | 132,07  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 46,5      | 39,3      | 7,18  | 0,7        | 0,7        | -              |
| 28.10.2025 | 0,922       | 0            | 133,32     | 132,55     | 0          | 131,98  | 131,59  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 45,9      | 38,9      | 7,01  | 0,7        | 0,7        | -              |
| 29.10.2025 | 0,913       | 0            | 133,39     | 132,64     | 0          | 132,09  | 131,68  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 45,8      | 38,9      | 6,92  | 0,7        | 0,7        | -              |
| 30.10.2025 | 0,912       | 0            | 133,3      | 132,58     | 0          | 132,05  | 131,62  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 45,6      | 38,7      | 6,92  | 0,7        | 0,7        | -              |
| 31.10.2025 | 0,913       | 0            | 132,65     | 131,86     | 0          | 131,41  | 130,9   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 45,7      | 38,7      | 6,99  | 0,7        | 0,7        | -              |
| 01.11.2025 | 0,962       | 0            | 133,46     | 132,68     | 0          | 132,14  | 131,72  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 46,5      | 39,2      | 7,29  | 0,7        | 0,7        | -              |
| 02.11.2025 | 0,9         | 0            | 133,37     | 132,66     | 0          | 132,17  | 131,7   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 45,2      | 38,4      | 6,82  | 0,7        | 0,7        | -              |
| 03.11.2025 | 0,879       | 0            | 133,35     | 132,58     | 0          | 132,15  | 131,62  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 45,1      | 38,4      | 6,67  | 0,7        | 0,7        | -              |
| 04.11.2025 | 0,905       | 0            | 133,53     | 132,79     | 0          | 132,26  | 131,83  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 45,7      | 38,8      | 6,87  | 0,7        | 0,7        | -              |
| 05.11.2025 | 0,865       | 0            | 133,46     | 132,75     | 0          | 132,26  | 131,79  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 45,1      | 38,5      | 6,59  | 0,7        | 0,7        | -              |
| 06.11.2025 | 0,871       | 0            | 133,46     | 132,76     | 0          | 132,26  | 131,8   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 45,1      | 38,5      | 6,59  | 0,7        | 0,7        | -              |
| 07.11.2025 | 0,942       | 0            | 133,49     | 132,79     | 0          | 132,14  | 131,83  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 46,2      | 39,1      | 7,14  | 0,7        | 0,7        | -              |
| 08.11.2025 | 1,023       | 0            | 133,79     | 132,95     | 0          | 132,35  | 131,99  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 47,8      | 40        | 7,76  | 0,7        | 0,7        | -              |
| 09.11.2025 | 1,039       | 0            | 133,59     | 132,76     | 0          | 132,15  | 131,8   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 47,9      | 40        | 7,88  | 0,7        | 0,7        | -              |
| 10.11.2025 | 0,995       | 0            | 133,51     | 132,7      | 0          | 132,07  | 131,74  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 46,9      | 39,3      | 7,54  | 0,7        | 0,7        | -              |
| 11.11.2025 | 0,948       | 0            | 133,21     | 132,43     | 0          | 131,89  | 131,47  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 46        | 38,8      | 7,21  | 0,7        | 0,7        | -              |
| 12.11.2025 | 0,963       | 0            | 133,14     | 132,37     | 0          | 131,76  | 131,41  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 46,4      | 39,1      | 7,31  | 0,7        | 0,7        | -              |
| 13.11.2025 | 0,914       | 0            | 133,19     | 132,44     | 0          | 131,94  | 131,48  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 45,5      | 38,6      | 6,94  | 0,7        | 0,7        | -              |
| 14.11.2025 | 0,916       | 0            | 133,05     | 132,34     | 0          | 131,76  | 131,38  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 45,8      | 38,8      | 6,96  | 0,7        | 0,7        | -              |
| 15.11.2025 | 1,043       | 0            | 133,49     | 132,65     | 0          | 132,01  | 131,66  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 48,1      | 40,2      | 7,93  | 0,7        | 0,7        | -              |
| 16.11.2025 | 1,316       | 0            | 134,34     | 133,39     | 0          | 132,56  | 132,19  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 53,7      | 43,8      | 9,95  | 0,7        | 0,7        | -              |
| 17.11.2025 | 1,157       | 0            | 133,39     | 132,47     | 0          | 131,81  | 131,38  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 50,6      | 41,8      | 8,8   | 0,7        | 0,7        | -              |
| 18.11.2025 | 1,213       | 0            | 133,56     | 132,67     | 0          | 131,89  | 131,51  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 51,4      | 42,2      | 9,2   | 0,7        | 0,7        | -              |
| 19.11.2025 | 1,13        | 0            | 133,33     | 132,48     | 0          | 131,81  | 131,46  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 49,6      | 41        | 8,58  | 0,7        | 0,7        | -              |
| 20.11.2025 | 1,319       | 0            | 134,25     | 133,28     | 0          | 132,49  | 132,08  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 53,3      | 43,4      | 9,96  | 0,7        | 0,7        | -              |
| 21.11.2025 | 1,212       | 0            | 133,71     | 132,82     | 0          | 132,08  | 131,73  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 51,1      | 41,9      | 9,19  | 0,7        | 0,7        | -              |
| 22.11.2025 | 1,237       | 0            | 133,66     | 132,75     | 0          | 132,03  | 131,62  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 51,2      | 41,8      | 9,38  | 0,7        | 0,7        | -              |
| 23.11.2025 | 1,502       | 0            | 134,64     | 133,56     | 0          | 132,67  | 132,34  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 56,6      | 45,2      | 11,34 | 0,7        | 0,7        | -              |
| Итого:     | 31,294      | 0            | 4105,68    | 4081,94    | 0          | 4062,41 | 4050,95 | 0         | 0         | 738         | 0          | 0      | 0         | 0         | 0     | 0          | 0          | 0              |
| Гкал       | 31,294      |              |            |            |            |         |         |           |           |             |            |        |           |           |       |            |            |                |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

738

Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3  | dV2, м3  | dV3, м3 | dM1, т   | dM2, т   | dM3, т |
|------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|
| 23.10.2025 | 173,958  | 18461,57 | 18832,93 | 0       | 18225,29 | 18672,77 | 0      |
| 23.11.2025 | 205,252  | 22567,25 | 22914,87 | 0       | 22287,7  | 22723,72 | 0      |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.11.2025 12:15:26