

#190784#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Н. Карамзина 9, Калининград

4113

6613

ТВ7 (АССII)

15025828

1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.11.2025 | 7,634 | 0 | 188,356 | 0 | 0 | 185,361 | 0 | 0 | 24 | 0 | 58,3 | 48,5 | 0,02 | 0,03 | -3,3 |
| 25.11.2025 | 7,071 | 0 | 187,774 | 0 | 0 | 185,016 | 0 | 0 | 24 | 0 | 55,9 | 46,8 | 0,01 | 0,02 | -3,9 |
| 26.11.2025 | 7,193 | 0 | 187,655 | 0 | 0 | 184,87 | 0 | 0 | 24 | 0 | 56,2 | 46,9 | 0,01 | 0,02 | -0,9 |
| 27.11.2025 | 7,371 | 0 | 188,219 | 0 | 0 | 185,344 | 0 | 0 | 24 | 0 | 57,1 | 47,6 | 0,02 | 0,02 | -0,4 |
| 28.11.2025 | 7,686 | 0 | 188,415 | 0 | 0 | 185,39 | 0 | 0 | 24 | 0 | 58,6 | 48,7 | 0,02 | 0,02 | -1,3 |
| 29.11.2025 | 8,003 | 0 | 188,589 | 0 | 0 | 185,439 | 0 | 0 | 24 | 0 | 59,8 | 49,5 | 0,02 | 0,02 | -0,4 |
| 30.11.2025 | 8,008 | 0 | 188,469 | 0 | 0 | 185,315 | 0 | 0 | 24 | 0 | 59,9 | 49,6 | 0,02 | 0,02 | -0,3 |
| 01.12.2025 | 7,582 | 0 | 188,363 | 0 | 0 | 185,342 | 0 | 0 | 24 | 0 | 58,6 | 48,8 | 0,01 | 0,02 | -0,5 |
| 02.12.2025 | 8,06 | 0 | 188,842 | 0 | 0 | 185,663 | 0 | 0 | 24 | 0 | 60,2 | 49,8 | 0,02 | 0,02 | - |
| 03.12.2025 | 7,403 | 0 | 188,406 | 0 | 0 | 185,445 | 0 | 0 | 24 | 0 | 57,9 | 48,4 | 0,01 | 0,02 | - |
| 04.12.2025 | 6,588 | 0 | 187,904 | 0 | 0 | 185,261 | 0 | 0 | 24 | 0 | 54,7 | 46,2 | 0,01 | 0,01 | - |
| 05.12.2025 | 5,743 | 0 | 187,366 | 0 | 0 | 185,051 | 0 | 0 | 24 | 0 | 51,2 | 43,7 | 0 | 0,01 | - |
| 06.12.2025 | 5,417 | 0 | 186,781 | 0 | 0 | 184,615 | 0 | 0 | 24 | 0 | 49,6 | 42,5 | 0,01 | 0,01 | - |
| 07.12.2025 | 5,972 | 0 | 187,223 | 0 | 0 | 184,831 | 0 | 0 | 24 | 0 | 52,1 | 44,4 | 0,01 | 0,01 | - |
| 08.12.2025 | 5,766 | 0 | 187,074 | 0 | 0 | 184,752 | 0 | 0 | 24 | 0 | 51,3 | 43,8 | 0,01 | 0,01 | - |
| 09.12.2025 | 4,857 | 0 | 186,48 | 0 | 0 | 184,499 | 0 | 0 | 24 | 0 | 47,5 | 41,2 | 0 | 0,01 | - |
| 10.12.2025 | 4,591 | 0 | 186,279 | 0 | 0 | 184,383 | 0 | 0 | 24 | 0 | 46,6 | 40,6 | 0 | 0,01 | - |
| 11.12.2025 | 4,696 | 0 | 186,335 | 0 | 0 | 184,405 | 0 | 0 | 24 | 0 | 46,8 | 40,7 | 0,01 | 0,01 | - |
| 12.12.2025 | 4,968 | 0 | 186,406 | 0 | 0 | 184,381 | 0 | 0 | 24 | 0 | 47,9 | 41,5 | 0,01 | 0,01 | - |
| 13.12.2025 | 5,647 | 0 | 186,845 | 0 | 0 | 184,58 | 0 | 0 | 24 | 0 | 50,7 | 43,4 | 0,02 | 0,02 | - |
| 14.12.2025 | 5,387 | 0 | 186,742 | 0 | 0 | 184,574 | 0 | 0 | 24 | 0 | 49,7 | 42,8 | 0,01 | 0,01 | - |
| 15.12.2025 | 6,101 | 0 | 187,175 | 0 | 0 | 184,738 | 0 | 0 | 24 | 0 | 52,7 | 44,8 | 0,02 | 0,02 | - |
| 16.12.2025 | 6,34 | 0 | 187,364 | 0 | 0 | 184,821 | 0 | 0 | 24 | 0 | 53,6 | 45,5 | 0,02 | 0,02 | - |
| 17.12.2025 | 6,792 | 0 | 187,834 | 0 | 0 | 185,13 | 0 | 0 | 24 | 0 | 55,4 | 46,6 | 0,02 | 0,02 | - |
| 18.12.2025 | 6,816 | 0 | 188,205 | 0 | 0 | 185,48 | 0 | 0 | 24 | 0 | 55,5 | 46,8 | 0,01 | 0,02 | - |
| 19.12.2025 | 6,057 | 0 | 187,625 | 0 | 0 | 185,184 | 0 | 0 | 24 | 0 | 52,5 | 44,7 | 0,01 | 0,02 | - |
| 20.12.2025 | 5,699 | 0 | 187,4 | 0 | 0 | 185,108 | 0 | 0 | 24 | 0 | 51 | 43,6 | 0,01 | 0,01 | - |
| 21.12.2025 | 5,453 | 0 | 187,286 | 0 | 0 | 185,081 | 0 | 0 | 24 | 0 | 49,9 | 42,9 | 0,01 | 0,01 | - |
| 22.12.2025 | 5,494 | 0 | 187,474 | 0 | 0 | 185,255 | 0 | 0 | 24 | 0 | 50,1 | 43 | 0,01 | 0,01 | - |
| 23.12.2025 | 6,851 | 0 | 188,16 | 0 | 0 | 185,484 | 0 | 0 | 24 | 0 | 55 | 46,2 | 0,02 | 0,02 | - |
| Итого: | 191,246 | 0 | 5627,046 | 0 | 0 | 5550,798 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 45,678 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 23.11.2025 | 1890,335 | 59675,548 | 0 | 0 | 58907,711 | 0 | 0 | 15763 | 158 |
| 23.12.2025 | 2081,58 | 65302,593 | 0 | 0 | 64458,51 | 0 | 0 | 16483 | 158 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.12.2025 7:39:50