

#166675#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Ульяны Громовой 43-45, Калининград
4113
6654
ТВ7
16027139
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.10.2025	3,737	0	54,778	45,889	0	53,912	45,385	0	24	605	0	0	58,5	48,8	0,45	0,6	-
24.10.2025	3,604	0	53,693	45,529	0	52,841	45,029	0	24	605	0	0	58,7	48,9	0,45	0,55	-
25.10.2025	3,947	0	55,041	45,258	0	54,178	44,765	0	24	605	0	0	58,3	48,5	0,45	0,4	-
26.10.2025	4,206	0	55,686	44,139	0	54,832	43,664	0	24	605	0	0	57,7	48,1	0,45	0,4	-
27.10.2025	3,708	0	52,462	43,646	0	51,64	43,177	0	24	605	0	0	58,2	48,1	0,45	0,42	-
28.10.2025	4,336	0	52,889	40,596	0	52,071	40,169	0	24	605	0	0	57,9	47,8	0,45	0,52	-
29.10.2025	3,733	0	49,855	40,611	0	49,075	40,183	0	24	605	0	0	58,3	47,8	0,45	0,55	-
30.10.2025	3,859	0	49,425	39,37	0	48,666	38,964	0	24	605	0	0	57,8	47,3	0,45	0,48	-
31.10.2025	3,711	0	54,568	45,999	0	53,727	45,519	0	24	605	0	0	57,8	47,8	0,45	0,66	-
01.11.2025	3,865	0	54,019	44,454	0	53,179	43,98	0	24	605	0	0	58	48,1	0,45	0,44	-
02.11.2025	3,725	0	50,314	41,168	0	49,525	40,733	0	24	605	0	0	58,3	47,9	0,45	0,6	-
03.11.2025	3,724	0	49,87	40,332	0	49,101	39,908	0	24	605	0	0	57,8	47,7	0,45	0,42	-
04.11.2025	3,699	0	42,353	30,892	0	41,707	30,569	0	24	605	0	0	57,3	47,5	0,45	0,33	-
05.11.2025	2,831	0	34,715	27,062	0	34,169	26,776	0	24	605	0	0	58,4	47,9	0,43	0,46	-
06.11.2025	3,394	0	41,316	32,05	0	40,621	31,673	0	24	607	0	0	60,5	50,6	0,43	0,62	-
07.11.2025	3,45	0	48,025	39,753	0	47,205	39,268	0	24	607	0	0	61	51,3	0,45	0,45	-
08.11.2025	3,592	0	49,556	41,065	0	48,711	40,566	0	24	607	0	0	61	51,1	0,45	0,47	-
09.11.2025	4,126	0	50,975	39,981	0	50,105	39,501	0	24	607	0	0	61	51	0,45	0,6	-
10.11.2025	3,239	0	28,311	17,649	0	27,832	17,449	0	24	607	0	0	60,7	49,5	0,45	0,25	-
11.11.2025	2,806	0	36,779	29,072	0	36,173	28,714	0	24	607	0	0	59,7	51,4	0,43	0,28	-
12.11.2025	4,327	0	69,386	59,711	0	68,2	58,947	0	24	609	0	0	61,1	52,4	0,45	0,41	-
13.11.2025	4,16	0	69,118	60,098	0	67,935	59,331	0	24	609	0	0	61,1	52,5	0,45	0,41	-
14.11.2025	4,221	0	69,455	60,237	0	68,266	59,476	0	24	609	0	0	61,1	52,4	0,45	0,64	-
15.11.2025	4,277	0	69,471	60,234	0	68,283	59,471	0	24	609	0	0	61,1	52,2	0,45	0,39	-
16.11.2025	4,683	0	70,833	59,856	0	69,617	59,1	0	24	609	0	0	61,1	52,2	0,45	0,45	-
17.11.2025	4,358	0	69,831	60,312	0	68,645	59,562	0	24	609	0	0	60,8	51,9	0,45	0,5	-
18.11.2025	4,314	0	69,287	60,062	0	68,115	59,313	0	24	609	0	0	60,7	51,7	0,45	0,31	-
19.11.2025	4,366	0	69,506	60,19	0	68,322	59,442	0	24	609	0	0	61	51,8	0,45	0,48	-
20.11.2025	4,404	0	69,285	59,715	0	68,102	58,978	0	24	609	0	0	61	51,8	0,45	0,54	-
21.11.2025	4,384	0	68,664	59,365	0	67,491	58,631	0	24	609	0	0	61,1	51,7	0,45	0,5	-
22.11.2025	4,368	0	56,616	46,383	0	55,652	45,84	0	24	609	0	0	61	50,2	0,45	0,33	-
23.11.2025	4,232	0	46,126	35,854	0	45,342	35,474	0	24	609	0	0	60,8	47,9	0,45	0,43	-
Итого:	125,386	0	1762,208	1456,532	0	1733,24	1439,557	0	768	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	29,948																

Общее время работы системы, ч 768
Период нормальной работы системы, ч 768

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
22.10.2025	2328,154	34991,914	29693,065	0	34400,832	29331,651	0	14298	710
23.11.2025	2453,541	36754,121	31149,598	0	36134,07	30771,208	0	15066	710

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.11.2025 16:26:57