

#190780#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Ульяны Громовой 43-45, Калининград
4113
6654
ТВ7
16027139
2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | Tmin | Tmax | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|------------|--------------|----------|----------|------------|----------|----------|-----------|-------------|------|------|------------|-----------|-----------|------------|------------|----------------|
| 24.11.2025 | 4,38 | 0 | 60,115 | 50,273 | 0 | 59,091 | 49,684 | 0 | 24 | 609 | 0 | 0 | 61 | 50,5 | 0,45 | 0,6 | -3,3 |
| 25.11.2025 | 4,369 | 0 | 68,711 | 59,434 | 0 | 67,535 | 58,703 | 0 | 24 | 609 | 0 | 0 | 61,1 | 51,7 | 0,45 | 0,62 | -3,9 |
| 26.11.2025 | 4,489 | 0 | 69,249 | 59,393 | 0 | 68,069 | 58,665 | 0 | 24 | 609 | 0 | 0 | 61 | 51,7 | 0,45 | 0,59 | -0,9 |
| 27.11.2025 | 4,168 | 0 | 67,982 | 59,616 | 0 | 66,821 | 58,878 | 0 | 24 | 609 | 0 | 0 | 61 | 51,6 | 0,45 | 0,5 | -0,4 |
| 28.11.2025 | 4,347 | 0 | 68,793 | 59,645 | 0 | 67,616 | 58,902 | 0 | 24 | 609 | 0 | 0 | 61 | 51,7 | 0,45 | 0,4 | -1,3 |
| 29.11.2025 | 4,43 | 0 | 68,945 | 59,345 | 0 | 67,766 | 58,612 | 0 | 24 | 609 | 0 | 0 | 61,1 | 51,7 | 0,45 | 0,59 | -0,4 |
| 30.11.2025 | 4,513 | 0 | 68,738 | 58,577 | 0 | 67,567 | 57,853 | 0 | 24 | 609 | 0 | 0 | 61 | 51,7 | 0,45 | 0,53 | -0,3 |
| 01.12.2025 | 4,226 | 0 | 68,159 | 59,394 | 0 | 67,004 | 58,669 | 0 | 24 | 609 | 0 | 0 | 60,9 | 51,6 | 0,45 | 0,64 | -0,5 |
| 02.12.2025 | 4,33 | 0 | 68,236 | 59,149 | 0 | 67,071 | 58,417 | 0 | 24 | 609 | 0 | 0 | 61 | 51,6 | 0,45 | 0,43 | - |
| 03.12.2025 | 4,382 | 0 | 68,391 | 58,646 | 0 | 67,244 | 57,934 | 0 | 24 | 609 | 0 | 0 | 60,4 | 51,2 | 0,45 | 0,56 | - |
| 04.12.2025 | 4,13 | 0 | 67,595 | 59,215 | 0 | 66,447 | 58,488 | 0 | 24 | 609 | 0 | 0 | 60,9 | 51,6 | 0,45 | 0,64 | - |
| 05.12.2025 | 4,268 | 0 | 67,562 | 58,459 | 0 | 66,405 | 57,739 | 0 | 24 | 609 | 0 | 0 | 61 | 51,8 | 0,45 | 0,63 | - |
| 06.12.2025 | 4,463 | 0 | 69,586 | 59,797 | 0 | 68,396 | 59,052 | 0 | 24 | 609 | 0 | 0 | 61 | 51,9 | 0,45 | 0,45 | - |
| 07.12.2025 | 4,75 | 0 | 70,308 | 58,903 | 0 | 69,122 | 58,183 | 0 | 24 | 609 | 0 | 0 | 60,5 | 51,5 | 0,45 | 0,53 | - |
| 08.12.2025 | 4,401 | 0 | 69,536 | 59,993 | 0 | 68,356 | 59,252 | 0 | 24 | 609 | 0 | 0 | 60,9 | 51,7 | 0,45 | 0,49 | - |
| 09.12.2025 | 4,495 | 0 | 69,911 | 59,895 | 0 | 68,716 | 59,153 | 0 | 24 | 609 | 0 | 0 | 61 | 51,8 | 0,45 | 0,71 | - |
| 10.12.2025 | 4,348 | 0 | 69,192 | 59,791 | 0 | 68,009 | 59,046 | 0 | 24 | 609 | 0 | 0 | 61 | 51,9 | 0,45 | 0,52 | - |
| 11.12.2025 | 4,335 | 0 | 69,234 | 59,959 | 0 | 68,054 | 59,217 | 0 | 24 | 609 | 0 | 0 | 60,9 | 51,8 | 0,45 | 0,51 | - |
| 12.12.2025 | 4,252 | 0 | 68,534 | 59,432 | 0 | 67,362 | 58,696 | 0 | 24 | 609 | 0 | 0 | 60,9 | 51,9 | 0,45 | 0,62 | - |
| 13.12.2025 | 4,659 | 0 | 69,839 | 58,986 | 0 | 68,649 | 58,248 | 0 | 24 | 609 | 0 | 0 | 61 | 51,9 | 0,45 | 0,44 | - |
| 14.12.2025 | 4,534 | 0 | 69,132 | 58,934 | 0 | 67,96 | 58,212 | 0 | 24 | 609 | 0 | 0 | 60,8 | 51,5 | 0,45 | 0,57 | - |
| 15.12.2025 | 4,263 | 0 | 67,76 | 58,867 | 0 | 66,608 | 58,147 | 0 | 24 | 609 | 0 | 0 | 60,8 | 51,4 | 0,45 | 0,42 | - |
| 16.12.2025 | 4,216 | 0 | 67,397 | 58,49 | 0 | 66,257 | 57,778 | 0 | 24 | 609 | 0 | 0 | 60,8 | 51,5 | 0,45 | 0,59 | - |
| 17.12.2025 | 4,417 | 0 | 70,541 | 60,91 | 0 | 69,341 | 60,155 | 0 | 24 | 609 | 0 | 0 | 60,9 | 51,9 | 0,45 | 0,63 | - |
| 18.12.2025 | 4,371 | 0 | 68,291 | 58,727 | 0 | 67,133 | 58,008 | 0 | 24 | 609 | 0 | 0 | 60,8 | 51,5 | 0,45 | 0,55 | - |
| 19.12.2025 | 4,428 | 0 | 68,561 | 58,785 | 0 | 67,389 | 58,062 | 0 | 24 | 609 | 0 | 0 | 61 | 51,7 | 0,45 | 0,65 | - |
| 20.12.2025 | 4,274 | 0 | 67,76 | 58,657 | 0 | 66,6 | 57,935 | 0 | 24 | 609 | 0 | 0 | 61 | 51,7 | 0,45 | 0,6 | - |
| 21.12.2025 | 4,468 | 0 | 68,62 | 58,509 | 0 | 67,461 | 57,791 | 0 | 24 | 609 | 0 | 0 | 60,7 | 51,6 | 0,45 | 0,54 | - |
| 22.12.2025 | 4,326 | 0 | 67,99 | 58,687 | 0 | 66,829 | 57,957 | 0 | 24 | 609 | 0 | 0 | 61 | 51,7 | 0,45 | 0,5 | - |
| 23.12.2025 | 4,221 | 0 | 67,207 | 58,444 | 0 | 66,058 | 57,719 | 0 | 24 | 609 | 0 | 0 | 61,1 | 51,7 | 0,45 | 0,49 | - |
| Итого: | 131,253 | 0 | 2051,875 | 1766,912 | 0 | 2016,936 | 1745,155 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 31,349 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|---------|--------|
| 23.11.2025 | 2453,541 | 36754,121 | 31149,598 | 0 | 36134,07 | 30771,208 | 0 | 15066 | 710 |
| 23.12.2025 | 2584,794 | 38805,999 | 32916,507 | 0 | 38151,005 | 32516,365 | 0 | 15786 | 710 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.12.2025 7:51:02