

#166674#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Южный бульвар 2-8, Калининград
4113
6551
ТВ7
15025818
2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | Tmin | Tmax | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|------------|--------------|----------|----------|------------|---------|----------|-----------|-------------|------|------|------------|-----------|-----------|------------|------------|----------------|
| 24.10.2025 | 2,798 | 0 | 46,226 | 38,896 | 0 | 45,43 | 38,377 | 0 | 24 | 9 | 0 | 0 | 60,8 | 53,5 | 0,01 | 0,31 | - |
| 25.10.2025 | 2,785 | 0 | 46,307 | 39,075 | 0 | 45,513 | 38,551 | 0 | 24 | 9 | 0 | 0 | 60,8 | 53,6 | 0,01 | 0,24 | - |
| 26.10.2025 | 3,046 | 0 | 47,401 | 39,007 | 0 | 46,588 | 38,484 | 0 | 24 | 9 | 0 | 0 | 60,7 | 53,5 | 0,01 | 0,1 | - |
| 27.10.2025 | 2,927 | 0 | 46,938 | 39,101 | 0 | 46,132 | 38,577 | 0 | 24 | 9 | 0 | 0 | 60,7 | 53,5 | 0,01 | 0,14 | - |
| 28.10.2025 | 2,794 | 0 | 46,519 | 39,252 | 0 | 45,722 | 38,728 | 0 | 24 | 9 | 0 | 0 | 60,7 | 53,5 | 0,01 | 0,19 | - |
| 29.10.2025 | 2,86 | 0 | 46,759 | 39,194 | 0 | 45,958 | 38,668 | 0 | 24 | 9 | 0 | 0 | 60,7 | 53,5 | 0,01 | 0,19 | - |
| 30.10.2025 | 2,739 | 0 | 46,302 | 39,33 | 0 | 45,509 | 38,805 | 0 | 24 | 9 | 0 | 0 | 60,7 | 53,4 | 0,01 | 0,18 | - |
| 31.10.2025 | 2,778 | 0 | 46,517 | 39,383 | 0 | 45,72 | 38,857 | 0 | 24 | 9 | 0 | 0 | 60,7 | 53,4 | 0,01 | 0,23 | - |
| 01.11.2025 | 2,865 | 0 | 46,646 | 39,133 | 0 | 45,846 | 38,61 | 0 | 24 | 9 | 0 | 0 | 60,7 | 53,4 | 0,01 | 0,25 | - |
| 02.11.2025 | 2,941 | 0 | 46,929 | 39,056 | 0 | 46,124 | 38,535 | 0 | 24 | 9 | 0 | 0 | 60,8 | 53,5 | 0,01 | 0,32 | - |
| 03.11.2025 | 2,936 | 0 | 47,055 | 39,114 | 0 | 46,247 | 38,589 | 0 | 24 | 9 | 0 | 0 | 60,7 | 53,6 | 0,01 | 0,3 | - |
| 04.11.2025 | 2,859 | 0 | 46,752 | 39,221 | 0 | 45,953 | 38,697 | 0 | 24 | 9 | 0 | 0 | 60,7 | 53,4 | 0,01 | 0,11 | - |
| 05.11.2025 | 2,873 | 0 | 46,825 | 39,194 | 0 | 46,02 | 38,67 | 0 | 24 | 9 | 0 | 0 | 60,7 | 53,5 | 0,01 | 0,19 | - |
| 06.11.2025 | 2,851 | 0 | 46,846 | 39,251 | 0 | 46,045 | 38,725 | 0 | 24 | 9 | 0 | 0 | 60,7 | 53,6 | 0,01 | 0,21 | - |
| 07.11.2025 | 2,801 | 0 | 46,627 | 39,315 | 0 | 45,83 | 38,788 | 0 | 24 | 9 | 0 | 0 | 60,7 | 53,5 | 0,01 | 0,13 | - |
| 08.11.2025 | 2,841 | 0 | 46,74 | 39,273 | 0 | 45,944 | 38,751 | 0 | 24 | 9 | 0 | 0 | 60,5 | 53,3 | 0,01 | 0,06 | - |
| 09.11.2025 | 3,143 | 0 | 48,194 | 39,221 | 0 | 47,384 | 38,704 | 0 | 24 | 9 | 0 | 0 | 60,1 | 53 | 0,01 | 0,09 | - |
| 10.11.2025 | 2,687 | 0 | 46,4 | 39,606 | 0 | 45,613 | 39,084 | 0 | 24 | 9 | 0 | 0 | 60,4 | 53,2 | 0,01 | 0,17 | - |
| 11.11.2025 | 2,905 | 0 | 47,406 | 39,632 | 0 | 46,598 | 39,109 | 0 | 24 | 9 | 0 | 0 | 60,5 | 53,3 | 0,01 | 0,26 | - |
| 12.11.2025 | 2,72 | 0 | 46,674 | 39,799 | 0 | 45,879 | 39,274 | 0 | 24 | 9 | 0 | 0 | 60,4 | 53,2 | 0,01 | 0,18 | - |
| 13.11.2025 | 2,724 | 0 | 46,748 | 39,805 | 0 | 45,951 | 39,275 | 0 | 24 | 9 | 0 | 0 | 60,5 | 53,3 | 0,01 | 0,22 | - |
| 14.11.2025 | 2,743 | 0 | 46,854 | 39,785 | 0 | 46,053 | 39,251 | 0 | 24 | 9 | 0 | 0 | 60,6 | 53,5 | 0,01 | 0,28 | - |
| 15.11.2025 | 2,999 | 0 | 48,041 | 39,826 | 0 | 47,23 | 39,295 | 0 | 24 | 9 | 0 | 0 | 60,3 | 53,2 | 0,01 | 0,1 | - |
| 16.11.2025 | 3,148 | 0 | 48,575 | 39,943 | 0 | 47,742 | 39,406 | 0 | 24 | 9 | 0 | 0 | 60,8 | 53,4 | 0,01 | 0,1 | - |
| 17.11.2025 | 2,851 | 0 | 47,542 | 40,034 | 0 | 46,736 | 39,5 | 0 | 24 | 9 | 0 | 0 | 60,3 | 53,2 | 0,01 | 0,14 | - |
| 18.11.2025 | 3,062 | 0 | 48,446 | 39,996 | 0 | 47,631 | 39,471 | 0 | 24 | 9 | 0 | 0 | 60,1 | 52,9 | 0,01 | 0,11 | - |
| 19.11.2025 | 2,791 | 0 | 47,335 | 40,242 | 0 | 46,53 | 39,708 | 0 | 24 | 9 | 0 | 0 | 60,5 | 53,2 | 0,01 | 0,17 | - |
| 20.11.2025 | 2,983 | 0 | 48,09 | 40,145 | 0 | 47,273 | 39,615 | 0 | 24 | 9 | 0 | 0 | 60,4 | 53,1 | 0,01 | 0,22 | - |
| 21.11.2025 | 2,949 | 0 | 47,71 | 39,997 | 0 | 46,894 | 39,465 | 0 | 24 | 9 | 0 | 0 | 60,7 | 53,3 | 0,01 | 0,24 | - |
| 22.11.2025 | 3,125 | 0 | 48,676 | 40,242 | 0 | 47,843 | 39,709 | 0 | 24 | 9 | 0 | 0 | 60,7 | 53,2 | 0,01 | 0,17 | - |
| 23.11.2025 | 3,061 | 0 | 48,484 | 40,411 | 0 | 47,652 | 39,874 | 0 | 24 | 9 | 0 | 0 | 60,8 | 53,3 | 0,01 | 0,08 | - |
| Итого: | 89,585 | 0 | 1462,564 | 1225,479 | 0 | 1437,59 | 1209,152 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 21,397 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|---------|--------|
| 23.10.2025 | 1347,722 | 23707,466 | 20257,829 | 0 | 23317,594 | 20000,256 | 0 | 13199 | 729 |
| 23.11.2025 | 1437,31 | 25170,032 | 21483,311 | 0 | 24755,184 | 21209,408 | 0 | 13943 | 729 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.11.2025 7:35:55