

#208010#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Интернациональная 9, г. Калининград
4113
4988
ВКТ-7
00158951
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	4,355	0	252,77	254,54	0	247,23	251,3	0	0	24	0	0	69,8	52,2	17,64	0,7	0,7	-9,4
25.01.2026	4,261	0	252,58	254,4	0	247,13	251,18	0	0	24	0	0	69,4	52,1	17,26	0,7	0,7	-7,3
26.01.2026	3,93	0	252,29	254,4	0	247,24	251,38	0	0	24	0	0	66,6	50,7	15,91	0,7	0,7	-4,4
27.01.2026	3,864	0	252,42	254,58	0	247,47	251,59	0	0	24	0	0	65,9	50,3	15,63	0,7	0,7	-3,8
28.01.2026	4,109	0	252,54	254,49	0	247,26	251,36	0	0	24	0	0	68,2	51,5	16,65	0,7	0,7	-6
29.01.2026	4,434	0	252,72	254,22	0	247	250,86	0	0	24	0	0	71,2	53,2	17,97	0,7	0,7	-9,7
30.01.2026	4,583	0	252,88	254,14	0	247,02	250,78	0	0	24	0	0	72	53,4	18,56	0,7	0,7	-12,4
31.01.2026	4,663	0	252,44	253,33	0	246,57	249,99	0	0	24	0	0	72,2	53,3	18,92	0,7	0,7	-13,8
01.02.2026	4,713	0	252,53	253,44	0	246,66	250,14	0	0	24	0	0	72	52,9	19,11	0,7	0,7	-18,9
02.02.2026	4,82	0	252,8	253,54	0	246,8	250,18	0	0	24	0	0	72,6	53,1	19,54	0,7	0,7	-20,1
03.02.2026	4,804	0	252,59	253,4	0	246,63	250,04	0	0	24	0	0	72,5	53	19,49	0,7	0,7	-18
04.02.2026	4,733	0	252,58	253,45	0	246,69	250,09	0	0	24	0	0	72,2	53	19,2	0,7	0,7	-12,3
05.02.2026	4,369	0	252,1	253,26	0	246,6	250,06	0	0	24	0	0	69,7	52	17,74	0,7	0,7	-7,6
06.02.2026	3,877	0	251,49	253,15	0	246,61	250,23	0	0	24	0	0	65,7	50	15,74	0,7	0,7	-3,2
07.02.2026	3,817	0	251,47	253,19	0	246,59	250,3	0	0	24	0	0	65,5	50	15,5	0,7	0,7	-3,3
08.02.2026	3,898	0	251,82	253,55	0	246,86	250,59	0	0	24	0	0	66	50,2	15,8	0,7	0,7	-4,9
09.02.2026	4,378	0	251,69	253,03	0	246,15	249,79	0	0	24	0	0	70,2	52,4	17,81	0,7	0,7	-12,1
10.02.2026	4,386	0	251,28	252,62	0	245,7	249,37	0	0	24	0	0	70,6	52,7	17,87	0,7	0,7	-12,4
11.02.2026	3,651	0	250,79	252,78	0	246,05	249,9	0	0	24	0	0	64,3	49,5	14,85	0,7	0,7	-3,8
12.02.2026	3,365	0	250,23	252,54	0	245,88	249,85	0	0	24	0	0	61,6	47,9	13,72	0,7	0,7	-0,7
13.02.2026	3,573	0	250,62	252,71	0	246,01	249,92	0	0	24	0	0	63,6	49	14,54	0,7	0,7	-1,2
14.02.2026	4,077	0	250,84	252,49	0	245,58	249,37	0	0	24	0	0	68,3	51,7	16,61	0,7	0,7	-6,7
15.02.2026	4,43	0	251,02	252,41	0	245,31	249,09	0	0	24	0	0	71,4	53,3	18,07	0,7	0,7	-11,2
16.02.2026	4,554	0	250,85	252,13	0	245	248,77	0	0	24	0	0	72,3	53,7	18,59	0,7	0,7	-
17.02.2026	4,492	0	251,05	252,43	0	245,28	249,08	0	0	24	0	0	71,6	53,3	18,33	0,7	0,7	-
Итого:	106,136	0	6296,39	6334,22	0	6161,32	6255,21	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	106,136																	

Общее время работы системы, ч
Период нормальной работы системы, ч

600
600

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.01.2026	1428,019	136376,96	73821,18	0	134525,31	73153,18	0
17.02.2026	1534,155	142673,35	80155,4	0	140686,63	79408,39	0

Подпись абонента
Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

19.02.2026 8:05:46