

#208009#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Интернациональная 9, г. Калининград
4113
4989
ВКТ-7
00158951
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	1,252	0,653	74,89	63,91	73,53	63,09	10,44	24	0	0	62,5	53	9,51	0,7	0,7	-9,4
25.01.2026	1,346	0,76	75,39	62,6	74,06	61,81	12,25	24	0	0	62,3	52,8	9,45	0,7	0,7	-7,3
26.01.2026	1,164	0,566	72,59	63,02	71,33	62,24	9,09	24	0	0	62,6	53	9,53	0,7	0,7	-4,4
27.01.2026	1,22	0,631	73,08	62,46	71,81	61,69	10,12	24	0	0	62,5	53	9,48	0,7	0,7	-3,8
28.01.2026	1,176	0,586	73,07	63,17	71,77	62,39	9,38	24	0	0	62,5	53	9,45	0,7	0,7	-6
29.01.2026	1,299	0,704	74,22	62,51	72,92	61,73	11,19	24	0	0	62,8	53,2	9,62	0,7	0,7	-9,7
30.01.2026	1,162	0,559	72,61	63,28	71,35	62,49	8,86	24	0	0	62,8	53,1	9,68	0,7	0,7	-12,4
31.01.2026	1,195	0,586	72,7	62,9	71,41	62,09	9,32	24	0	0	62,8	52,9	9,84	0,7	0,7	-13,8
01.02.2026	1,322	0,721	73,44	61,47	72,12	60,68	11,44	24	0	0	62,8	52,8	9,99	0,7	0,7	-18,9
02.02.2026	1,22	0,607	71,38	61,23	70,15	60,46	9,69	24	0	0	62,7	52,6	10,15	0,7	0,7	-20,1
03.02.2026	1,257	0,646	70,85	60,08	69,62	59,31	10,31	24	0	0	62,7	52,4	10,27	0,7	0,7	-18
04.02.2026	1,296	0,684	72,87	61,43	71,58	60,67	10,91	24	0	0	62,8	52,6	10,1	0,7	0,7	-12,3
05.02.2026	1,167	0,544	73,1	63,99	71,8	63,18	8,62	24	0	0	62,8	52,9	9,88	0,7	0,7	-7,6
06.02.2026	1,172	0,561	72,81	63,39	71,49	62,6	8,89	24	0	0	62,8	53	9,79	0,7	0,7	-3,2
07.02.2026	1,241	0,638	72,83	62,14	71,51	61,35	10,16	24	0	0	62,8	53	9,79	0,7	0,7	-3,3
08.02.2026	1,134	0,538	70,17	61,08	68,97	60,3	8,67	24	0	0	62,4	52,6	9,8	0,7	0,7	-4,9
09.02.2026	1,178	0,582	69,38	59,64	68,16	58,92	9,24	24	0	0	62,8	52,7	10,16	0,7	0,7	-12,1
10.02.2026	1,109	0,509	68,11	59,53	66,91	58,81	8,1	24	0	0	62,8	52,6	10,2	0,7	0,7	-12,4
11.02.2026	1,184	0,597	69,31	59,3	68,1	58,58	9,52	24	0	0	62,7	52,7	10,01	0,7	0,7	-3,8
12.02.2026	1,133	0,553	67,69	58,32	66,49	57,6	8,89	24	0	0	62,4	52,4	10,02	0,7	0,7	-0,7
13.02.2026	1,141	0,569	66,25	56,7	65,05	55,98	9,07	24	0	0	62,6	52,3	10,26	0,7	0,7	-1,2
14.02.2026	1,156	0,578	65,6	55,9	64,4	55,18	9,22	24	0	0	62,8	52,3	10,47	0,7	0,7	-6,7
15.02.2026	1,262	0,691	66,34	54,86	65,14	54,14	11	24	0	0	62,8	52,3	10,53	0,7	0,7	-11,2
16.02.2026	1,126	0,551	64,53	55,3	63,33	54,58	8,75	24	0	0	62,8	52,2	10,6	0,7	0,7	-
17.02.2026	1,17	0,591	64,35	54,45	63,15	53,73	9,42	24	0	0	62,8	52,1	10,7	0,7	0,7	-
Итого:	30,082	0	1767,56	1512,66	1736,15	1493,6	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	30,082															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

600

600

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2026	629,942	43594,68	38320,39	42848,51	37826,22
17.02.2026	660,024	45362,24	39833,05	44584,66	39320,22

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

19.02.2026 7:45:26