

#161342#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖКМР, ООО, УК
Интернациональная 9, г. Калининград
4113

| Заводской номер счётчика 00158951 | Показания прибора, Гкал 23.10.2025 | Предыдущие показания, Гкал 23.09.2025 | Разность показаний, Гкал |
|--|--|---|-----------------------------|
| Количество тепловой энергии, система 1 | 1153,458 | 1107,933 | 45.525 |
| Количество тепловой энергии, система 2 | 531,815 | 503,385 | 28.43 |

Подпись исполнителя _____



#151560#

Отчёт за период с 23.09.2025 по 23.10.2025.

Номер абонента 4113
 Порядковый номер 4989
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00158951
 Номер системы 2
 Отчёт сформирован 28.10.2025

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | tнар, °C | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr, | t1, °C | t2, °C | td, | p1, МПа | p2, МПа |
|------------|-------------|-------------|--------------|------------|------------|---------|---------|-----------|-------------|------------|---------|-----------|-----------|-------|------------|------------|
| 24.09.2025 | - | 0,656 | 0,265 | 46,69 | 42,47 | 45,98 | 42,02 | 3,96 | 24 | 0 | 0 | 57,2 | 47,1 | 10,11 | 0,7 | 0,7 |
| 25.09.2025 | - | 0,971 | 0,469 | 62,46 | 54,25 | 61,47 | 53,56 | 7,91 | 24 | 0 | 0 | 59,6 | 50,3 | 9,33 | 0,7 | 0,7 |
| 26.09.2025 | - | 0,99 | 0,481 | 63,7 | 55,23 | 62,69 | 54,51 | 8,18 | 24 | 0 | 0 | 59,4 | 50,2 | 9,21 | 0,7 | 0,7 |
| 27.09.2025 | - | 0,968 | 0,464 | 62,64 | 54,54 | 61,67 | 53,84 | 7,83 | 24 | 0 | 0 | 59,3 | 49,9 | 9,39 | 0,7 | 0,7 |
| 28.09.2025 | - | 1,089 | 0,598 | 64,04 | 53,34 | 63,04 | 52,72 | 10,32 | 24 | 0 | 0 | 58,7 | 49,6 | 9,18 | 0,7 | 0,7 |
| 29.09.2025 | - | 0,973 | 0,469 | 61,69 | 53,39 | 60,73 | 52,75 | 7,98 | 24 | 0 | 0 | 59,1 | 49,6 | 9,51 | 0,7 | 0,7 |
| 30.09.2025 | - | 0,998 | 0,498 | 61,93 | 53,06 | 60,97 | 52,44 | 8,53 | 24 | 0 | 0 | 58,8 | 49,3 | 9,5 | 0,7 | 0,7 |
| 01.10.2025 | - | 1,206 | 0,712 | 64,54 | 51,93 | 63,51 | 51,39 | 12,12 | 24 | 0 | 0 | 58,8 | 49,2 | 9,61 | 0,7 | 0,7 |
| 02.10.2025 | - | 1,544 | 1,079 | 69,28 | 49,89 | 68,21 | 49,38 | 18,83 | 24 | 0 | 0 | 57,6 | 48,3 | 9,3 | 0,7 | 0,7 |
| 03.10.2025 | - | 0,929 | 0,453 | 60,94 | 52,62 | 59,99 | 52,1 | 7,89 | 24 | 0 | 0 | 57,6 | 48,5 | 9,11 | 0,7 | 0,7 |
| 04.10.2025 | - | 0,948 | 0,475 | 60,26 | 51,58 | 59,3 | 51,04 | 8,26 | 24 | 0 | 0 | 58 | 48,8 | 9,18 | 0,7 | 0,7 |
| 05.10.2025 | - | -0,216 | -0,127 | 8,97 | 12,94 | 8,93 | 12,77 | -3,84 | 24 | 0 | 0 | 42,7 | 48,7 | -5,94 | 0,7 | 0,7 |
| 06.10.2025 | - | 0,753 | 0,503 | 47,18 | 38,67 | 46,5 | 38,26 | 8,24 | 24 | 0 | 0 | 55,7 | 48,2 | 7,47 | 0,7 | 0,7 |
| 07.10.2025 | - | 0,925 | 0,46 | 62,14 | 53,79 | 61,18 | 53,15 | 8,03 | 24 | 0 | 0 | 58 | 49,4 | 8,64 | 0,7 | 0,7 |
| 08.10.2025 | - | 0,941 | 0,56 | 54,21 | 43,81 | 53,37 | 43,29 | 10,08 | 24 | 0 | 0 | 57,5 | 49,2 | 8,3 | 0,7 | 0,7 |
| 09.10.2025 | - | 0,879 | 0,46 | 52,14 | 44,18 | 51,25 | 43,66 | 7,59 | 24 | 0 | 0 | 61,3 | 51,8 | 9,46 | 0,7 | 0,7 |
| 10.10.2025 | - | 0,978 | 0,444 | 65,69 | 58,14 | 64,54 | 57,42 | 7,12 | 24 | 0 | 0 | 62,3 | 53 | 9,31 | 0,7 | 0,7 |
| 11.10.2025 | - | 0,966 | 0,442 | 65,62 | 58,04 | 64,46 | 57,32 | 7,14 | 24 | 0 | 0 | 62 | 52,8 | 9,16 | 0,7 | 0,7 |
| 12.10.2025 | - | 1,023 | 0,5 | 66,67 | 58,12 | 65,53 | 57,4 | 8,13 | 24 | 0 | 0 | 61,8 | 52,7 | 9,06 | 0,7 | 0,7 |
| 13.10.2025 | - | 0,969 | 0,44 | 65,19 | 57,62 | 64,03 | 56,9 | 7,13 | 24 | 0 | 0 | 62 | 52,7 | 9,25 | 0,7 | 0,7 |
| 14.10.2025 | - | 0,979 | 0,457 | 65,08 | 57,24 | 63,93 | 56,52 | 7,41 | 24 | 0 | 0 | 61,7 | 52,5 | 9,2 | 0,7 | 0,7 |
| 15.10.2025 | - | 1,014 | 0,496 | 65,73 | 57,25 | 64,56 | 56,53 | 8,03 | 24 | 0 | 0 | 61,8 | 52,6 | 9,17 | 0,7 | 0,7 |
| 16.10.2025 | - | 0,996 | 0,479 | 65,73 | 57,55 | 64,59 | 56,83 | 7,76 | 24 | 0 | 0 | 61,6 | 52,5 | 9,12 | 0,7 | 0,7 |
| 17.10.2025 | - | 0,97 | 0,446 | 64,92 | 57,27 | 63,77 | 56,55 | 7,22 | 24 | 0 | 0 | 61,9 | 52,7 | 9,26 | 0,7 | 0,7 |
| 18.10.2025 | - | 0,981 | 0,458 | 63,47 | 55,6 | 62,35 | 54,9 | 7,45 | 24 | 0 | 0 | 61,8 | 52,4 | 9,48 | 0,7 | 0,7 |
| 19.10.2025 | - | 1,083 | 0,566 | 66,67 | 56,93 | 65,54 | 56,21 | 9,33 | 24 | 0 | 0 | 61,2 | 52,1 | 9,11 | 0,7 | 0,7 |
| 20.10.2025 | - | 1,05 | 0,537 | 66,13 | 56,86 | 64,99 | 56,14 | 8,85 | 24 | 0 | 0 | 61,1 | 52 | 9,05 | 0,7 | 0,7 |
| 21.10.2025 | - | 0,936 | 0,424 | 64,41 | 57,1 | 63,3 | 56,38 | 6,92 | 24 | 0 | 0 | 61,1 | 52 | 9,15 | 0,7 | 0,7 |
| 22.10.2025 | - | 0,933 | 0,411 | 64,16 | 57,12 | 63,03 | 56,4 | 6,63 | 24 | 0 | 0 | 61,5 | 52,2 | 9,32 | 0,7 | 0,7 |
| 23.10.2025 | - | 0,998 | 0,474 | 65,01 | 56,87 | 63,84 | 56,15 | 7,69 | 24 | 0 | 0 | 61,7 | 52,5 | 9,27 | 0,7 | 0,7 |
| Итого: | - | 28,43 | 14,393 | 1817,29 | 1567,4 | 1787,25 | 1548,53 | 238,72 | 720 | 0 | - | 59,43 | 50,76 | 8,68 | 0,7 | 0,7 |

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т |
|------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| 23.09.2025 | 503,385 | 35825,44 | 31658,95 | 35211,25 | 31248,11 |
| 23.10.2025 | 531,815 | 37642,73 | 33226,35 | 36998,5 | 32796,64 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения