

#163357#

Отчёт по теплопотреблению за период с 30.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Интернациональная 9, г. Калининград
4113
4988
ВКТ-7
00158951
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.10.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,3	21,7	-0,43	0,7	0,7	-
02.10.2025	1,177	0	134,45	135,09	0	132,92	134,06	0	0	24	0	0	49,2	40,3	8,87	0,7	0,7	-
03.10.2025	2,342	0	286,9	287,85	0	283,48	285,43	0	0	24	0	0	50,5	42,2	8,28	0,7	0,7	-
04.10.2025	2,096	0	283,18	284,24	0	280,12	282	0	0	24	0	0	48,1	40,6	7,5	0,7	0,7	-
05.10.2025	1,967	0	280,44	283,77	0	277,55	281,65	0	0	24	0	0	47,1	40	7,1	0,7	0,7	-
06.10.2025	2,074	0	267,22	270,36	0	264,23	268,29	0	0	24	0	0	48,6	40,8	7,85	0,7	0,7	-
07.10.2025	2,096	0	252,52	255,37	0	249,62	253,42	0	0	24	0	0	49,2	40,8	8,42	0,7	0,7	-
08.10.2025	2,093	0	252,46	255,28	0	249,54	253,29	0	0	24	0	0	49,3	40,9	8,4	0,7	0,7	-
09.10.2025	1,983	0	252,54	255,43	0	249,66	253,51	0	0	24	0	0	48,6	40,6	7,96	0,7	0,7	-
10.10.2025	1,981	0	252,36	255,32	0	249,48	253,4	0	0	24	0	0	48,7	40,7	7,96	0,7	0,7	-
11.10.2025	1,955	0	252,38	255,35	0	249,5	253,43	0	0	24	0	0	48,6	40,8	7,85	0,7	0,7	-
12.10.2025	1,965	0	252,63	255,54	0	249,75	253,62	0	0	24	0	0	48,7	40,8	7,89	0,7	0,7	-
13.10.2025	2,068	0	252,46	255,15	0	249,55	253,14	0	0	24	0	0	49,4	41,2	8,3	0,7	0,7	-
14.10.2025	2,102	0	252,4	255,03	0	249,45	253,03	0	0	24	0	0	49,6	41,2	8,44	0,7	0,7	-
15.10.2025	2,039	0	252,41	255,07	0	249,53	253,13	0	0	24	0	0	49,1	40,9	8,18	0,7	0,7	-
16.10.2025	2,005	0	252,28	254,81	0	249,4	252,89	0	0	24	0	0	48,7	40,6	8,05	0,7	0,7	-
17.10.2025	2,001	0	252,57	255,1	0	249,69	253,18	0	0	24	0	0	48,7	40,6	8,03	0,7	0,7	-
18.10.2025	2,198	0	249,48	252,01	0	246,51	249,97	0	0	24	0	0	50,6	41,6	8,94	0,7	0,7	-
19.10.2025	2,246	0	255,77	258,42	0	252,72	256,33	0	0	24	0	0	50,5	41,6	8,9	0,7	0,7	-
20.10.2025	2,513	0	255,59	258,09	0	252,23	255,85	0	0	24	0	0	53,1	43,1	9,99	0,7	0,7	-
21.10.2025	2,452	0	255,47	257,96	0	252,12	255,7	0	0	24	0	0	52,9	43,2	9,75	0,7	0,7	-
22.10.2025	2,155	0	255,57	258,32	0	252,6	256,29	0	0	24	0	0	49,8	41,3	8,55	0,7	0,7	-
23.10.2025	2,017	0	255,29	258,08	0	252,41	256,16	0	0	24	0	0	48,6	40,6	8	0,7	0,7	-
Итого:	45,525	0	5556,37	5611,64	0	5492,06	5567,77	0	0	552	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	45,525																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

552

552

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
30.09.2025	1107,933	107718,77	44913,05	0	106289,7	44516,45	0
23.10.2025	1153,458	113275,14	50524,69	0	111781,76	50084,22	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.10.2025 12:56:07