

#166789#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Интернациональная 9, г. Калининград
4113
4989
ВКТ-7
00158951
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	0,926	0,401	63,89	57,01	62,75	56,29	6,46	24	0	0	61,9	52,6	9,3	0,7	0,7	-
25.10.2025	1,023	0,512	64,6	55,82	63,49	55,13	8,36	24	0	0	61,5	52,2	9,24	0,7	0,7	-
26.10.2025	0,966	0,455	65,75	57,9	64,63	57,18	7,45	24	0	0	61	52	8,97	0,7	0,7	-
27.10.2025	0,992	0,474	65,82	57,68	64,68	56,96	7,72	24	0	0	61,3	52,2	9,12	0,7	0,7	-
28.10.2025	0,892	0,367	64,36	57,97	63,23	57,25	5,98	24	0	0	61,3	52,1	9,17	0,7	0,7	-
29.10.2025	0,959	0,435	65,11	57,63	63,97	56,91	7,06	24	0	0	61,4	52,2	9,22	0,7	0,7	-
30.10.2025	0,951	0,436	65,02	57,51	63,88	56,79	7,09	24	0	0	61,1	52	9,12	0,7	0,7	-
31.10.2025	0,959	0,441	65,15	57,48	64,02	56,76	7,26	24	0	0	60,8	51,7	9,1	0,7	0,7	-
01.11.2025	1,009	0,492	65,7	57,23	64,58	56,51	8,07	24	0	0	61	51,9	9,17	0,7	0,7	-
02.11.2025	1,007	0,486	65,41	57,07	64,29	56,35	7,94	24	0	0	61,4	52,1	9,23	0,7	0,7	-
03.11.2025	0,967	0,461	65,09	57,12	63,97	56,4	7,57	24	0	0	61	52	9	0,7	0,7	-
04.11.2025	1,04	0,536	66,35	57,14	65,23	56,42	8,81	24	0	0	60,8	51,8	8,95	0,7	0,7	-
05.11.2025	0,96	0,448	64,67	56,93	63,58	56,21	7,37	24	0	0	61,1	52	9,08	0,7	0,7	-
06.11.2025	0,922	0,412	63,44	56,32	62,36	55,6	6,76	24	0	0	61	51,8	9,17	0,7	0,7	-
07.11.2025	0,996	0,49	64,19	55,74	63,1	55,02	8,08	24	0	0	60,8	51,7	9,15	0,7	0,7	-
08.11.2025	0,991	0,491	63,98	55,43	62,93	54,71	8,22	24	0	0	60,2	51,2	9,08	0,7	0,7	-
09.11.2025	1,042	0,545	64,62	55,12	63,54	54,4	9,14	24	0	0	60,1	51	9,06	0,7	0,7	-
10.11.2025	0,959	0,452	62,92	55,11	61,9	54,39	7,51	24	0	0	60,5	51,3	9,24	0,7	0,7	-
11.11.2025	0,995	0,486	63,14	54,77	62,08	54,05	8,03	24	0	0	60,8	51,4	9,39	0,7	0,7	-
12.11.2025	0,963	0,46	62,7	54,73	61,69	54,01	7,68	24	0	0	60,5	51,3	9,19	0,7	0,7	-
13.11.2025	1,018	0,513	63,29	54,49	62,21	53,77	8,44	24	0	0	61	51,6	9,4	0,7	0,7	-
14.11.2025	1,015	0,506	63,17	54,49	62,08	53,77	8,31	24	0	0	61	51,6	9,47	0,7	0,7	-
15.11.2025	1,048	0,553	63,81	54,26	62,79	53,54	9,25	24	0	0	60,1	50,9	9,19	0,7	0,7	-
16.11.2025	1,081	0,558	63,82	54,33	62,69	53,61	9,08	24	0	0	61,7	51,9	9,79	0,7	0,7	-
17.11.2025	0,967	0,467	62,56	54,4	61,54	53,69	7,85	24	0	0	60,1	50,9	9,2	0,7	0,7	-
18.11.2025	0,999	0,507	63,67	54,8	62,69	54,08	8,61	24	0	0	59,2	50,1	9,04	0,7	0,7	-
19.11.2025	0,999	0,489	64,07	55,55	63,04	54,83	8,21	24	0	0	60	50,8	9,24	0,7	0,7	-
20.11.2025	0,994	0,483	63,81	55,42	62,76	54,7	8,06	24	0	0	60,2	50,9	9,35	0,7	0,7	-
21.11.2025	1,026	0,506	63,78	55,08	62,74	54,36	8,38	24	0	0	60,5	51	9,54	0,7	0,7	-
22.11.2025	1,054	0,55	64,32	54,71	63,28	54	9,28	24	0	0	59,8	50,6	9,26	0,7	0,7	-
23.11.2025	1,132	0,594	64,69	54,65	63,55	53,93	9,62	24	0	0	62	52	9,94	0,7	0,7	-
Итого:	30,852	0	1992,9	1733,89	1959,27	1711,62	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	30,852															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.10.2025	531,815	37642,73	33226,35	36998,5	32796,64
23.11.2025	562,667	39635,63	34960,24	38957,77	34508,26

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.11.2025 7:33:25