

#190892#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Интернациональная 9, г. Калининград

4113

4989

ВКТ-7

00158951

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.11.2025	0,982	0,438	61,44	53,95	60,31	53,26	7,05	24	0	0	62,5	52,3	10,17	0,7	0,7	-3,9
25.11.2025	1,103	0,569	64,66	54,98	63,52	54,26	9,26	24	0	0	61,8	52,1	9,74	0,7	0,7	-0,9
26.11.2025	1,116	0,589	65	54,92	63,87	54,2	9,67	24	0	0	61,4	51,7	9,63	0,7	0,7	-0,4
27.11.2025	1,034	0,518	63,84	54,91	62,78	54,2	8,58	24	0	0	60,8	51,3	9,48	0,7	0,7	-1,3
28.11.2025	1,002	0,468	62,99	54,96	61,91	54,24	7,67	24	0	0	61,4	51,6	9,79	0,7	0,7	-0,4
29.11.2025	1,001	0,47	63,13	55,05	62,02	54,33	7,69	24	0	0	61,5	51,8	9,75	0,7	0,7	-0,3
30.11.2025	0,877	0,509	46,18	37,18	45,41	36,72	8,69	24	0	0	61	51,6	9,41	0,7	0,7	-0,5
01.12.2025	0,989	0,602	49,93	39,52	49,12	39,07	10,05	24	0	0	59,9	50	9,93	0,7	0,7	-
02.12.2025	1,127	0,577	67,42	57,46	66,26	56,74	9,52	24	0	0	61,1	51,5	9,6	0,7	0,7	-
03.12.2025	1,079	0,558	66,96	57,07	65,86	56,35	9,51	24	0	0	59,7	50,6	9,08	0,7	0,7	-
04.12.2025	1,018	0,488	65,28	56,74	64,17	56,02	8,15	24	0	0	60,3	50,8	9,41	0,7	0,7	-
05.12.2025	1,05	0,519	65,74	56,74	64,61	56,02	8,59	24	0	0	60,7	51,3	9,45	0,7	0,7	-
06.12.2025	1,106	0,586	66,81	56,6	65,7	55,88	9,82	24	0	0	60,3	51	9,21	0,7	0,7	-
07.12.2025	1,158	0,655	68,32	56,67	67,23	55,95	11,28	24	0	0	59,2	50,4	8,79	0,7	0,7	-
08.12.2025	1	0,482	65,29	56,81	64,22	56,09	8,13	24	0	0	59,9	50,7	9,17	0,7	0,7	-
09.12.2025	1,025	0,504	65,45	56,65	64,35	55,93	8,42	24	0	0	60,4	51,1	9,27	0,7	0,7	-
10.12.2025	0,991	0,462	64,69	56,66	63,57	55,94	7,63	24	0	0	61	51,6	9,4	0,7	0,7	-
11.12.2025	1,062	0,546	65,86	56,34	64,73	55,62	9,11	24	0	0	60,4	51,1	9,22	0,7	0,7	-
12.12.2025	1,045	0,523	65,41	56,38	64,31	55,66	8,65	24	0	0	60,7	51,4	9,35	0,7	0,7	-
13.12.2025	1,021	0,503	65,17	56,41	64,08	55,69	8,39	24	0	0	60,4	51,1	9,26	0,7	0,7	-
14.12.2025	1,145	0,641	67,29	56,05	66,19	55,33	10,86	24	0	0	59,7	50,8	8,97	0,7	0,7	-
15.12.2025	1,076	0,558	65,82	56,11	64,72	55,39	9,33	24	0	0	60,1	50,8	9,34	0,7	0,7	-
16.12.2025	1,07	0,555	65,67	55,88	64,62	55,18	9,44	24	0	0	59,8	50,6	9,2	0,7	0,7	-
17.12.2025	1,074	0,548	65,44	55,95	64,31	55,23	9,08	24	0	0	60,8	51,3	9,48	0,7	0,7	-
18.12.2025	0,96	0,574	42,74	32,93	42,08	32,52	9,56	24	0	0	60,7	49	11,69	0,7	0,7	-
19.12.2025	0,923	0,593	30,17	20,25	29,67	20,01	9,66	24	0	0	61,5	45,1	16,37	0,7	0,7	-
20.12.2025	1,048	0,719	32,92	20,77	32,32	20,53	11,79	24	0	0	61,3	45,6	15,72	0,7	0,7	-
21.12.2025	0,981	0,65	32,75	21,57	32,19	21,33	10,86	24	0	0	60,3	45	15,35	0,7	0,7	-
22.12.2025	0,93	0,593	31,42	21,4	30,9	21,16	9,74	24	0	0	61,2	45,5	15,65	0,7	0,7	-
23.12.2025	1,042	0,57	53,1	43,46	52,16	42,91	9,25	24	0	0	61,8	50,9	10,95	0,7	0,7	-
Итого:	31,035	0	1756,89	1470,37	1727,19	1451,76	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	31,035															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.11.2025	562,667	39635,63	34960,24	38957,77	34508,26
23.12.2025	593,702	41392,52	36430,61	40684,96	35960,02

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.12.2025 7:49:04