

#194506#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2025 по 23.01.2026

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

ЖКМР, ООО, УК  
Интернациональная 9, г. Калининград  
4113  
4988  
ВКТ-7  
00158951  
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2025	4,133	0	253,93	255,13	0	248,59	251,94	0	0	24	0	0	68,5	51,9	16,63	0,7	0,7	-6,3
25.12.2025	3,877	0	254,23	255,74	0	249,2	252,68	0	0	24	0	0	66,2	50,6	15,57	0,7	0,7	-5,6
26.12.2025	2,621	0	253,7	256,32	0	250,29	254,05	0	0	24	0	0	53,9	43,4	10,49	0,7	0,7	4,4
27.12.2025	2,577	0	254,09	256,88	0	250,76	254,71	0	0	24	0	0	53,3	43	10,3	0,7	0,7	5,4
28.12.2025	2,882	0	253,9	256,55	0	250,22	254,17	0	0	24	0	0	56	44,4	11,54	0,7	0,7	3,8
29.12.2025	3,031	0	253,47	256,02	0	249,56	253,53	0	0	24	0	0	57,8	45,6	12,17	0,7	0,7	2,5
30.12.2025	3,493	0	253,44	255,55	0	248,94	252,74	0	0	24	0	0	62,4	48,3	14,06	0,7	0,7	-1,1
31.12.2025	3,768	0	253,4	255,29	0	248,55	252,33	0	0	24	0	0	65,1	49,9	15,2	0,7	0,7	-4,2
01.01.2026	3,656	0	253,51	255,45	0	248,71	252,54	0	0	24	0	0	64,5	49,8	14,73	0,7	0,7	-5,2
02.01.2026	3,15	0	253,96	256,35	0	249,85	253,74	0	0	24	0	0	59,4	46,8	12,63	0,7	0,7	1,2
03.01.2026	3,474	0	253,65	255,8	0	249,15	253,03	0	0	24	0	0	62,2	48,3	13,96	0,7	0,7	-0,6
04.01.2026	3,769	0	253,37	255,22	0	248,5	252,24	0	0	24	0	0	65,2	50	15,18	0,7	0,7	-4
05.01.2026	3,71	0	253,33	255,29	0	248,56	252,34	0	0	24	0	0	64,5	49,6	14,96	0,7	0,7	-3
06.01.2026	4,018	0	253,28	255,01	0	248,11	251,9	0	0	24	0	0	67,4	51,2	16,21	0,7	0,7	-5,5
07.01.2026	4,227	0	252,97	254,51	0	247,54	251,32	0	0	24	0	0	69,1	52	17,09	0,7	0,7	-7,8
08.01.2026	4,459	0	253,26	254,57	0	247,5	251,21	0	0	24	0	0	71,3	53,3	18,02	0,7	0,7	-11
09.01.2026	4,433	0	252,91	254,2	0	247,21	250,84	0	0	24	0	0	71	53,1	17,94	0,7	0,7	-9,6
10.01.2026	4,058	0	253,16	254,79	0	247,98	251,67	0	0	24	0	0	67,6	51,2	16,39	0,7	0,7	-5,2
11.01.2026	3,902	0	253,4	255,22	0	248,38	252,17	0	0	24	0	0	66,2	50,5	15,73	0,7	0,7	-5,2
12.01.2026	4,119	0	252,88	254,55	0	247,57	251,37	0	0	24	0	0	68,3	51,6	16,66	0,7	0,7	-
13.01.2026	4,314	0	252,99	254,57	0	247,41	251,28	0	0	24	0	0	70,1	52,7	17,45	0,7	0,7	-
14.01.2026	4,214	0	252,96	254,63	0	247,51	251,4	0	0	24	0	0	69,3	52,3	17,04	0,7	0,7	-
15.01.2026	3,652	0	253,11	255,29	0	248,41	252,4	0	0	24	0	0	64	49,2	14,73	0,7	0,7	-
16.01.2026	3,993	0	252,95	254,9	0	247,81	251,8	0	0	24	0	0	67,1	51	16,13	0,7	0,7	-
17.01.2026	4,283	0	252,68	254,43	0	247,19	251,18	0	0	24	0	0	69,6	52,3	17,35	0,7	0,7	-
18.01.2026	4,401	0	252,8	254,46	0	247,15	251,14	0	0	24	0	0	70,6	52,8	17,82	0,7	0,7	-
19.01.2026	4,485	0	252,9	254,47	0	247,16	251,11	0	0	24	0	0	71,3	53,2	18,16	0,7	0,7	-
20.01.2026	4,398	0	252,58	254,27	0	246,96	250,99	0	0	24	0	0	70,5	52,7	17,83	0,7	0,7	-
21.01.2026	4,409	0	252,68	254,29	0	247,03	250,98	0	0	24	0	0	70,7	52,9	17,86	0,7	0,7	-
22.01.2026	4,514	0	252,6	254,16	0	246,83	250,84	0	0	24	0	0	71,4	53,2	18,29	0,7	0,7	-
23.01.2026	4,443	0	252,34	253,97	0	246,7	250,62	0	0	24	0	0	70,8	52,8	18,02	0,7	0,7	-
Итого:	120,463	0	7850,43	7907,88	0	7695,33	7814,26	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	120,463																	

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.12.2025	1307,556	128526,53	65913,3	0	126829,98	65338,92	0
23.01.2026	1428,019	136376,96	73821,18	0	134525,31	73153,18	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.01.2026 8:27:39