

#78895#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 12.04.2024 по 23.04.2024

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

ЖКМР, ООО, УК  
Южный бульвар 42-48, Калининград  
4113

Заводской номер счётчика 15018725	Показания прибора, ГДж 23.04.2024	Предыдущие показания, ГДж 12.04.2024	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	41,982	0	41.982	10.027
Количество тепловой энергии, система 2	36,678	1,619	35.059	8.374

Подпись исполнителя \_\_\_\_\_



#78893#

Отчёт за период с 12.04.2024 по 23.04.2024.

Номер абонента 4113  
Порядковый номер 6553  
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)  
Заводской номер 15018725  
Номер системы 1  
Отчёт сформирован 26.04.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t <sub>нар</sub> , °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
13.04.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	11	13	24,6	24	0,23	0,23
14.04.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23,9	23,5	0,23	0,23
15.04.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23,3	22,8	0,23	0,23
16.04.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,9	22,4	0,23	0,23
17.04.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,3	21,7	0,23	0,23
18.04.2024	-	4,72	0	158,148	0	0	156,327	0	0	24	0	49,7	42,4	0,29	0,26
19.04.2024	-	7,19	0	245,378	0	0	242,182	0	0	24	0	52,8	45,7	0,35	0,31
20.04.2024	-	7,83	0	244,643	0	0	241,094	0	0	24	0	55,9	48,1	0,41	0,36
21.04.2024	-	7,959	0	244,746	0	0	241,101	0	0	24	0	56,7	48,8	0,41	0,36
22.04.2024	-	8,419	0	244,751	0	0	240,88	0	0	24	0	58,5	50,1	0,41	0,36
23.04.2024	-	5,863	0	173,402	0	0	170,721	0	0	24	0	57,8	49,6	0,41	0,35
Итого:	-	41,981	0	1311,068	0	0	1292,305	0	0	251	13	40,76	36,28	0,31	0,29

Общее время работы системы 264 час.

Период нормальной работы системы 251 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
12.04.2024	0	0	0	0	0	0	0	11	501
23.04.2024	41,982	1311,068	0	0	1292,305	0	0	268	508

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

#78894#

Отчёт за период с 12.04.2024 по 23.04.2024.

Номер абонента 4113  
 Порядковый номер 6554  
 Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)  
 Заводской номер 15018725  
 Номер системы 2  
 Отчёт сформирован 26.04.2024

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
13.04.2024	-	3,135	0	43,614	36,816	0	42,854	36,373	0	11	13	61,5	51,1	0,43	0,4
14.04.2024	-	3,518	0	46,395	38,083	0	45,588	37,618	0	24	0	61,6	51,3	0,43	0,4
15.04.2024	-	3,198	0	42,906	36,014	0	42,162	35,588	0	24	0	61,5	50,5	0,43	0,4
16.04.2024	-	3,349	0	42,679	35,054	0	41,937	34,643	0	24	0	61,4	50,2	0,43	0,4
17.04.2024	-	3,408	0	44,739	37,005	0	43,967	36,567	0	24	0	61,3	50,5	0,43	0,4
18.04.2024	-	3,255	0	43,019	35,91	0	42,279	35,492	0	24	0	61,2	50,1	0,43	0,4
19.04.2024	-	3,249	0	44,929	37,987	0	44,147	37,53	0	24	0	61,6	50,9	0,43	0,4
20.04.2024	-	3,223	0	44,47	37,463	0	43,695	37,01	0	24	0	61,6	51	0,43	0,4
21.04.2024	-	3,446	0	44,421	36,358	0	43,649	35,921	0	24	0	61,6	50,9	0,43	0,4
22.04.2024	-	3,06	0	45,498	39,228	0	44,706	38,747	0	24	0	61,5	51,4	0,43	0,4
23.04.2024	-	2,217	0	30,225	25,462	0	29,701	25,157	0	24	0	61,6	50,8	0,42	0,38
Итого:	-	35,058	0	472,895	395,38	0	464,685	390,646	0	251	13	61,49	50,79	0,43	0,4

Общее время работы системы 264 час.

Период нормальной работы системы 251 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
12.04.2024	1,619	20,223	16,273	0	19,871	16,079	0	11	501
23.04.2024	36,678	493,116	411,652	0	484,557	406,724	0	268	508

Подпись абонента

\_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения

\_\_\_\_\_