

#135776#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 26.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер


ЖКМР, ООО, УК
Южный бульвар 26-32, Калининград
4113

Заводской номер счётчика 15024138	Показания прибора, ГДж 23.07.2025	Предыдущие показания, ГДж 26.06.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1536,377	1536,377	0	0
Количество тепловой энергии, система 2	1254,831	1190,356	64.475	15.4

Подпись исполнителя



с 24.06.25 по 25.07.25



#135775#

Отчёт за период с 26.06.2025 по 23.07.2025.

Номер абонента 4113
 Порядковый номер 6545
 Тип теплосчётчика ТВ7
 Заводской номер 15024138
 Номер системы 2
 Отчёт сформирован 25.07.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin,	Tmax,	dT _{tn} , ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
27.06.2025	-	1,509	0	32,699	25,334	0	16,81	12,412	0	0	276	0	24	57,6	47,2	0,3	0,25
28.06.2025	-	2,688	0	34,404	27,507	0	33,86	27,215	0	11	276	0	13	58,4	47,9	0,43	0,42
29.06.2025	-	2,42	0	31,486	25,597	0	30,994	25,331	0	24	276	0	0	58,2	47,3	0,43	0,42
30.06.2025	-	2,56	0	30,278	23,637	0	29,801	23,396	0	24	276	0	0	58,5	47,1	0,43	0,42
01.07.2025	-	2,499	0	30,52	24,145	0	30,036	23,894	0	24	276	0	0	58,6	47,4	0,43	0,42
02.07.2025	-	2,321	0	27,906	21,747	0	27,461	21,514	0	24	276	0	0	58,9	48,1	0,42	0,41
03.07.2025	-	2,496	0	30,347	24,046	0	29,855	23,786	0	24	276	0	0	59,4	48,2	0,43	0,42
04.07.2025	-	2,653	0	30,784	23,704	0	30,286	23,449	0	24	276	0	0	59,3	48,1	0,43	0,41
05.07.2025	-	2,321	0	29,079	23,365	0	28,608	23,114	0	24	276	0	0	59,3	48,2	0,43	0,42
06.07.2025	-	2,436	0	29,216	22,84	0	28,751	22,599	0	24	276	0	0	58,8	47,7	0,43	0,35
07.07.2025	-	2,306	0	30,993	25,521	0	30,489	25,238	0	24	276	0	0	59,3	48,8	0,43	0,3
08.07.2025	-	2,391	0	29,664	23,684	0	29,185	23,427	0	24	276	0	0	59,2	48,2	0,43	0,27
09.07.2025	-	2,563	0	29,949	23,042	0	29,468	22,793	0	24	276	0	0	59	48	0,43	0,26
10.07.2025	-	2,531	0	29,23	22,218	0	28,765	21,98	0	24	276	0	0	58,8	47,9	0,43	0,28
11.07.2025	-	2,573	0	29,601	22,75	0	29,126	22,511	0	24	276	0	0	59	47,5	0,43	0,38
12.07.2025	-	2,444	0	30,433	24,388	0	29,944	24,132	0	24	276	0	0	58,9	47,7	0,43	0,42
13.07.2025	-	2,473	0	29,779	23,302	0	29,306	23,059	0	24	276	0	0	58,6	47,5	0,43	0,45
14.07.2025	-	2,353	0	28,906	22,992	0	28,441	22,748	0	24	276	0	0	59,1	47,9	0,43	0,49
15.07.2025	-	2,196	0	29,04	23,872	0	28,572	23,613	0	24	276	0	0	59,1	48,3	0,43	0,47
16.07.2025	-	2,415	0	30,211	24,033	0	29,728	23,773	0	24	276	0	0	58,9	48,2	0,43	0,4
17.07.2025	-	2,339	0	28,972	23,037	0	28,505	22,788	0	24	276	0	0	59,2	48,3	0,43	0,4
18.07.2025	-	2,311	0	32,194	26,962	0	31,672	26,664	0	24	276	0	0	59,3	48,8	0,43	0,42
19.07.2025	-	2,272	0	30,448	24,978	0	29,959	24,705	0	24	276	0	0	59	48,6	0,43	0,44
20.07.2025	-	2,416	0	30,4	24,203	0	29,91	23,941	0	24	276	0	0	59,1	48,5	0,43	0,46
21.07.2025	-	2,413	0	29,851	23,813	0	29,362	23,552	0	24	276	0	0	59,7	48,7	0,43	0,49
22.07.2025	-	2,281	0	30,349	24,74	0	29,853	24,46	0	24	276	0	0	59,5	49,3	0,43	0,36
23.07.2025	-	2,294	0	31,125	25,774	0	30,617	25,488	0	24	276	0	0	59,4	48,9	0,43	0,36
Итого:	-	64,474	0	817,864	651,231	0	789,364	631,582	0	611	7452	0	37	58,97	48,09	0,42	0,39

Общее время работы системы 648 час.

Период нормальной работы системы 611 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
26.06.2025	1190,356	12903,595	9586,544	0	11687,537	8724,787	0	10329	1755
23.07.2025	1254,831	13721,458	10237,774	0	12476,901	9356,37	0	10964	1768

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения