

#166670#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Южный бульвар 26-32, Калининград

4113

6544

ТВ7

15024138

1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | Tmin | Tmax | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|------------|--------------|----------|------------|------------|----------|-----------|-----------|-------------|------|------|------------|-----------|-----------|------------|------------|----------------|
| 24.10.2025 | 4,998 | 0 | 147,469 | 0 | 0 | 145,948 | 0 | 0 | 24 | 49 | 0 | 0 | 46,7 | 38,5 | 0,02 | 0 | - |
| 25.10.2025 | 5,116 | 0 | 147,619 | 0 | 0 | 146,08 | 0 | 0 | 24 | 49 | 0 | 0 | 47,1 | 38,7 | 0,02 | 0 | - |
| 26.10.2025 | 5,249 | 0 | 147,631 | 0 | 0 | 146,063 | 0 | 0 | 24 | 49 | 0 | 0 | 47,4 | 38,9 | 0,02 | 0 | - |
| 27.10.2025 | 5,437 | 0 | 147,655 | 0 | 0 | 146,049 | 0 | 0 | 24 | 49 | 0 | 0 | 48,1 | 39,2 | 0,02 | 0 | - |
| 28.10.2025 | 5,366 | 0 | 147,511 | 0 | 0 | 145,934 | 0 | 0 | 24 | 49 | 0 | 0 | 47,6 | 38,8 | 0,02 | 0 | - |
| 29.10.2025 | 5,355 | 0 | 147,471 | 0 | 0 | 145,897 | 0 | 0 | 24 | 49 | 0 | 0 | 47,5 | 38,8 | 0,01 | 0 | - |
| 30.10.2025 | 5,295 | 0 | 147,488 | 0 | 0 | 145,931 | 0 | 0 | 24 | 49 | 0 | 0 | 47,3 | 38,6 | 0,01 | 0 | - |
| 31.10.2025 | 5,325 | 0 | 147,586 | 0 | 0 | 146,026 | 0 | 0 | 24 | 49 | 0 | 0 | 47,3 | 38,6 | 0,01 | 0 | - |
| 01.11.2025 | 5,496 | 0 | 147,667 | 0 | 0 | 146,056 | 0 | 0 | 24 | 49 | 0 | 0 | 48 | 39 | 0,01 | 0 | - |
| 02.11.2025 | 5,143 | 0 | 147,614 | 0 | 0 | 146,074 | 0 | 0 | 24 | 49 | 0 | 0 | 47 | 38,5 | 0,01 | 0 | - |
| 03.11.2025 | 5,041 | 0 | 147,533 | 0 | 0 | 146,014 | 0 | 0 | 24 | 49 | 0 | 0 | 46,7 | 38,5 | 0,01 | 0 | - |
| 04.11.2025 | 5,183 | 0 | 147,486 | 0 | 0 | 145,939 | 0 | 0 | 24 | 49 | 0 | 0 | 47,2 | 38,7 | 0,01 | 0 | - |
| 05.11.2025 | 5,032 | 0 | 147,325 | 0 | 0 | 145,817 | 0 | 0 | 24 | 49 | 0 | 0 | 46,7 | 38,4 | 0,01 | 0 | - |
| 06.11.2025 | 5,012 | 0 | 147,361 | 0 | 0 | 145,848 | 0 | 0 | 24 | 49 | 0 | 0 | 46,8 | 38,5 | 0,01 | 0 | - |
| 07.11.2025 | 5,326 | 0 | 147,408 | 0 | 0 | 145,827 | 0 | 0 | 24 | 49 | 0 | 0 | 47,7 | 39 | 0,01 | 0 | - |
| 08.11.2025 | 5,653 | 0 | 147,601 | 0 | 0 | 145,944 | 0 | 0 | 24 | 49 | 0 | 0 | 48,8 | 39,5 | 0,02 | 0 | - |
| 09.11.2025 | 5,685 | 0 | 147,671 | 0 | 0 | 146,017 | 0 | 0 | 24 | 49 | 0 | 0 | 48,8 | 39,5 | 0,02 | 0 | - |
| 10.11.2025 | 5,539 | 0 | 147,609 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 24 | 49 | 0 | 0 | 48,1 | 39,1 | 0,01 | 0 | - |
| 11.11.2025 | 5,422 | 0 | 147,6 | 0 | 0 | 146,026 | 0 | 0 | 24 | 49 | 0 | 0 | 47,6 | 38,7 | 0,01 | 0 | - |
| 12.11.2025 | 5,444 | 0 | 147,648 | 0 | 0 | 146,069 | 0 | 0 | 24 | 49 | 0 | 0 | 47,7 | 38,8 | 0,01 | 0 | - |
| 13.11.2025 | 5,274 | 0 | 147,541 | 0 | 0 | 145,992 | 0 | 0 | 24 | 49 | 0 | 0 | 47,2 | 38,6 | 0,01 | 0 | - |
| 14.11.2025 | 5,197 | 0 | 147,434 | 0 | 0 | 145,897 | 0 | 0 | 24 | 49 | 0 | 0 | 47 | 38,5 | 0,01 | 0 | - |
| 15.11.2025 | 5,833 | 0 | 147,865 | 0 | 0 | 146,17 | 0 | 0 | 24 | 49 | 0 | 0 | 49,2 | 39,7 | 0,02 | 0 | - |
| 16.11.2025 | 7,429 | 0 | 148,105 | 0 | 0 | 145,951 | 0 | 0 | 24 | 49 | 0 | 0 | 55,7 | 43,5 | 0,03 | 0,01 | - |
| 17.11.2025 | 6,492 | 0 | 147,806 | 0 | 0 | 145,935 | 0 | 0 | 24 | 49 | 0 | 0 | 51,8 | 41,2 | 0,02 | 0 | - |
| 18.11.2025 | 6,864 | 0 | 147,636 | 0 | 0 | 145,667 | 0 | 0 | 24 | 49 | 0 | 0 | 53,2 | 42 | 0,02 | 0 | - |
| 19.11.2025 | 6,45 | 0 | 147,625 | 0 | 0 | 145,79 | 0 | 0 | 24 | 49 | 0 | 0 | 51,3 | 40,8 | 0,02 | 0 | - |
| 20.11.2025 | 7,576 | 0 | 148,231 | 0 | 0 | 146,066 | 0 | 0 | 24 | 49 | 0 | 0 | 55,9 | 43,5 | 0,02 | 0 | - |
| 21.11.2025 | 7,01 | 0 | 147,396 | 0 | 0 | 145,408 | 0 | 0 | 24 | 49 | 0 | 0 | 53,5 | 42 | 0,02 | 0 | - |
| 22.11.2025 | 7,228 | 0 | 147,886 | 0 | 0 | 145,835 | 0 | 0 | 24 | 49 | 0 | 0 | 54,2 | 42,4 | 0,02 | 0 | - |
| 23.11.2025 | 8,827 | 0 | 148,059 | 0 | 0 | 145,515 | 0 | 0 | 24 | 49 | 0 | 0 | 60,8 | 46,3 | 0,03 | 0 | - |
| Итого: | 180,297 | 0 | 4576,537 | 0 | 0 | 4523,785 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 43,063 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 23.10.2025 | 1647,647 | 37707,583 | 0 | 0 | 37220,537 | 0 | 0 | 14169 | 771 |
| 23.11.2025 | 1827,941 | 42284,12 | 0 | 0 | 41744,322 | 0 | 0 | 14913 | 771 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.11.2025 7:59:35