

#166662#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Ульяны Громовой 11-13А, Калининград

4113

6758

ТВ7

16027126

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	5,965	0	235,981	0	0	233,335	0	0	24	583	0	0	48,7	42,6	0	0	-
25.10.2025	6,293	0	236,529	0	0	233,813	0	0	24	583	0	0	49,4	42,9	0	0	-
26.10.2025	6,408	0	236,758	0	0	234,003	0	0	24	583	0	0	49,6	43,1	0	0	-
27.10.2025	6,595	0	236,833	0	0	234,038	0	0	24	583	0	0	50,1	43,3	0	0	-
28.10.2025	6,467	0	236,406	0	0	233,667	0	0	24	583	0	0	49,6	43	0	0	-
29.10.2025	6,493	0	236,098	0	0	233,354	0	0	24	583	0	0	49,6	43	0	0	-
30.10.2025	6,36	0	236,738	0	0	234,015	0	0	24	583	0	0	49,3	42,8	0	0	-
31.10.2025	6,404	0	236,577	0	0	233,844	0	0	24	583	0	0	49,6	43	0	0	-
01.11.2025	6,495	0	228,414	0	0	225,686	0	0	24	583	0	0	50,3	43,4	0	0	-
02.11.2025	6,167	0	236,339	0	0	233,662	0	0	24	583	0	0	49	42,7	0	0	-
03.11.2025	6,06	0	236,059	0	0	233,4	0	0	24	583	0	0	48,8	42,6	0	0	-
04.11.2025	6,335	0	236,104	0	0	233,387	0	0	24	583	0	0	49,4	42,9	0	0	-
05.11.2025	6,083	0	235,837	0	0	233,197	0	0	24	583	0	0	48,8	42,5	0	0	-
06.11.2025	6,145	0	235,641	0	0	232,966	0	0	24	583	0	0	49,1	42,8	0	0	-
07.11.2025	6,449	0	236,533	0	0	233,748	0	0	24	583	0	0	50	43,4	0	0	-
08.11.2025	6,981	0	236,529	0	0	233,555	0	0	24	583	0	0	51,5	44,4	0	0	-
09.11.2025	6,921	0	236,544	0	0	233,627	0	0	24	583	0	0	51,2	44,1	0	0	-
10.11.2025	6,627	0	236,479	0	0	233,672	0	0	24	583	0	0	50,2	43,4	0	0	-
11.11.2025	6,487	0	237,299	0	0	234,525	0	0	24	583	0	0	49,8	43,2	0	0	-
12.11.2025	6,564	0	237,115	0	0	234,322	0	0	24	583	0	0	50	43,3	0	0	-
13.11.2025	6,327	0	236,856	0	0	234,131	0	0	24	583	0	0	49,3	42,8	0	0	-
14.11.2025	6,257	0	236,322	0	0	233,609	0	0	24	583	0	0	49,2	42,8	0	0	-
15.11.2025	7,662	0	235,924	0	0	232,729	0	0	24	583	0	0	53,5	45,7	0	0	-
16.11.2025	9,44	0	236,556	0	0	232,566	0	0	24	583	0	0	60,2	50,5	0,01	0,01	-
17.11.2025	8,102	0	236,34	0	0	232,913	0	0	24	583	0	0	55,4	47,1	0	0	-
18.11.2025	8,771	0	236,064	0	0	232,422	0	0	24	583	0	0	57,4	48,4	0	0	-
19.11.2025	8,16	0	236,352	0	0	233,025	0	0	24	583	0	0	54,8	46,4	0	0	-
20.11.2025	9,441	0	236,095	0	0	232,174	0	0	24	583	0	0	59,7	50	0,01	0,01	-
21.11.2025	8,712	0	236,211	0	0	232,638	0	0	24	583	0	0	56,8	47,9	0	0	-
22.11.2025	9,5	0	235,807	0	0	231,912	0	0	24	583	0	0	59,5	49,7	0	0	-
23.11.2025	10,977	0	236,431	0	0	231,859	0	0	24	583	0	0	64,8	53,5	0,01	0,01	-
Итого:	221,648	0	7319,771	0	0	7225,794	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	52,94																

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.10.2025	1986,825	61374,886	0	0	60508,501	0	0	14165	151
23.11.2025	2208,474	68694,656	0	0	67734,293	0	0	14909	151

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.11.2025 8:01:39