

#147775#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖКМР, ООО, УК
Бульвар Л. Шевцовой 37-39, Калининград
4113

Заводской номер счётчика 16027062	Показания прибора, ГДж 20.09.2025	Предыдущие показания, ГДж 23.08.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1154,879	1154,878	0.001	0
Количество тепловой энергии, система 2	1170,365	1121,845	48.52	11.589

Подпись исполнителя _____



#147774#

Отчёт за период с 23.08.2025 по 20.09.2025.

Номер абонента 4113
Порядковый номер 6919
Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
Заводской номер 16027062
Номер системы 2
Отчёт сформирован 29.09.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnar, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.08.2025	-	2,21	0	28,086	22,263	0	27,619	22,004	0	24	0	59,6	49,6	0,01	0,01
25.08.2025	-	0,656	0	25,614	21,983	0	25,472	21,885	0	24	0	33,1	30,7	0	0
26.08.2025	-	0,129	0	24,134	22,247	0	24,1	22,216	0	24	0	21,1	21,2	0	0
27.08.2025	-	0,141	0	24,264	22,133	0	24,232	22,104	0	24	0	20,7	20,8	0	0
28.08.2025	-	0,133	0	24,315	22,333	0	24,283	22,304	0	24	0	20,7	20,8	0	0
29.08.2025	-	0,121	0	24,239	22,462	0	24,204	22,431	0	24	0	21	21,2	0	0
30.08.2025	-	0,561	0	25,509	22,157	0	25,42	22,103	0	24	0	27	24,4	0	0
31.08.2025	-	2,494	0	27,9	20,834	0	27,435	20,598	0	24	0	59,7	49	0,03	0,02
01.09.2025	-	2,187	0	26,935	21,532	0	26,465	21,274	0	24	0	61,3	50,4	0,02	0,02
02.09.2025	-	2,049	0	26,104	21,064	0	25,648	20,807	0	24	0	61,3	50,9	0,02	0,02
03.09.2025	-	2,034	0	26,397	21,264	0	25,951	21,012	0	24	0	60,2	50	0,02	0,01
04.09.2025	-	2,005	0	25,921	21,014	0	25,467	20,755	0	24	0	61,3	51,1	0,02	0,01
05.09.2025	-	2,162	0	26,621	21,132	0	26,151	20,87	0	24	0	61,7	51,3	0,02	0,01
06.09.2025	-	2,211	0	26,555	20,671	0	26,085	20,412	0	24	0	61,7	51,5	0,01	0,01
07.09.2025	-	2,098	0	26,195	20,768	0	25,739	20,512	0	24	0	61,3	51,2	0,01	0,01
08.09.2025	-	1,964	0	25,952	21,225	0	25,495	20,96	0	24	0	61,6	51,4	0,01	0,01
09.09.2025	-	2,131	0	27,013	21,768	0	26,537	21,499	0	24	0	61,6	51,2	0,01	0,01
10.09.2025	-	2,121	0	26,962	21,882	0	26,488	21,614	0	24	0	61,6	50,9	0,01	0,01
11.09.2025	-	2,051	0	26,573	21,733	0	26,106	21,467	0	24	0	61,5	50,9	0,01	0,01
12.09.2025	-	2,132	0	26,926	21,921	0	26,452	21,656	0	24	0	61,6	50,6	0,01	0,01
13.09.2025	-	1,999	0	26,254	21,639	0	25,793	21,377	0	24	0	61,5	50,8	0,01	0,01
14.09.2025	-	2,128	0	26,969	21,788	0	26,502	21,529	0	24	0	60,9	50,2	0,01	0,01
15.09.2025	-	2,139	0	26,531	21,33	0	26,068	21,074	0	24	0	61,4	50,5	0,01	0,01
16.09.2025	-	2,162	0	26,038	20,524	0	25,584	20,278	0	24	0	61,3	50,5	0,01	0,01
17.09.2025	-	2,167	0	26,132	20,754	0	25,677	20,509	0	24	0	61,1	50	0,01	0,01
18.09.2025	-	2,075	0	25,731	20,665	0	25,286	20,419	0	24	0	61,1	50,1	0,01	0,01
19.09.2025	-	2,131	0	25,874	20,709	0	25,422	20,464	0	24	0	61,3	50	0,01	0,01
20.09.2025	-	2,129	0	25,841	20,484	0	25,393	20,238	0	24	0	61,2	50,4	0,01	0,01
Итого:	-	48,52	0	731,585	600,279	0	721,074	594,371	0	672	0	53,19	44,7	0,01	0,01

Общее время работы системы 672 час.

Период нормальной работы системы 672 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2025	1121,845	11609,219	8478,248	0	11406,53	8378,947	0	12029	824
20.09.2025	1170,365	12340,804	9078,527	0	12127,606	8973,318	0	12701	824

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения