

#147659#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Интернациональная 38-40, Калининград
Абонентский номер 4113

Заводской номер счётчика 16027077	Показания прибора, ГДж 23.09.2025	Предыдущие показания, ГДж 23.08.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2368,849	2368,848	0.001	0
Количество тепловой энергии, система 2	1891,755	1810,074	81.681	19.509 -0,186

19.323

Подпись исполнителя _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯЛ
« 29 » 09 2025

[Handwritten signature]

#147658#

Отчёт за период с 23.08.2025 по 23.09.2025.

Номер абонента 4113
Порядковый номер 6696
Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
Заводской номер 16027077
Номер системы 2
Отчёт сформирован 29.09.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.08.2025	-	3,538	0	32,993	21,21	0	32,524	21,036	0	24	0	54,9	42	0	0
25.08.2025	-	1,07	0	16,205	9,389	0	16,094	9,341	0	24	0	37,6	34	0	0
26.08.2025	-	0,153	0	3,467	0,987	0	3,464	0,986	0	24	0	19,1	18,6	0	0
27.08.2025	-	0,144	0	3,065	0,57	0	3,062	0,569	0	24	0	18,6	17,6	0	0
28.08.2025	-	0,133	0	2,842	0,522	0	2,84	0,522	0	24	0	18,6	17,8	0	0
29.08.2025	-	0,142	0	2,934	0,484	0	2,931	0,483	0	24	0	18,8	18,4	0	0
30.08.2025	-	0,206	0	3,784	1,465	0	3,774	1,463	0	24	0	24,2	20,9	0	0
31.08.2025	-	3,707	0	31,997	19,198	0	31,553	19,054	0	24	0	54,3	40,2	0,03	0
01.09.2025	-	3,357	0	29,095	18,646	0	28,656	18,492	0	24	0	56,8	41,8	0,02	0
02.09.2025	-	3,056	0	28,003	18,872	0	27,581	18,716	0	24	0	56,7	42,2	0,02	0
03.09.2025	-	3,038	0	28,153	18,979	0	27,732	18,822	0	24	0	56,4	42,2	0,01	0
04.09.2025	-	3,124	0	29,276	20,066	0	28,828	19,891	0	24	0	57,2	43,2	0,01	0
05.09.2025	-	3,217	0	29,659	20,23	0	29,199	20,053	0	24	0	57,6	43,2	0,02	0
06.09.2025	-	2,943	0	28,528	20,188	0	28,086	20,008	0	24	0	57,4	43,4	0,01	0
07.09.2025	-	3,256	0	29,409	19,395	0	28,963	19,231	0	24	0	56,8	42,6	0,01	0
08.09.2025	-	3,023	0	28,265	19,58	0	27,828	19,411	0	24	0	57,4	43	0,01	0
09.09.2025	-	3,153	0	28,849	19,626	0	28,403	19,458	0	24	0	57,4	42,8	0,01	0
10.09.2025	-	3,109	0	28,753	19,709	0	28,31	19,541	0	24	0	57,3	42,8	0,01	0
11.09.2025	-	3,102	0	29,024	20,077	0	28,58	19,906	0	24	0	57,1	42,6	0,01	0
12.09.2025	-	3,066	0	28,781	19,996	0	28,342	19,827	0	24	0	57,1	42,5	0,01	0
13.09.2025	-	3,124	0	28,836	19,701	0	28,4	19,538	0	24	0	56,7	42	0,01	0
14.09.2025	-	3,323	0	29,906	19,424	0	29,466	19,266	0	24	0	56	41,8	0	0
15.09.2025	-	3,291	0	29,784	19,82	0	29,337	19,659	0	24	0	56,6	42	0,01	0
16.09.2025	-	3,163	0	28,8	19,493	0	28,369	19,336	0	24	0	56,6	41,6	0,01	0
17.09.2025	-	3,126	0	28,601	19,209	0	28,179	19,056	0	24	0	56,1	41,4	0	0
18.09.2025	-	3,38	0	30,281	19,789	0	29,837	19,633	0	24	0	55,9	41,2	0	0
19.09.2025	-	3,128	0	28,981	19,869	0	28,55	19,712	0	24	0	56,3	41,3	0	0
20.09.2025	-	3,053	0	28,549	19,663	0	28,123	19,503	0	24	0	56,4	41,7	0,01	0
21.09.2025	-	3,335	0	29,861	19,511	0	29,416	19,349	0	24	0	56,4	42	0,01	0
22.09.2025	-	3,093	0	28,939	19,891	0	28,504	19,727	0	24	0	56,5	42	0,01	0
23.09.2025	-	3,126	0	28,874	19,679	0	28,441	19,521	0	24	0	56,3	41,5	0	0
Итого:	-	81,679	0	764,494	505,238	0	753,372	501,11	0	744	0	50,04	38,07	0,01	0

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2025	1810,074	17439,539	12547,585	0	17157,597	12429,748	0	12892	582
23.09.2025	1891,755	18204,031	13052,824	0	17910,968	12930,857	0	13636	582

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения