

#163244#

Отчёт по теплопотреблению за период с 30.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Интернациональная 38-40, Калининград
4113
6695
ТВ7 (АСЦП)
16027077
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.10.2025	0	0	0,002	0	0	0,002	0	0	24	0	17,6	17	0,17	0,23	-
02.10.2025	4,871	0	122,814	0	0	121,426	0	0	24	0	49,3	39,7	0,31	0,29	-
03.10.2025	9,222	0	236,333	0	0	233,457	0	0	24	0	51,1	41,7	0,41	0,36	-
04.10.2025	9,195	0	235,932	0	0	233,098	0	0	24	0	50,8	41,4	0,39	0,3	-
05.10.2025	8,249	0	224,867	0	0	222,291	0	0	24	0	49,7	40,8	0,41	0,38	-
06.10.2025	8,439	0	234,938	0	0	232,255	0	0	23	1	49,7	41	0,42	0,4	-
07.10.2025	8,303	0	235,024	0	0	232,337	0	0	24	0	49,7	41,2	0,41	0,37	-
08.10.2025	8,325	0	235,186	0	0	232,496	0	0	24	0	49,7	41,1	0,36	0,36	-
09.10.2025	8,119	0	235,819	0	0	233,119	0	0	24	0	49,7	41,4	0,39	0,4	-
10.10.2025	8,094	0	236,753	0	0	234,036	0	0	24	0	49,7	41,4	0,38	0,37	-
11.10.2025	8,033	0	237,316	0	0	234,598	0	0	24	0	49,7	41,5	0,41	0,38	-
12.10.2025	8,07	0	237,959	0	0	235,232	0	0	24	0	49,7	41,5	0,41	0,35	-
13.10.2025	8,173	0	238,022	0	0	235,295	0	0	24	0	49,7	41,4	0,43	0,38	-
14.10.2025	8,287	0	238,234	0	0	235,487	0	0	24	0	49,8	41,4	0,4	0,39	-
15.10.2025	8,243	0	237,895	0	0	235,169	0	0	24	0	49,7	41,3	0,39	0,4	-
16.10.2025	8,224	0	238,244	0	0	235,51	0	0	24	0	49,7	41,4	0,36	0,38	-
17.10.2025	8,195	0	238,26	0	0	235,515	0	0	24	0	49,7	41,4	0,34	0,39	-
18.10.2025	8,448	0	229,349	0	0	226,607	0	0	24	0	50,6	41,7	0,44	0,4	-
19.10.2025	8,499	0	238,149	0	0	235,395	0	0	23	1	50	41,4	0,43	0,4	-
20.10.2025	9,502	0	240,321	0	0	237,272	0	0	24	0	52,3	42,7	0,41	0,41	-
21.10.2025	9,603	0	240,095	0	0	236,949	0	0	24	0	53	43,3	0,35	0,4	-
22.10.2025	8,804	0	239,143	0	0	236,26	0	0	24	0	50,9	42	0,32	0,34	-
23.10.2025	8,232	0	238,167	0	0	235,444	0	0	24	0	49,7	41,3	0,39	0,41	-
Итого:	183,13	0	5088,822	0	0	5029,25	0	0	550	0	0	0	0	0	0
Гкал	43,74														

Общее время работы системы, ч552

Период нормальной работы системы, ч550

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
30.09.2025	2368,849	56669,652	0	0	55924,058	0	0	13804	582
23.10.2025	2551,981	61758,474	0	0	60953,309	0	0	14354	584

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.10.2025 13:16:03