

#166658#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Интернациональная 38-40, Калининград
4113
6696
ТВ7 (АСЦП)
16027077
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	2,943	0	28,55	20,555	0	28,116	20,385	0	24	0	56,9	42,1	0,01	0	-
25.10.2025	3,171	0	29,548	20,322	0	29,104	20,157	0	24	0	56,5	41,8	0,01	0	-
26.10.2025	3,596	0	31,318	19,677	0	30,859	19,522	0	24	0	55,8	41,3	0	0	-
27.10.2025	3,325	0	29,657	19,57	0	29,215	19,414	0	24	0	56,4	41,4	0	0	-
28.10.2025	3,293	0	28,514	18,381	0	28,092	18,24	0	24	0	56,1	40,6	0	0	-
29.10.2025	3,378	0	28,45	17,855	0	28,027	17,718	0	24	0	56,4	40,7	0,01	0	-
30.10.2025	3,183	0	27,378	17,348	0	26,977	17,217	0	24	0	55,8	40,5	0	0	-
31.10.2025	3,506	0	31,219	20,187	0	30,76	20,026	0	24	0	55,9	41,3	0,01	0	-
01.11.2025	3,366	0	29,936	19,587	0	29,495	19,434	0	24	0	56	41,1	0	0	-
02.11.2025	3,439	0	28,74	17,762	0	28,31	17,625	0	24	0	56,4	40,9	0,01	0	-
03.11.2025	3,357	0	29,069	18,476	0	28,643	18,331	0	24	0	56	40,9	0,01	0	-
04.11.2025	3,515	0	29,628	17,919	0	29,198	17,78	0	24	0	55,6	40,8	0	0	-
05.11.2025	3,062	0	26,075	16,412	0	25,687	16,283	0	24	0	56,2	40,9	0,01	0	-
06.11.2025	3,121	0	28,021	19,396	0	27,572	19,227	0	24	0	58,6	43	0,01	0	-
07.11.2025	3,684	0	31,909	21,491	0	31,387	21,298	0	24	0	59,3	43,7	0,01	0	-
08.11.2025	3,799	0	32,19	21,142	0	31,661	20,953	0	24	0	59,3	43,8	0	0	-
09.11.2025	3,73	0	31,782	21,079	0	31,261	20,892	0	24	0	59,2	43,5	0	0	-
10.11.2025	3,702	0	32,185	21,792	0	31,658	21,596	0	24	0	59,3	43,7	0	0	-
11.11.2025	3,521	0	31,272	21,649	0	30,761	21,457	0	24	0	59,3	43,6	0,01	0	-
12.11.2025	3,896	0	32,055	20,657	0	31,529	20,477	0	24	0	59,3	43,1	0,01	0	-
13.11.2025	3,542	0	30,618	20,808	0	30,117	20,627	0	24	0	59,2	43,1	0,01	0	-
14.11.2025	3,314	0	29,729	20,924	0	29,243	20,742	0	24	0	59,2	43,2	0,04	0	-
15.11.2025	3,532	0	30,551	20,727	0	30,053	20,546	0	24	0	59,1	43,1	0,01	0	-
16.11.2025	3,786	0	31,454	20,489	0	30,939	20,311	0	24	0	59,2	43,1	0	0	-
17.11.2025	3,542	0	30,65	20,77	0	30,152	20,593	0	24	0	58,9	42,8	0	0	-
18.11.2025	3,487	0	30,29	20,66	0	29,803	20,485	0	24	0	58,7	42,5	0	0	-
19.11.2025	3,675	0	30,896	20,499	0	30,394	20,325	0	24	0	59	42,6	0	0	-
20.11.2025	3,536	0	30,221	20,472	0	29,73	20,3	0	24	0	59	42,5	0	0	-
21.11.2025	3,556	0	30,205	20,459	0	29,713	20,289	0	24	0	59,1	42,3	0	0	-
22.11.2025	3,345	0	25,763	15,981	0	25,348	15,86	0	24	0	58,6	40,3	0	0	-
23.11.2025	2,687	0	17,969	9,418	0	17,685	9,36	0	24	0	58,1	36,8	0	0	-
Итого:	106,589	0	915,842	602,464	0	901,489	597,47	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	25,458														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.10.2025	1990,718	19105,129	13655,9	0	18798,534	13528,968	0	14354	584
23.11.2025	2097,308	20020,969	14258,364	0	19700,022	14126,438	0	15098	584

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.11.2025 12:24:43