

#190760#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Интернациональная 38-40, Калининград
4113
6695
ТВ7 (АССII)
16027077
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.11.2025 | 12,809 | 0 | 242,874 | 0 | 0 | 238,95 | 0 | 0 | 24 | 0 | 59,1 | 46,3 | 0,32 | 0,34 | -3,3 |
| 25.11.2025 | 12,431 | 0 | 243,524 | 0 | 0 | 239,681 | 0 | 0 | 24 | 0 | 58,4 | 46 | 0,32 | 0,29 | -3,9 |
| 26.11.2025 | 12,859 | 0 | 243,976 | 0 | 0 | 239,987 | 0 | 0 | 24 | 0 | 59,5 | 46,7 | 0,35 | 0,46 | -0,9 |
| 27.11.2025 | 12,485 | 0 | 243,739 | 0 | 0 | 239,813 | 0 | 0 | 24 | 0 | 58,8 | 46,3 | 0,13 | 0,3 | -0,4 |
| 28.11.2025 | 12,442 | 0 | 243,341 | 0 | 0 | 239,463 | 0 | 0 | 24 | 0 | 58,5 | 46 | 0,08 | 0,21 | -1,3 |
| 29.11.2025 | 12,339 | 0 | 243,504 | 0 | 0 | 239,639 | 0 | 0 | 24 | 0 | 58,3 | 45,9 | 0,03 | 0,32 | -0,4 |
| 30.11.2025 | 12,36 | 0 | 243,549 | 0 | 0 | 239,668 | 0 | 0 | 24 | 0 | 58,4 | 46 | 0,07 | 0,35 | -0,3 |
| 01.12.2025 | 11,515 | 0 | 242,747 | 0 | 0 | 239,125 | 0 | 0 | 24 | 0 | 56,4 | 44,9 | 0,02 | 0,16 | -0,5 |
| 02.12.2025 | 12,431 | 0 | 243,64 | 0 | 0 | 239,748 | 0 | 0 | 24 | 0 | 58,6 | 46,2 | 0,15 | 0,32 | - |
| 03.12.2025 | 9,15 | 0 | 184,275 | 0 | 0 | 181,604 | 0 | 0 | 24 | 0 | 55,7 | 43,6 | 0,1 | 0,2 | - |
| 04.12.2025 | 10,507 | 0 | 240,95 | 0 | 0 | 237,66 | 0 | 0 | 24 | 0 | 54 | 43,5 | 0,1 | 0,13 | - |
| 05.12.2025 | 9,607 | 0 | 239,616 | 0 | 0 | 236,572 | 0 | 0 | 24 | 0 | 51,9 | 42,2 | 0,13 | 0,22 | - |
| 06.12.2025 | 9,078 | 0 | 238,546 | 0 | 0 | 235,695 | 0 | 0 | 24 | 0 | 50,6 | 41,3 | 0,24 | 0,38 | - |
| 07.12.2025 | 10,087 | 0 | 240,932 | 0 | 0 | 237,74 | 0 | 0 | 24 | 0 | 53,3 | 43,1 | 0,23 | 0,27 | - |
| 08.12.2025 | 9,77 | 0 | 240,424 | 0 | 0 | 237,335 | 0 | 0 | 24 | 0 | 52,4 | 42,6 | 0,18 | 0,15 | - |
| 09.12.2025 | 8,303 | 0 | 237,896 | 0 | 0 | 235,19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 49,1 | 40,6 | 0,07 | 0,36 | - |
| 10.12.2025 | 8,107 | 0 | 237,887 | 0 | 0 | 235,24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 48,7 | 40,5 | 0,12 | 0,22 | - |
| 11.12.2025 | 8,248 | 0 | 238,046 | 0 | 0 | 235,382 | 0 | 0 | 24 | 0 | 49 | 40,6 | 0,23 | 0,26 | - |
| 12.12.2025 | 8,432 | 0 | 238,179 | 0 | 0 | 235,443 | 0 | 0 | 24 | 0 | 49,4 | 40,8 | 0,19 | 0,34 | - |
| 13.12.2025 | 9,471 | 0 | 239,836 | 0 | 0 | 236,816 | 0 | 0 | 24 | 0 | 51,8 | 42,2 | 0,26 | 0,43 | - |
| 14.12.2025 | 9,069 | 0 | 239,606 | 0 | 0 | 236,688 | 0 | 0 | 24 | 0 | 50,8 | 41,6 | 0,02 | 0,16 | - |
| 15.12.2025 | 10,189 | 0 | 241,261 | 0 | 0 | 238,024 | 0 | 0 | 24 | 0 | 53,5 | 43,2 | 0,23 | 0,45 | - |
| 16.12.2025 | 10,645 | 0 | 241,905 | 0 | 0 | 238,566 | 0 | 0 | 24 | 0 | 54,4 | 43,7 | 0,24 | 0,4 | - |
| 17.12.2025 | 9,876 | 0 | 198,91 | 0 | 0 | 195,959 | 0 | 0 | 24 | 0 | 56,2 | 44,1 | 0,06 | 0,36 | - |
| 18.12.2025 | 11,548 | 0 | 242,651 | 0 | 0 | 239,009 | 0 | 0 | 24 | 0 | 56,5 | 44,9 | 0,02 | 0,32 | - |
| 19.12.2025 | 10,485 | 0 | 241,33 | 0 | 0 | 238,012 | 0 | 0 | 24 | 0 | 54 | 43,4 | 0,01 | 0,37 | - |
| 20.12.2025 | 9,407 | 0 | 238,9 | 0 | 0 | 235,905 | 0 | 0 | 24 | 0 | 51,5 | 41,9 | 0,01 | 0,22 | - |
| 21.12.2025 | 8,969 | 0 | 238,116 | 0 | 0 | 235,26 | 0 | 0 | 24 | 0 | 50,4 | 41,2 | 0,01 | 0,33 | - |
| 22.12.2025 | 8,962 | 0 | 238,342 | 0 | 0 | 235,51 | 0 | 0 | 24 | 0 | 50,2 | 41,1 | 0,01 | 0,26 | - |
| 23.12.2025 | 11,797 | 0 | 242,136 | 0 | 0 | 238,476 | 0 | 0 | 24 | 0 | 56,9 | 45 | 0,12 | 0,49 | - |
| Итого: | 313,378 | 0 | 7130,638 | 0 | 0 | 7032,16 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 74,849 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 23.11.2025 | 2815,821 | 69066,696 | 0 | 0 | 68178,108 | 0 | 0 | 15098 | 584 |
| 23.12.2025 | 3129,199 | 76197,337 | 0 | 0 | 75210,266 | 0 | 0 | 15818 | 584 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.12.2025 10:50:19