

#72138#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2024 по 23.02.2024

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Южный бульвар 45-47, Калининград

4113

6868

ТВ7

16027121

1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | Tmin | Tmax | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|------------|--------------|----------|------------|------------|----------|-----------|-----------|-------------|------|------|------------|-----------|-----------|------------|------------|----------------|
| 24.01.2024 | 3,243 | 0 | 86,115 | 0 | 0 | 84,976 | 0 | 0 | 24 | 95 | 0 | 0 | 53,3 | 44,2 | 0,44 | 0,38 | - |
| 25.01.2024 | 3,458 | 0 | 86,17 | 0 | 0 | 84,968 | 0 | 0 | 24 | 95 | 0 | 0 | 54,8 | 45,1 | 0,43 | 0,38 | - |
| 26.01.2024 | 3,892 | 0 | 86,418 | 0 | 0 | 85,054 | 0 | 0 | 24 | 95 | 0 | 0 | 58,5 | 47,6 | 0,43 | 0,38 | - |
| 27.01.2024 | 3,544 | 0 | 86,325 | 0 | 0 | 85,071 | 0 | 0 | 24 | 95 | 0 | 0 | 56 | 46 | 0,43 | 0,38 | - |
| 28.01.2024 | 3,335 | 0 | 86,177 | 0 | 0 | 85,012 | 0 | 0 | 24 | 95 | 0 | 0 | 54 | 44,7 | 0,43 | 0,38 | - |
| 29.01.2024 | 3,604 | 0 | 86,219 | 0 | 0 | 84,953 | 0 | 0 | 24 | 95 | 0 | 0 | 56,3 | 46,1 | 0,43 | 0,38 | - |
| 30.01.2024 | 3,442 | 0 | 86,265 | 0 | 0 | 85,052 | 0 | 0 | 24 | 95 | 0 | 0 | 55,1 | 45,4 | 0,44 | 0,38 | - |
| 31.01.2024 | 3,253 | 0 | 86,274 | 0 | 0 | 85,132 | 0 | 0 | 24 | 95 | 0 | 0 | 53,5 | 44,4 | 0,44 | 0,38 | - |
| 01.02.2024 | 3,455 | 0 | 86,344 | 0 | 0 | 85,124 | 0 | 0 | 24 | 95 | 0 | 0 | 55,2 | 45,5 | 0,44 | 0,38 | - |
| 02.02.2024 | 3,512 | 0 | 86,493 | 0 | 0 | 85,254 | 0 | 0 | 24 | 95 | 0 | 0 | 55,5 | 45,7 | 0,43 | 0,38 | - |
| 03.02.2024 | 3,029 | 0 | 86,076 | 0 | 0 | 85,004 | 0 | 0 | 24 | 95 | 0 | 0 | 51,8 | 43,3 | 0,44 | 0,38 | - |
| 04.02.2024 | 3,235 | 0 | 86,324 | 0 | 0 | 85,181 | 0 | 0 | 24 | 95 | 0 | 0 | 53,4 | 44,3 | 0,44 | 0,38 | - |
| 05.02.2024 | 3,206 | 0 | 86,21 | 0 | 0 | 85,081 | 0 | 0 | 24 | 95 | 0 | 0 | 53,2 | 44,2 | 0,44 | 0,38 | - |
| 06.02.2024 | 3,565 | 0 | 86,272 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 24 | 95 | 0 | 0 | 56,5 | 46,5 | 0,43 | 0,38 | - |
| 07.02.2024 | 3,542 | 0 | 86,196 | 0 | 0 | 84,948 | 0 | 0 | 24 | 95 | 0 | 0 | 55,9 | 46 | 0,44 | 0,38 | - |
| 08.02.2024 | 3,972 | 0 | 86,308 | 0 | 0 | 84,893 | 0 | 0 | 24 | 95 | 0 | 0 | 59,7 | 48,5 | 0,43 | 0,38 | - |
| 09.02.2024 | 4,239 | 0 | 88,188 | 0 | 0 | 86,654 | 0 | 0 | 24 | 95 | 0 | 0 | 61,5 | 49,9 | 0,44 | 0,38 | - |
| 10.02.2024 | 4,088 | 0 | 91,02 | 0 | 0 | 89,503 | 0 | 0 | 24 | 95 | 0 | 0 | 60,1 | 49,2 | 0,44 | 0,38 | - |
| 11.02.2024 | 3,614 | 0 | 91,221 | 0 | 0 | 89,883 | 0 | 0 | 24 | 95 | 0 | 0 | 56,5 | 46,9 | 0,44 | 0,38 | - |
| 12.02.2024 | 3,223 | 0 | 91,074 | 0 | 0 | 89,88 | 0 | 0 | 24 | 95 | 0 | 0 | 53,4 | 44,8 | 0,44 | 0,38 | - |
| 13.02.2024 | 3,367 | 0 | 90,923 | 0 | 0 | 89,691 | 0 | 0 | 24 | 95 | 0 | 0 | 54 | 45,1 | 0,44 | 0,38 | - |
| 14.02.2024 | 3,181 | 0 | 91,003 | 0 | 0 | 89,828 | 0 | 0 | 24 | 95 | 0 | 0 | 52,8 | 44,3 | 0,44 | 0,38 | - |
| 15.02.2024 | 3,008 | 0 | 91,109 | 0 | 0 | 89,994 | 0 | 0 | 24 | 95 | 0 | 0 | 51,5 | 43,5 | 0,44 | 0,38 | - |
| 16.02.2024 | 2,741 | 0 | 90,74 | 0 | 0 | 89,699 | 0 | 0 | 24 | 95 | 0 | 0 | 49,8 | 42,5 | 0,44 | 0,38 | - |
| 17.02.2024 | 2,843 | 0 | 86,92 | 0 | 0 | 85,86 | 0 | 0 | 24 | 95 | 0 | 0 | 51,3 | 43,4 | 0,44 | 0,38 | - |
| 18.02.2024 | 3,19 | 0 | 83,177 | 0 | 0 | 82,006 | 0 | 0 | 23 | 95 | 0 | 1 | 55,2 | 45,9 | 0,44 | 0,38 | - |
| 19.02.2024 | 3,745 | 0 | 90,851 | 0 | 0 | 89,469 | 0 | 0 | 22 | 95 | 0 | 2 | 57,4 | 47,4 | 0,44 | 0,38 | - |
| 20.02.2024 | 3,489 | 0 | 90,874 | 0 | 0 | 89,578 | 0 | 0 | 24 | 95 | 0 | 0 | 55,6 | 46,3 | 0,44 | 0,38 | - |
| 21.02.2024 | 3,065 | 0 | 88,459 | 0 | 0 | 87,331 | 0 | 0 | 24 | 95 | 0 | 0 | 52,5 | 44,1 | 0,44 | 0,39 | - |
| 22.02.2024 | 3,004 | 0 | 90,644 | 0 | 0 | 89,515 | 0 | 0 | 24 | 95 | 0 | 0 | 51,8 | 43,8 | 0,44 | 0,38 | - |
| 23.02.2024 | 2,82 | 0 | 90,652 | 0 | 0 | 89,59 | 0 | 0 | 24 | 95 | 0 | 0 | 50,3 | 42,8 | 0,44 | 0,38 | - |
| Итого: | 104,904 | 0 | 2727,041 | 0 | 0 | 2689,184 | 0 | 0 | 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 25,056 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

741

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 23.01.2024 | 2175,665 | 57255,57 | 0 | 0 | 56477,407 | 0 | 0 | 28568 | 940 |
| 23.02.2024 | 2280,568 | 59982,609 | 0 | 0 | 59166,59 | 0 | 0 | 29309 | 943 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.02.2024 13:12:16