

#190762#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Южный бульвар 45-47, Калининград

4113

6868

ТВ7

16027121

1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | Tmin | Tmax | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|------------|--------------|----------|------------|------------|----------|-----------|-----------|-------------|------|------|------------|-----------|-----------|------------|------------|----------------|
| 24.11.2025 | 4,246 | 0 | 89,46 | 0 | 0 | 87,869 | 0 | 0 | 24 | 17 | 0 | 0 | 61,9 | 50,3 | 0,02 | 0,22 | -3,3 |
| 25.11.2025 | 3,825 | 0 | 89,585 | 0 | 0 | 88,15 | 0 | 0 | 24 | 17 | 0 | 0 | 58,6 | 48,2 | 0,01 | 0,18 | -3,9 |
| 26.11.2025 | 3,812 | 0 | 89,401 | 0 | 0 | 87,973 | 0 | 0 | 24 | 17 | 0 | 0 | 58,4 | 48,1 | 0,01 | 0,01 | -0,9 |
| 27.11.2025 | 3,763 | 0 | 89,613 | 0 | 0 | 88,2 | 0 | 0 | 24 | 17 | 0 | 0 | 58 | 47,8 | 0,01 | 0,13 | -0,4 |
| 28.11.2025 | 3,559 | 0 | 89,449 | 0 | 0 | 88,11 | 0 | 0 | 24 | 17 | 0 | 0 | 56,4 | 46,7 | 0,01 | 0,15 | -1,3 |
| 29.11.2025 | 3,688 | 0 | 89,666 | 0 | 0 | 88,293 | 0 | 0 | 24 | 17 | 0 | 0 | 57,2 | 47,2 | 0,01 | 0,06 | -0,4 |
| 30.11.2025 | 3,772 | 0 | 89,551 | 0 | 0 | 88,15 | 0 | 0 | 24 | 17 | 0 | 0 | 57,9 | 47,7 | 0,01 | 0,02 | -0,3 |
| 01.12.2025 | 3,368 | 0 | 89,143 | 0 | 0 | 87,882 | 0 | 0 | 24 | 17 | 0 | 0 | 54,8 | 45,7 | 0,01 | 0 | -0,5 |
| 02.12.2025 | 3,851 | 0 | 89,536 | 0 | 0 | 88,091 | 0 | 0 | 24 | 17 | 0 | 0 | 58,8 | 48,3 | 0,01 | 0,28 | - |
| 03.12.2025 | 3,179 | 0 | 88,931 | 0 | 0 | 87,743 | 0 | 0 | 24 | 17 | 0 | 0 | 53,3 | 44,7 | 0 | 0 | - |
| 04.12.2025 | 2,877 | 0 | 88,485 | 0 | 0 | 87,401 | 0 | 0 | 24 | 17 | 0 | 0 | 51 | 43,1 | 0 | 0 | - |
| 05.12.2025 | 2,694 | 0 | 88,412 | 0 | 0 | 87,393 | 0 | 0 | 24 | 17 | 0 | 0 | 49,4 | 42 | 0 | 0 | - |
| 06.12.2025 | 2,579 | 0 | 88,186 | 0 | 0 | 87,201 | 0 | 0 | 24 | 17 | 0 | 0 | 48,6 | 41,6 | 0 | 0 | - |
| 07.12.2025 | 2,708 | 0 | 88,366 | 0 | 0 | 87,335 | 0 | 0 | 24 | 17 | 0 | 0 | 49,7 | 42,3 | 0,01 | 0 | - |
| 08.12.2025 | 2,68 | 0 | 88,338 | 0 | 0 | 87,321 | 0 | 0 | 24 | 17 | 0 | 0 | 49,4 | 42,1 | 0,01 | 0 | - |
| 09.12.2025 | 2,449 | 0 | 88,05 | 0 | 0 | 87,095 | 0 | 0 | 24 | 17 | 0 | 0 | 47,9 | 41,2 | 0,01 | 0 | - |
| 10.12.2025 | 2,351 | 0 | 88,014 | 0 | 0 | 87,082 | 0 | 0 | 24 | 17 | 0 | 0 | 47,4 | 41 | 0,01 | 0 | - |
| 11.12.2025 | 2,364 | 0 | 88,064 | 0 | 0 | 87,123 | 0 | 0 | 24 | 17 | 0 | 0 | 47,5 | 41 | 0,01 | 0 | - |
| 12.12.2025 | 2,441 | 0 | 88,014 | 0 | 0 | 87,047 | 0 | 0 | 24 | 17 | 0 | 0 | 48,2 | 41,5 | 0,01 | 0 | - |
| 13.12.2025 | 2,615 | 0 | 88,34 | 0 | 0 | 87,322 | 0 | 0 | 24 | 17 | 0 | 0 | 49,4 | 42,3 | 0,01 | 0 | - |
| 14.12.2025 | 2,553 | 0 | 88,224 | 0 | 0 | 87,23 | 0 | 0 | 24 | 17 | 0 | 0 | 48,8 | 41,8 | 0,01 | 0 | - |
| 15.12.2025 | 2,763 | 0 | 88,525 | 0 | 0 | 87,473 | 0 | 0 | 24 | 17 | 0 | 0 | 50,2 | 42,6 | 0,01 | 0 | - |
| 16.12.2025 | 3 | 0 | 88,8 | 0 | 0 | 87,677 | 0 | 0 | 24 | 17 | 0 | 0 | 51,8 | 43,6 | 0,01 | 0 | - |
| 17.12.2025 | 3,397 | 0 | 89,256 | 0 | 0 | 87,987 | 0 | 0 | 24 | 17 | 0 | 0 | 54,9 | 45,7 | 0,02 | 0 | - |
| 18.12.2025 | 3,368 | 0 | 89,179 | 0 | 0 | 87,918 | 0 | 0 | 24 | 17 | 0 | 0 | 54,8 | 45,7 | 0,01 | 0 | - |
| 19.12.2025 | 2,918 | 0 | 88,574 | 0 | 0 | 87,485 | 0 | 0 | 24 | 17 | 0 | 0 | 51,1 | 43,1 | 0,01 | 0 | - |
| 20.12.2025 | 2,659 | 0 | 88,035 | 0 | 0 | 87,026 | 0 | 0 | 24 | 17 | 0 | 0 | 49,2 | 41,9 | 0 | 0 | - |
| 21.12.2025 | 2,608 | 0 | 88,177 | 0 | 0 | 87,184 | 0 | 0 | 24 | 17 | 0 | 0 | 48,9 | 41,8 | 0,01 | 0 | - |
| 22.12.2025 | 2,636 | 0 | 88,215 | 0 | 0 | 87,214 | 0 | 0 | 24 | 17 | 0 | 0 | 49,1 | 41,9 | 0,01 | 0 | - |
| 23.12.2025 | 3,537 | 0 | 89,219 | 0 | 0 | 87,91 | 0 | 0 | 24 | 17 | 0 | 0 | 55,7 | 46 | 0,02 | 0,36 | - |
| Итого: | 92,26 | 0 | 2662,808 | 0 | 0 | 2627,885 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 22,036 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 23.11.2025 | 702,112 | 20695,201 | 0 | 0 | 20423,735 | 0 | 0 | 9629 | 608 |
| 23.12.2025 | 794,372 | 23358,009 | 0 | 0 | 23051,619 | 0 | 0 | 10349 | 608 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.12.2025 7:42:09