

#19692#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2021 по 23.11.2021

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
 Адрес потребителя Сибирякова 48, Калининград
 Номер абонента 4395
 Порядковый номер 6749
 Тип теплосчётчика ТВ7
 Заводской номер 15025864
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | Tmin | Tmax | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|------------|--------------|----------|------------|------------|---------|-----------|-----------|-------------|------|------|------------|-----------|-----------|------------|------------|----------------|
| 24.10.2021 | 5,115 | 0 | 210,113 | 0 | 0 | 208,149 | 0 | 0 | 24 | 654 | 0 | 0 | 45 | 39,1 | 0,41 | 0,34 | - |
| 25.10.2021 | 5,351 | 0 | 209,709 | 0 | 0 | 207,785 | 0 | 0 | 24 | 654 | 0 | 0 | 44,7 | 38,6 | 0,42 | 0,34 | - |
| 26.10.2021 | 5,666 | 0 | 209,732 | 0 | 0 | 207,633 | 0 | 0 | 24 | 654 | 0 | 0 | 46,6 | 40,1 | 0,41 | 0,33 | - |
| 27.10.2021 | 5,625 | 0 | 209,822 | 0 | 0 | 207,685 | 0 | 0 | 24 | 654 | 0 | 0 | 46,9 | 40,4 | 0,41 | 0,33 | - |
| 28.10.2021 | 5,689 | 0 | 218,952 | 0 | 0 | 216,648 | 0 | 0 | 24 | 654 | 0 | 0 | 47,7 | 41,5 | 0,42 | 0,33 | - |
| 29.10.2021 | 5,62 | 0 | 210,4 | 0 | 0 | 208,21 | 0 | 0 | 24 | 654 | 0 | 0 | 47,4 | 41 | 0,4 | 0,33 | - |
| 30.10.2021 | 5,653 | 0 | 210,732 | 0 | 0 | 208,533 | 0 | 0 | 24 | 654 | 0 | 0 | 47,5 | 41 | 0,41 | 0,33 | - |
| 31.10.2021 | 5,549 | 0 | 210,033 | 0 | 0 | 207,841 | 0 | 0 | 24 | 654 | 0 | 0 | 47,4 | 41 | 0,41 | 0,33 | - |
| 01.11.2021 | 5,612 | 0 | 210,321 | 0 | 0 | 208,133 | 0 | 0 | 24 | 654 | 0 | 0 | 47,4 | 41 | 0,41 | 0,33 | - |
| 02.11.2021 | 5,567 | 0 | 210,243 | 0 | 0 | 208,115 | 0 | 0 | 24 | 654 | 0 | 0 | 46,8 | 40,5 | 0,41 | 0,33 | - |
| 03.11.2021 | 5,563 | 0 | 210,117 | 0 | 0 | 208,021 | 0 | 0 | 24 | 654 | 0 | 0 | 46,6 | 40,2 | 0,41 | 0,33 | - |
| 04.11.2021 | 5,61 | 0 | 210,039 | 0 | 0 | 207,947 | 0 | 0 | 24 | 654 | 0 | 0 | 46,4 | 40 | 0,41 | 0,33 | - |
| 05.11.2021 | 5,634 | 0 | 209,91 | 0 | 0 | 207,801 | 0 | 0 | 24 | 654 | 0 | 0 | 46,6 | 40,1 | 0,41 | 0,33 | - |
| 06.11.2021 | 5,045 | 0 | 186,404 | 0 | 0 | 184,614 | 0 | 0 | 24 | 654 | 0 | 0 | 45,6 | 39,1 | 0,4 | 0,33 | - |
| 07.11.2021 | 5,641 | 0 | 210,711 | 0 | 0 | 208,622 | 0 | 0 | 24 | 654 | 0 | 0 | 46,3 | 39,9 | 0,41 | 0,34 | - |
| 08.11.2021 | 5,556 | 0 | 210,64 | 0 | 0 | 208,581 | 0 | 0 | 24 | 654 | 0 | 0 | 46,1 | 39,7 | 0,41 | 0,34 | - |
| 09.11.2021 | 7,22 | 0 | 210,415 | 0 | 0 | 207,843 | 0 | 0 | 24 | 654 | 0 | 0 | 51,3 | 43 | 0,43 | 0,35 | - |
| 10.11.2021 | 6,937 | 0 | 210,143 | 0 | 0 | 207,569 | 0 | 0 | 24 | 654 | 0 | 0 | 51,3 | 43,3 | 0,43 | 0,36 | - |
| 11.11.2021 | 6,441 | 0 | 210,121 | 0 | 0 | 207,752 | 0 | 0 | 24 | 654 | 0 | 0 | 49,3 | 41,9 | 0,43 | 0,35 | 6 |
| 12.11.2021 | 7,345 | 0 | 210,245 | 0 | 0 | 207,536 | 0 | 0 | 24 | 654 | 0 | 0 | 52,7 | 44,3 | 0,46 | 0,38 | - |
| 13.11.2021 | 8,24 | 0 | 210,446 | 0 | 0 | 207,349 | 0 | 0 | 24 | 654 | 0 | 0 | 56,5 | 47 | 0,47 | 0,4 | - |
| 14.11.2021 | 7,693 | 0 | 210,431 | 0 | 0 | 207,563 | 0 | 0 | 24 | 654 | 0 | 0 | 54,3 | 45,5 | 0,48 | 0,4 | - |
| 15.11.2021 | 7,67 | 0 | 210,375 | 0 | 0 | 207,539 | 0 | 0 | 24 | 654 | 0 | 0 | 54 | 45,2 | 0,47 | 0,4 | - |
| 16.11.2021 | 7,585 | 0 | 210,217 | 0 | 0 | 207,394 | 0 | 0 | 24 | 654 | 0 | 0 | 53,8 | 45,1 | 0,47 | 0,39 | - |
| 17.11.2021 | 7,568 | 0 | 210,337 | 0 | 0 | 207,506 | 0 | 0 | 24 | 654 | 0 | 0 | 54 | 45,3 | 0,47 | 0,39 | - |
| 18.11.2021 | 7,296 | 0 | 210,756 | 0 | 0 | 208,019 | 0 | 0 | 24 | 654 | 0 | 0 | 53 | 44,6 | 0,46 | 0,38 | - |
| 19.11.2021 | 7,179 | 0 | 210,182 | 0 | 0 | 207,439 | 0 | 0 | 24 | 654 | 0 | 0 | 53,1 | 44,9 | 0,45 | 0,37 | 5 |
| 20.11.2021 | 7,126 | 0 | 210,405 | 0 | 0 | 207,654 | 0 | 0 | 24 | 654 | 0 | 0 | 53,1 | 44,9 | 0,45 | 0,37 | - |
| 21.11.2021 | 7,078 | 0 | 210,176 | 0 | 0 | 207,419 | 0 | 0 | 24 | 654 | 0 | 0 | 53,2 | 45 | 0,45 | 0,38 | 9 |
| 22.11.2021 | 7,797 | 0 | 210,506 | 0 | 0 | 207,581 | 0 | 0 | 24 | 654 | 0 | 0 | 54,8 | 45,8 | 0,45 | 0,37 | 6 |
| 23.11.2021 | 6,461 | 0 | 210,253 | 0 | 0 | 207,829 | 0 | 0 | 24 | 654 | 0 | 0 | 49,7 | 42,3 | 0,43 | 0,36 | - |
| Итого: | 198,132 | 0 | 6502,886 | 0 | 0 | 6428,31 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 47,323 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|------------|--------|--------|------------|-------|-------|---------|--------|
| 23.10.2021 | 7438,709 | 217555,301 | 0 | 0 | 214835,247 | 0 | 0 | 44308 | 3611 |
| 23.11.2021 | 7636,839 | 224058,19 | 0 | 0 | 221263,56 | 0 | 0 | 45052 | 3611 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 24.11.2021 7:41:10