

#208005#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Ульяны Громовой, 27-37, г. Калининград
4113
4941
ВКТ-7
00170021
2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|---------|---------|-----------|-------------|------------|--------|-----------|-----------|------|------------|------------|----------------|
| 23.01.2026 | 1,045 | 0,457 | 69,43 | 61,66 | 0 | 68,19 | 60,94 | 7,25 | 24 | 0 | 0 | 62,8 | 53,2 | 9,65 | 0,7 | 0,7 | -8,3 |
| 24.01.2026 | 1,104 | 0,518 | 70,3 | 61,52 | 0 | 69,02 | 60,8 | 8,22 | 24 | 0 | 0 | 62,8 | 53,2 | 9,68 | 0,7 | 0,7 | -9,4 |
| 25.01.2026 | 1,159 | 0,578 | 71,12 | 61,37 | 0 | 69,83 | 60,65 | 9,18 | 24 | 0 | 0 | 62,8 | 53,2 | 9,6 | 0,7 | 0,7 | -7,3 |
| 26.01.2026 | 1,094 | 0,521 | 70,28 | 61,51 | 0 | 69,03 | 60,79 | 8,24 | 24 | 0 | 0 | 62,8 | 53,3 | 9,5 | 0,7 | 0,7 | -4,4 |
| 27.01.2026 | 1,146 | 0,575 | 71,12 | 61,4 | 0 | 69,85 | 60,68 | 9,17 | 24 | 0 | 0 | 62,8 | 53,4 | 9,38 | 0,7 | 0,7 | -3,8 |
| 28.01.2026 | 1,062 | 0,494 | 69,97 | 61,63 | 0 | 68,73 | 60,91 | 7,82 | 24 | 0 | 0 | 62,8 | 53,4 | 9,4 | 0,7 | 0,7 | -6 |
| 29.01.2026 | 1,09 | 0,517 | 70,41 | 61,67 | 0 | 69,15 | 60,95 | 8,2 | 24 | 0 | 0 | 62,8 | 53,4 | 9,47 | 0,7 | 0,7 | -9,7 |
| 30.01.2026 | 1,123 | 0,536 | 70,78 | 61,73 | 0 | 69,52 | 61,01 | 8,51 | 24 | 0 | 0 | 62,8 | 53,2 | 9,64 | 0,7 | 0,7 | -12,4 |
| 31.01.2026 | 1,053 | 0,457 | 69,8 | 61,99 | 0 | 68,56 | 61,27 | 7,29 | 24 | 0 | 0 | 62,8 | 53,1 | 9,71 | 0,7 | 0,7 | -13,8 |
| 01.02.2026 | 1,193 | 0,595 | 71,84 | 61,8 | 0 | 70,54 | 61,08 | 9,46 | 24 | 0 | 0 | 62,8 | 53 | 9,8 | 0,7 | 0,7 | -18,9 |
| 02.02.2026 | 1,119 | 0,513 | 70,53 | 61,86 | 0 | 69,27 | 61,14 | 8,13 | 24 | 0 | 0 | 62,8 | 52,8 | 9,96 | 0,7 | 0,7 | -20,1 |
| 03.02.2026 | 1,136 | 0,534 | 70,75 | 61,77 | 0 | 69,49 | 61,05 | 8,44 | 24 | 0 | 0 | 62,8 | 52,8 | 9,95 | 0,7 | 0,7 | -18 |
| 04.02.2026 | 1,12 | 0,523 | 70,25 | 61,47 | 0 | 68,99 | 60,75 | 8,24 | 24 | 0 | 0 | 62,8 | 52,9 | 9,94 | 0,7 | 0,7 | -12,3 |
| 05.02.2026 | 1,155 | 0,564 | 70,3 | 60,85 | 0 | 69,05 | 60,13 | 8,92 | 24 | 0 | 0 | 62,8 | 52,9 | 9,88 | 0,7 | 0,7 | -7,6 |
| 06.02.2026 | 1,136 | 0,556 | 70,06 | 60,7 | 0 | 68,81 | 59,98 | 8,83 | 24 | 0 | 0 | 62,8 | 53,1 | 9,73 | 0,7 | 0,7 | -3,2 |
| 07.02.2026 | 1,096 | 0,52 | 69,31 | 60,55 | 0 | 68,05 | 59,83 | 8,22 | 24 | 0 | 0 | 62,9 | 53,2 | 9,68 | 0,7 | 0,7 | -3,3 |
| 08.02.2026 | 1,165 | 0,606 | 70,52 | 60,24 | 0 | 69,27 | 59,52 | 9,75 | 24 | 0 | 0 | 62,3 | 52,9 | 9,39 | 0,7 | 0,7 | -4,9 |
| 09.02.2026 | 1,204 | 0,631 | 70,61 | 60,06 | 0 | 69,34 | 59,34 | 10 | 24 | 0 | 0 | 62,8 | 53,1 | 9,71 | 0,7 | 0,7 | -12,1 |
| 10.02.2026 | 1,075 | 0,499 | 68,67 | 60,27 | 0 | 67,44 | 59,55 | 7,89 | 24 | 0 | 0 | 62,8 | 53 | 9,72 | 0,7 | 0,7 | -12,4 |
| 11.02.2026 | 1,149 | 0,588 | 69,94 | 60,01 | 0 | 68,68 | 59,29 | 9,39 | 24 | 0 | 0 | 62,6 | 53,1 | 9,48 | 0,7 | 0,7 | -3,8 |
| 12.02.2026 | 1,099 | 0,542 | 69,33 | 60,06 | 0 | 68,1 | 59,34 | 8,76 | 24 | 0 | 0 | 62,4 | 53,1 | 9,29 | 0,7 | 0,7 | -0,7 |
| 13.02.2026 | 1,09 | 0,529 | 69,01 | 60,07 | 0 | 67,78 | 59,35 | 8,43 | 24 | 0 | 0 | 62,8 | 53,4 | 9,45 | 0,7 | 0,7 | -1,2 |
| 14.02.2026 | 1,101 | 0,541 | 69,23 | 60,14 | 0 | 67,98 | 59,42 | 8,56 | 24 | 0 | 0 | 62,8 | 53,4 | 9,48 | 0,7 | 0,7 | -6,7 |
| 15.02.2026 | 1,167 | 0,607 | 70,14 | 60 | 0 | 68,87 | 59,28 | 9,59 | 24 | 0 | 0 | 62,8 | 53,3 | 9,54 | 0,7 | 0,7 | -11,2 |
| 16.02.2026 | 1,133 | 0,556 | 69,38 | 59,98 | 0 | 68,12 | 59,26 | 8,86 | 24 | 0 | 0 | 62,8 | 53,1 | 9,71 | 0,7 | 0,7 | - |
| 17.02.2026 | 1,136 | 0,555 | 69,34 | 59,95 | 0 | 68,09 | 59,23 | 8,86 | 24 | 0 | 0 | 62,8 | 53 | 9,78 | 0,7 | 0,7 | - |
| Итого: | 29,15 | 0 | 1822,42 | 1584,26 | 0 | 1789,75 | 1565,54 | 0 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 29,15 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч624

Период нормальной работы системы, ч624

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|
| 22.01.2026 | 340,9 | 23322,79 | 20488,66 | 0 | 22915,67 | 20236,61 |
| 17.02.2026 | 370,05 | 25145,21 | 22072,92 | 0 | 24705,42 | 21802,15 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

20.02.2026 7:59:46