

#163354#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2025 по 21.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Ульяны Громовой, 27-37, г. Калининград
4113
4941
ВКТ-7
00170021
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2025	0,983	0,438	65,85	58,35	0	64,66	57,63	7,03	24	0	0	62,4	53	9,41	0,7	0,7	-
25.09.2025	1,007	0,462	66,15	58,25	0	64,95	57,53	7,42	24	0	0	62,2	52,8	9,47	0,7	0,7	-
26.09.2025	1,015	0,466	66,42	58,41	0	65,22	57,69	7,53	24	0	0	62,1	52,7	9,46	0,7	0,7	-
27.09.2025	1,006	0,462	66,43	58,52	0	65,23	57,8	7,43	24	0	0	62	52,6	9,48	0,7	0,7	-
28.09.2025	1,048	0,514	66,81	57,89	0	65,61	57,17	8,44	24	0	0	61,4	52,1	9,28	0,7	0,7	-
29.09.2025	0,984	0,427	65,76	58,35	0	64,57	57,63	6,94	24	0	0	61,8	52,3	9,57	0,7	0,7	-
30.09.2025	1,054	0,497	66,72	58,13	0	65,51	57,41	8,1	24	0	0	61,7	52,1	9,63	0,7	0,7	-
01.10.2025	1,033	0,475	66,29	58,05	0	65,09	57,33	7,76	24	0	0	61,8	52,1	9,65	0,7	0,7	-
02.10.2025	0,975	0,433	65,66	58,04	0	64,53	57,32	7,21	24	0	0	60,8	51,5	9,34	0,7	0,7	-
03.10.2025	0,964	0,431	65,54	58,04	0	64,35	57,32	7,03	24	0	0	61,3	52	9,31	0,7	0,7	-
04.10.2025	1,011	0,478	66,24	57,91	0	65,05	57,19	7,86	24	0	0	61,5	52,3	9,24	0,7	0,7	-
05.10.2025	1,04	0,529	66,67	57,51	0	65,47	56,79	8,68	24	0	0	61,2	52,1	9,02	0,7	0,7	-
06.10.2025	0,966	0,449	65,54	57,81	0	64,34	57,09	7,25	24	0	0	61,8	52,7	9,11	0,7	0,7	-
07.10.2025	0,956	0,436	65,31	57,77	0	64,13	57,05	7,08	24	0	0	61,9	52,8	9,07	0,7	0,7	-
08.10.2025	0,994	0,481	65,77	57,46	0	64,58	56,74	7,84	24	0	0	61,6	52,6	8,98	0,7	0,7	-
09.10.2025	1,007	0,493	65,85	57,33	0	64,67	56,61	8,06	24	0	0	61,8	52,9	8,96	0,7	0,7	-
10.10.2025	0,982	0,466	65,49	57,48	0	64,29	56,76	7,53	24	0	0	62,2	53,1	9,06	0,7	0,7	-
11.10.2025	0,975	0,467	65,46	57,39	0	64,26	56,67	7,59	24	0	0	61,9	53	8,92	0,7	0,7	-
12.10.2025	1,069	0,574	66,78	56,87	0	65,6	56,15	9,45	24	0	0	61,2	52,5	8,72	0,7	0,7	-
14.10.2025	0,997	0,484	66,48	58,14	0	65,28	57,42	7,86	24	0	0	61,8	52,9	8,9	0,7	0,7	-
15.10.2025	0,989	0,472	68,15	60,02	0	66,95	59,3	7,65	24	0	0	61,8	53	8,73	0,7	0,7	-
16.10.2025	0,981	0,47	68,26	60,15	0	67,05	59,43	7,62	24	0	0	61,5	52,9	8,63	0,7	0,7	-
17.10.2025	1,009	0,494	68,66	60,11	0	67,43	59,39	8,04	24	0	0	61,9	53,3	8,64	0,7	0,7	-
18.10.2025	1,003	0,485	68,88	60,5	0	67,67	59,78	7,89	24	0	0	61,7	53	8,65	0,7	0,7	-
19.10.2025	0,978	0,474	68,89	60,55	0	67,69	59,83	7,86	24	0	0	60,9	52,5	8,37	0,7	0,7	-
20.10.2025	1,012	0,495	68,95	60,41	0	67,74	59,69	8,05	24	0	0	61,4	52,7	8,69	0,7	0,7	-
21.10.2025	1,002	0,482	68,73	60,39	0	67,53	59,67	7,86	24	0	0	61,5	52,8	8,71	0,7	0,7	-
Итого:	27,04	0	1801,74	1579,83	0	1769,45	1560,39	0	648	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	27,04																

Общее время работы системы, ч
Период нормальной работы системы, ч

672
648

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2025	217,876	15065,51	13242,81	0	14804,14	13077,16
21.10.2025	244,916	16867,25	14822,64	0	16573,59	14637,55

Подпись абонента
Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29.10.2025 12:48:38