

#163353#

Отчёт по теплопотреблению за период с 30.09.2025 по 21.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Ульяны Громовой, 27-37, г. Калининград

4113

4940

ВКТ-7

00170021

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.10.2025	0	0	0,06	0,04	0	0,06	0,04	0	0	24	0	0	16,2	18,3	-2,13	0,7	0,7	-
02.10.2025	1,463	0	159,79	158,39	0	157,82	157,07	0	0	24	0	0	51,6	42,3	9,29	0,7	0,7	-
03.10.2025	2,384	0	290,7	288,47	0	287,13	286,02	0	0	24	0	0	51,1	42,8	8,32	0,7	0,7	-
04.10.2025	2,182	0	288,17	286	0	284,96	283,74	0	0	24	0	0	49	41,3	7,67	0,7	0,7	-
05.10.2025	2,111	0	289,37	287,27	0	286,25	285,11	0	0	24	0	0	48	40,7	7,38	0,7	0,7	-
06.10.2025	2,097	0	290,21	288,14	0	287,09	285,98	0	0	24	0	0	48	40,7	7,32	0,7	0,7	-
07.10.2025	2,099	0	290,56	288,51	0	287,44	286,34	0	0	24	0	0	48,2	40,9	7,31	0,7	0,7	-
08.10.2025	2,099	0	290,42	288,36	0	287,26	286,12	0	0	24	0	0	48,3	41	7,32	0,7	0,7	-
09.10.2025	2,022	0	290,39	288,38	0	287,27	286,22	0	0	24	0	0	48	41	7,05	0,7	0,7	-
10.10.2025	2,016	0	290,19	288,19	0	287,07	286,03	0	0	24	0	0	48	41	7,04	0,7	0,7	-
11.10.2025	2,007	0	290,36	288,37	0	287,24	286,2	0	0	24	0	0	48	41	7,01	0,7	0,7	-
12.10.2025	2,023	0	290,29	288,3	0	287,17	286,13	0	0	24	0	0	48,1	41	7,06	0,7	0,7	-
14.10.2025	2,083	0	290,49	288,45	0	287,31	286,16	0	0	24	0	0	48,5	41,2	7,27	0,7	0,7	-
15.10.2025	2,074	0	290,33	288,3	0	287,2	286,05	0	0	24	0	0	48,3	41,1	7,24	0,7	0,7	-
16.10.2025	2,045	0	290,22	288,18	0	287,1	286,01	0	0	24	0	0	48,1	40,9	7,15	0,7	0,7	-
17.10.2025	2,033	0	290,24	288,23	0	287,12	286,07	0	0	24	0	0	48	40,9	7,1	0,7	0,7	-
18.10.2025	2,164	0	290,19	288,09	0	286,95	285,78	0	0	24	0	0	48,9	41,3	7,56	0,7	0,7	-
19.10.2025	2,194	0	290	287,88	0	286,74	285,58	0	0	24	0	0	49	41,3	7,67	0,7	0,7	-
20.10.2025	2,415	0	290,38	288,1	0	286,9	285,69	0	0	24	0	0	50,8	42,4	8,43	0,7	0,7	-
21.10.2025	2,455	0	290,43	288,21	0	286,82	285,72	0	0	24	0	0	51,4	42,8	8,59	0,7	0,7	-
Итого:	39,966	0	5382,79	5343,86	0	5322,9	5302,06	0	0	480	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	39,966																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

504

480

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
30.09.2025	189,448	18736,74	18587,35	0	18459,68	18401,58	0
21.10.2025	231,604	24409,71	24219,24	0	24069,54	23989,41	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.10.2025 12:47:21