

#166786#

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

ЖКМР, ООО, УК  
Ульяны Громовой, 27-37, г. Калининград  
4113  
4940  
ВКТ-7  
00170021  
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
22.10.2025	2,19	0	290,18	288,03	0	286,96	285,77	0	0	24	0	0	48,9	41,2	7,66	0,7	0,7	-
23.10.2025	2,066	0	290,02	287,97	0	286,9	285,81	0	0	24	0	0	48	40,8	7,21	0,7	0,7	-
24.10.2025	2,031	0	290,14	288,11	0	287,02	285,95	0	0	24	0	0	48	40,9	7,09	0,7	0,7	-
25.10.2025	2,112	0	290,32	288,24	0	287,15	286	0	0	24	0	0	48,4	41,1	7,37	0,7	0,7	-
26.10.2025	2,143	0	290,17	288,05	0	286,96	285,77	0	0	24	0	0	48,7	41,2	7,49	0,7	0,7	-
27.10.2025	2,232	0	290,42	288,25	0	287,06	285,85	0	0	24	0	0	49,4	41,6	7,79	0,7	0,7	-
28.10.2025	2,187	0	290,31	288,15	0	287,05	285,83	0	0	24	0	0	48,9	41,2	7,63	0,7	0,7	-
29.10.2025	2,176	0	290,25	288,11	0	287	285,82	0	0	24	0	0	48,8	41,2	7,6	0,7	0,7	-
30.10.2025	2,145	0	290,26	288,13	0	287,08	285,87	0	0	24	0	0	48,5	41	7,5	0,7	0,7	-
31.10.2025	2,159	0	289,8	287,69	0	286,63	285,42	0	0	24	0	0	48,6	41,1	7,55	0,7	0,7	-
01.11.2025	2,224	0	289,95	287,79	0	286,71	285,48	0	0	24	0	0	49,2	41,4	7,77	0,7	0,7	-
02.11.2025	2,105	0	290,26	288,17	0	287,14	286,01	0	0	24	0	0	48,2	40,8	7,35	0,7	0,7	-
03.11.2025	2,07	0	290,3	288,27	0	287,18	286,11	0	0	24	0	0	48	40,8	7,22	0,7	0,7	-
04.11.2025	2,146	0	290,55	288,45	0	287,37	286,22	0	0	24	0	0	48,5	41	7,49	0,7	0,7	-
05.11.2025	2,064	0	290,25	288,19	0	287,13	286,03	0	0	24	0	0	48	40,8	7,21	0,7	0,7	-
06.11.2025	2,06	0	290,4	288,34	0	287,28	286,17	0	0	24	0	0	48	40,9	7,19	0,7	0,7	-
07.11.2025	2,181	0	290,16	288,02	0	286,89	285,69	0	0	24	0	0	49	41,3	7,62	0,7	0,7	-
08.11.2025	2,296	0	291,15	288,92	0	287,78	286,52	0	0	24	0	0	49,9	41,9	8	0,7	0,7	-
09.11.2025	2,305	0	290,5	288,28	0	287,14	285,88	0	0	24	0	0	49,8	41,8	8,04	0,7	0,7	-
10.11.2025	2,234	0	290,89	288,71	0	287,56	286,34	0	0	24	0	0	49,1	41,3	7,79	0,7	0,7	-
11.11.2025	2,188	0	290,36	288,23	0	287,15	285,98	0	0	24	0	0	48,7	41,1	7,64	0,7	0,7	-
12.11.2025	2,214	0	290,91	288,75	0	287,67	286,46	0	0	24	0	0	48,9	41,2	7,72	0,7	0,7	-
13.11.2025	2,142	0	290,53	288,4	0	287,34	286,14	0	0	24	0	0	48,5	41	7,48	0,7	0,7	-
14.11.2025	2,141	0	290,83	288,74	0	287,64	286,5	0	0	24	0	0	48,5	41	7,46	0,7	0,7	-
15.11.2025	2,435	0	291,72	289,48	0	288,19	287,01	0	0	24	0	0	51	42,5	8,47	0,7	0,7	-
16.11.2025	3,005	0	290,53	288,38	0	286,23	285,5	0	0	24	0	0	56,7	46,2	10,52	0,7	0,7	-
17.11.2025	2,677	0	291,26	288,86	0	287,44	286,28	0	0	24	0	0	53,1	43,8	9,34	0,7	0,7	-
18.11.2025	2,879	0	290,75	288,37	0	286,7	285,67	0	0	24	0	0	54,9	44,8	10,07	0,7	0,7	-
19.11.2025	2,701	0	291,37	288,86	0	287,62	286,32	0	0	24	0	0	52,8	43,3	9,42	0,7	0,7	-
20.11.2025	3,123	0	291,02	288,37	0	286,62	285,48	0	0	24	0	0	57,2	46,3	10,92	0,7	0,7	-
21.11.2025	2,892	0	291,61	288,96	0	287,57	286,27	0	0	24	0	0	54,7	44,6	10,08	0,7	0,7	-
22.11.2025	3,077	0	290,76	288,36	0	286,47	285,54	0	0	24	0	0	56,4	45,6	10,76	0,7	0,7	-
23.11.2025	3,642	0	291,64	289,02	0	286,54	285,75	0	0	24	0	0	61,9	49,1	12,73	0,7	0,7	-
Итого:	78,242	0	9589,57	9516,65	0	9475,17	9437,44	0	0	792	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	78,242																	

Общее время работы системы, ч792

Период нормальной работы системы, ч792

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
21.10.2025	229,414	24119,53	23931,21	0	23782,58	23703,64	0
23.11.2025	307,656	33709,1	33447,86	0	33257,75	33141,08	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.11.2025 12:45:31