

#166785#

Отчёт по теплопотреблению за период с 21.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Ульяны Громовой, 27-37, г. Калининград
4113
4941
ВКТ-7
00170021
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
22.10.2025	1,022	0,495	68,91	60,36	0	67,71	59,64	8,07	24	0	0	61,7	52,9	8,76	0,7	0,7	-
23.10.2025	0,974	0,453	68,07	60,25	0	66,86	59,53	7,33	24	0	0	61,9	53,2	8,72	0,7	0,7	-
24.10.2025	0,948	0,427	67,7	60,28	0	66,49	59,56	6,93	24	0	0	61,9	53,2	8,71	0,7	0,7	-
25.10.2025	1,051	0,539	69,4	60,1	0	68,19	59,38	8,81	24	0	0	61,4	52,8	8,6	0,7	0,7	-
26.10.2025	1,061	0,56	69,79	60,04	0	68,59	59,32	9,27	24	0	0	60,9	52,4	8,41	0,7	0,7	-
27.10.2025	0,983	0,463	68,32	60,3	0	67,12	59,58	7,54	24	0	0	61,5	52,8	8,73	0,7	0,7	-
28.10.2025	1,055	0,535	69,38	60,21	0	68,17	59,49	8,68	24	0	0	61,6	52,8	8,78	0,7	0,7	-
29.10.2025	0,974	0,443	68,15	60,38	0	66,95	59,66	7,29	24	0	0	61,6	52,9	8,78	0,7	0,7	-
30.10.2025	1	0,478	68,64	60,28	0	67,44	59,56	7,88	24	0	0	61,3	52,6	8,67	0,7	0,7	-
31.10.2025	0,987	0,465	68,45	60,33	0	67,25	59,61	7,64	24	0	0	61,3	52,6	8,72	0,7	0,7	-
01.11.2025	1,031	0,503	69,35	60,7	0	68,14	59,98	8,16	24	0	0	61,6	52,8	8,81	0,7	0,7	-
02.11.2025	0,966	0,443	68,77	61,08	0	67,57	60,36	7,21	24	0	0	61,6	53	8,65	0,7	0,7	-
03.11.2025	0,978	0,462	68,95	60,93	0	67,74	60,21	7,53	24	0	0	61,5	53	8,55	0,7	0,7	-
04.11.2025	1,025	0,517	69,83	60,81	0	68,63	60,09	8,54	24	0	0	60,9	52,5	8,42	0,7	0,7	-
05.11.2025	0,974	0,456	68,77	60,91	0	67,57	60,19	7,38	24	0	0	61,7	53	8,66	0,7	0,7	-
06.11.2025	0,965	0,446	68,63	60,94	0	67,42	60,22	7,2	24	0	0	61,8	53,2	8,62	0,7	0,7	-
07.11.2025	0,961	0,44	68,13	60,56	0	66,93	59,84	7,09	24	0	0	61,8	53,1	8,74	0,7	0,7	-
08.11.2025	1	0,484	68,55	60,1	0	67,35	59,38	7,97	24	0	0	61,1	52,5	8,63	0,7	0,7	-
09.11.2025	0,988	0,48	68,63	60,12	0	67,44	59,4	8,04	24	0	0	60,4	52	8,43	0,7	0,7	-
10.11.2025	1,024	0,507	68,92	60,06	0	67,72	59,34	8,38	24	0	0	61,1	52,5	8,63	0,7	0,7	-
11.11.2025	1,024	0,502	68,84	60,11	0	67,63	59,39	8,24	24	0	0	61,4	52,7	8,7	0,7	0,7	-
12.11.2025	0,994	0,473	68,66	60,31	0	67,46	59,59	7,87	24	0	0	61,2	52,6	8,6	0,7	0,7	-
13.11.2025	1,015	0,494	69,06	60,52	0	67,86	59,8	8,06	24	0	0	61,6	52,8	8,72	0,7	0,7	-
14.11.2025	0,974	0,45	68,44	60,6	0	67,24	59,88	7,36	24	0	0	61,8	53	8,71	0,7	0,7	-
15.11.2025	1,001	0,486	68,91	60,41	0	67,71	59,69	8,02	24	0	0	61	52,5	8,58	0,7	0,7	-
16.11.2025	1,03	0,497	69,02	60,57	0	67,81	59,85	7,96	24	0	0	62,2	53,2	8,96	0,7	0,7	-
17.11.2025	1,03	0,504	69,27	60,51	0	68,07	59,79	8,28	24	0	0	61,3	52,6	8,71	0,7	0,7	-
18.11.2025	0,992	0,473	69,06	60,7	0	67,86	59,98	7,88	24	0	0	60,6	52	8,61	0,7	0,7	-
19.11.2025	1,014	0,475	69,14	60,86	0	67,94	60,14	7,8	24	0	0	61,3	52,4	8,88	0,7	0,7	-
20.11.2025	0,999	0,453	68,76	60,86	0	67,55	60,14	7,41	24	0	0	61,6	52,6	9	0,7	0,7	-
21.11.2025	1,005	0,451	68,38	60,67	0	67,18	59,95	7,23	24	0	0	62,1	52,8	9,25	0,7	0,7	-
22.11.2025	1,158	0,624	70,81	60,03	0	69,58	59,31	10,27	24	0	0	61,4	52,4	8,92	0,7	0,7	-
23.11.2025	1,071	0,506	69,08	60,53	0	67,83	59,81	8,02	24	0	0	62,7	53,3	9,44	0,7	0,7	-
Итого:	33,274	0	2272,77	1995,42	0	2233	1971,66	0	792	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	33,274																

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

792

792

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
21.10.2025	244,916	16867,25	14822,64	0	16573,59	14637,55
23.11.2025	278,19	19140,02	16818,06	0	18806,59	16609,21

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.11.2025 16:24:06