

#134038#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 22.06.2025

Потребитель: ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя: Кошевого 58, Калининград
Номер абонента: 4113
Порядковый номер: 6704
Тип теплосчётчика: ТВ7
Заводской номер: 16027135
Номер системы: 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2025	1,049	0	52,25	50,561	0	51,488	49,918	0	24	0	0	0	55,7	52,3	0	0,39	-
25.05.2025	1,09	0	52,707	50,663	0	51,945	50,025	0	24	0	0	0	55,3	52,1	0,01	0,39	-
26.05.2025	1,134	0	52,993	50,759	0	52,219	50,114	0	24	0	0	0	55,6	52,3	0,01	0,39	-
27.05.2025	1,091	0	52,794	50,778	0	52,018	50,126	0	24	0	0	0	55,9	52,6	0,01	0,39	-
28.05.2025	1,1	0	52,906	50,882	0	52,111	50,21	0	24	0	0	0	56,6	53,3	0,01	0,39	-
29.05.2025	1,135	0	51,381	49,594	0	50,567	48,908	0	24	0	0	0	58,2	54,5	0,01	0,33	-
30.05.2025	1,039	0	47,901	46,04	0	47,143	45,396	0	24	0	0	0	58	54,9	0,01	0,34	-
31.05.2025	1,248	0	54,522	52,576	0	53,634	51,833	0	24	0	0	0	59	55,1	0,01	0,39	-
01.06.2025	1,211	0	53,106	51,688	0	52,258	50,987	0	24	0	0	0	58,4	54,1	0,01	0,39	-
02.06.2025	1,252	0	46,442	44,404	0	45,714	43,82	0	24	0	0	0	57,7	53,1	0,01	0,38	-
03.06.2025	1,435	0	53,716	51,276	0	52,84	50,561	0	24	0	0	0	59,1	54,8	0,01	0,37	-
04.06.2025	0,567	0	37,153	36,381	0	36,739	36,03	0	24	0	0	0	46,9	44,1	0	0,12	-
05.06.2025	0,033	0	1,515	1,247	0	1,512	1,244	0	24	0	0	0	21,9	23,3	0	0	-
06.06.2025	0,026	0	0,929	0,606	0	0,928	0,605	0	24	1	0	0	20,5	20,3	0	0	-
07.06.2025	0,014	0	0,249	0,005	0	0,249	0,005	0	24	7	0	0	18,5	18,8	0	0	-
08.06.2025	0,01	0	0,179	0,003	0	0,179	0,003	0	24	14	0	0	18,2	18,3	0	0	-
09.06.2025	0,012	0	0,255	0,033	0	0,255	0,033	0	24	17	0	0	17,6	16,9	0	0	-
10.06.2025	0,009	0	0,22	0,134	0	0,22	0,134	0	24	32	0	0	17,7	17,3	0	0	-
11.06.2025	0	0	0,147	0,332	0	0,147	0,332	0	24	53	0	0	17,2	17,1	0	0	-
12.06.2025	0,004	0	0,388	0,391	0	0,388	0,391	0	24	71	0	0	17,3	16,7	0	0	-
13.06.2025	0,01	0	0,47	0,306	0	0,47	0,306	0	24	86	0	0	17,3	16,4	0	0	-
14.06.2025	0,017	0	0,746	0,454	0	0,746	0,454	0	24	101	0	0	17,6	17	0	0	-
15.06.2025	0,015	0	0,787	0,54	0	0,786	0,54	0	24	110	0	0	17,7	17,5	0	0	-
16.06.2025	0,024	0	16,48	16,391	0	16,463	16,374	0	24	115	0	0	19,6	19,5	0	0	-
17.06.2025	0,675	0	29,705	27,553	0	29,508	27,41	0	24	121	0	0	35,1	31,6	0,01	0,01	-
18.06.2025	0,873	0	27,385	25,814	0	26,943	25,461	0	24	121	0	0	58,9	53,9	0,03	0,02	-
19.06.2025	1,245	0	40,199	37,963	0	39,528	37,424	0	24	123	0	0	59,8	55	0,04	0,02	-
20.06.2025	1,085	0	39,588	38,068	0	38,93	37,533	0	24	123	0	0	59,9	55	0,22	0,35	-
21.06.2025	1,118	0	39,668	37,951	0	39,018	37,432	0	24	123	0	0	59,8	55	0,62	1,05	-
22.06.2025	1,077	0	39,553	37,941	0	38,903	37,42	0	24	123	0	0	59,6	54,9	0,38	0,81	-
Итого:	19,598	0	846,334	811,334	0	833,849	801,029	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,681																

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.05.2025	386,17	14174,871	13434,32	0	13948,737	13248,728	0	7751	661
22.06.2025	405,767	15021,204	14245,654	0	14782,587	14049,759	0	8471	661

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.06.2025 15:01:27