

#147669#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.08.2025 по 23.09.2025


Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖКМР, ООО, УК
Кошевого 58, Калининград
4113

Заводской номер счётчика 16027135	Показания прибора, ГДж 23.09.2025	Предыдущие показания, ГДж 23.08.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	741,689	741,689	0	0
Количество тепловой энергии, система 2	502,775	474	28.775	6.873 - 0.041

6,852

Подпись исполнителя



#147668#

Отчёт за период с 23.08.2025 по 23.09.2025.

Номер абонента 4113
 Порядковый номер 6704
 Тип теплосчётчика ТВ7
 Заводской номер 16027135
 Номер системы 2
 Отчёт сформирован 29.09.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnar, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin,	Tmax,	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.08.2025	-	1,019	0	38,977	37,072	0	38,416	36,614	0	24	123	0	0	55,3	51,2	0	0
25.08.2025	-	0,28	0	22,854	21,76	0	22,713	21,639	0	24	123	0	0	35,7	34,3	0	0
26.08.2025	-	0,033	0	1,356	0,881	0	1,354	0,88	0	22	123	0	2	19,5	20,6	0	0
27.08.2025	-	0,016	0	0,725	0,513	0	0,724	0,512	0	24	123	0	0	18,9	19,1	0	0
28.08.2025	-	0,024	0	0,903	0,532	0	0,902	0,531	0	24	128	0	0	18,8	19	0	0
29.08.2025	-	0,017	0	0,538	0,321	0	0,537	0,321	0	24	137	0	0	19,2	18,7	0	0
30.08.2025	-	0,154	0	11,392	10,879	0	11,335	10,833	0	24	155	0	0	31,9	29,9	0	0
31.08.2025	-	1,009	0	39,915	37,944	0	39,38	37,51	0	24	169	0	0	53,2	49,3	0,01	0,01
01.09.2025	-	1,158	0	40,063	37,683	0	39,466	37,201	0	24	169	0	0	56,2	52	0,01	0,01
02.09.2025	-	0,98	0	39,513	37,923	0	38,924	37,436	0	24	169	0	0	56,3	52,1	0,01	0,01
03.09.2025	-	0,929	0	39,073	37,629	0	38,508	37,159	0	24	169	0	0	55,3	51,2	0,01	0,01
04.09.2025	-	1,089	0	39,551	37,493	0	38,948	37,001	0	24	169	0	0	57	52,8	0,01	0
05.09.2025	-	1,055	0	39,562	37,704	0	38,946	37,197	0	24	169	0	0	57,7	53,5	0,01	0
06.09.2025	-	0,974	0	39,335	37,88	0	38,721	37,37	0	24	169	0	0	57,7	53,5	0,01	0
07.09.2025	-	1,064	0	39,876	37,828	0	39,271	37,332	0	24	169	0	0	56,8	52,8	0,01	0
08.09.2025	-	1,207	0	40,504	37,919	0	39,876	37,409	0	24	169	0	0	57,5	53,4	0	0
09.09.2025	-	1,183	0	40,485	37,969	0	39,861	37,462	0	24	169	0	0	57,4	53,3	0	0
10.09.2025	-	1,115	0	40,244	38,108	0	39,622	37,596	0	24	169	0	0	57,5	53,3	0	0
11.09.2025	-	1,107	0	40,142	38,013	0	39,524	37,509	0	24	169	0	0	57,3	53,1	0	0
12.09.2025	-	1,188	0	40,474	37,936	0	39,858	37,436	0	24	169	0	0	57,1	52,9	0,01	0
13.09.2025	-	1,119	0	40,117	37,927	0	39,509	37,43	0	24	169	0	0	56,9	52,7	0,01	0
14.09.2025	-	1,111	0	40,348	38,002	0	39,755	37,517	0	24	169	0	0	55,9	52	0	0
15.09.2025	-	1,199	0	40,533	38,098	0	39,905	37,589	0	24	169	0	0	57,5	53,2	0,01	0
16.09.2025	-	1,355	0	41,153	38,105	0	40,494	37,576	0	24	169	0	0	58,6	54,2	0,01	0
17.09.2025	-	1,158	0	40,463	38,278	0	39,827	37,76	0	24	169	0	0	58	53,6	0,01	0
18.09.2025	-	1,232	0	40,99	38,424	0	40,353	37,909	0	24	169	0	0	57,6	53,3	0	0
19.09.2025	-	1,25	0	41,178	38,54	0	40,533	38,02	0	24	169	0	0	57,9	53,6	0	0
20.09.2025	-	1,15	0	40,942	38,806	0	40,297	38,279	0	24	169	0	0	58	53,7	0,01	0
21.09.2025	-	1,141	0	41,097	38,95	0	40,452	38,418	0	24	169	0	0	58	53,8	0,01	0
22.09.2025	-	1,273	0	41,791	39,048	0	41,129	38,511	0	24	169	0	0	58,2	54	0,01	0
23.09.2025	-	1,186	0	41,524	39,169	0	40,873	38,638	0	24	169	0	0	57,8	53,6	0	0
Итого:	-	28,775	0	1045,618	987,334	0	1030,013	974,595	0	742	4968	0	2	50,67	47,22	0,01	0

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 742 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2025	474	17440,515	16554,487	0	17161,48	16325,74	0	9958	662
23.09.2025	502,775	18486,132	17541,819	0	18191,492	17300,335	0	10700	664

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения