

#166656#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Кошевого 58, Калининград

4113

6703

ТВ7

16027135

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	2,762	0	113,618	0	0	112,515	0	0	24	447	0	0	45,4	39,6	0,01	0,06	-
25.10.2025	2,85	0	113,466	0	0	112,35	0	0	24	447	0	0	45,7	39,6	0,01	0,06	-
26.10.2025	2,941	0	113,466	0	0	112,334	0	0	24	447	0	0	46	39,7	0,01	0,06	-
27.10.2025	3,083	0	113,66	0	0	112,482	0	0	24	447	0	0	46,9	40,3	0,01	0,06	-
28.10.2025	2,978	0	113,304	0	0	112,163	0	0	24	447	0	0	46,3	39,9	0,01	0,06	-
29.10.2025	2,962	0	113,39	0	0	112,245	0	0	24	447	0	0	46,2	39,9	0,01	0,06	-
30.10.2025	2,925	0	113,389	0	0	112,262	0	0	24	447	0	0	46	39,7	0,01	0,06	-
31.10.2025	2,934	0	113,326	0	0	112,193	0	0	24	447	0	0	46,1	39,8	0,01	0,06	-
01.11.2025	3,03	0	113,45	0	0	112,273	0	0	24	447	0	0	46,9	40,5	0,01	0,05	-
02.11.2025	2,818	0	113,403	0	0	112,292	0	0	24	447	0	0	45,6	39,6	0,01	0,06	-
03.11.2025	2,772	0	113,416	0	0	112,31	0	0	24	447	0	0	45,5	39,5	0,01	0,06	-
04.11.2025	2,905	0	113,59	0	0	112,46	0	0	24	447	0	0	46,1	39,9	0,01	0,05	-
05.11.2025	2,749	0	113,368	0	0	112,263	0	0	24	447	0	0	45,4	39,6	0,01	0,05	-
06.11.2025	2,755	0	113,438	0	0	112,335	0	0	24	447	0	0	45,5	39,6	0,01	0,05	-
07.11.2025	2,975	0	113,478	0	0	112,325	0	0	24	447	0	0	46,5	40,1	0,01	0,05	-
08.11.2025	3,262	0	113,642	0	0	112,402	0	0	24	447	0	0	48,1	41,2	0,01	0,05	-
09.11.2025	3,291	0	113,548	0	0	112,298	0	0	24	447	0	0	48,3	41,3	0,01	0,05	-
10.11.2025	3,116	0	113,646	0	0	112,452	0	0	24	447	0	0	47,3	40,7	0,01	0,05	-
11.11.2025	2,976	0	113,431	0	0	112,279	0	0	24	447	0	0	46,4	40,1	0,01	0,05	-
12.11.2025	3,023	0	113,473	0	0	112,304	0	0	24	447	0	0	46,8	40,3	0,01	0,05	-
13.11.2025	2,869	0	113,48	0	0	112,352	0	0	24	447	0	0	45,9	39,8	0,01	0,05	-
14.11.2025	2,863	0	113,428	0	0	112,299	0	0	24	447	0	0	46	39,9	0,01	0,05	-
15.11.2025	3,261	0	113,771	0	0	112,527	0	0	24	447	0	0	48,2	41,3	0,01	0,05	-
16.11.2025	4,153	0	114,608	0	0	113,025	0	0	24	447	0	0	54,2	45,4	0,02	0,06	-
17.11.2025	3,678	0	114,141	0	0	112,736	0	0	24	447	0	0	51,1	43,3	0,01	0,05	-
18.11.2025	3,905	0	114,344	0	0	112,896	0	0	24	447	0	0	51,9	43,6	0,01	0,05	-
19.11.2025	3,629	0	114,146	0	0	112,796	0	0	24	447	0	0	50	42,3	0,01	0,05	-
20.11.2025	4,218	0	114,735	0	0	113,174	0	0	24	447	0	0	53,8	44,9	0,01	0,05	-
21.11.2025	3,885	0	114,524	0	0	113,086	0	0	24	447	0	0	51,6	43,4	0,01	0,05	-
22.11.2025	3,89	0	114,503	0	0	113,071	0	0	24	447	0	0	51,5	43,3	0,01	0,05	-
23.11.2025	4,712	0	115,145	0	0	113,395	0	0	24	447	0	0	57	47	0,02	0,08	-
Итого:	100,17	0	3526,327	0	0	3487,894	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,925																

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.10.2025	803,439	24067,496	0	0	23759,633	0	0	11420	664
23.11.2025	903,609	27593,824	0	0	27247,529	0	0	12164	664

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.11.2025 7:58:03