

#121523#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

ЖКМР, ООО, УК  
Интернациональная 27-31, Калининград (1ый ввод)  
4113  
6698  
ТВ7 (ASCII)  
16027061  
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3  | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т   | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.02.2025 | 5,277   | 0         | 121,206  | 0       | 0       | 119,493  | 0      | 0      | 24       | 0       | 54,8   | 44,1   | 0       | 0,39    | -           |
| 25.02.2025 | 5,357   | 0         | 121,165  | 0       | 0       | 119,424  | 0      | 0      | 24       | 0       | 55,2   | 44,4   | 0       | 0,39    | -           |
| 26.02.2025 | 5,03    | 0         | 121,152  | 0       | 0       | 119,515  | 0      | 0      | 24       | 0       | 53,6   | 43,5   | 0       | 0,39    | -           |
| 27.02.2025 | 4,809   | 0         | 119,491  | 0       | 0       | 117,899  | 0      | 0      | 24       | 0       | 53,2   | 43,3   | 0       | 0,39    | -           |
| 28.02.2025 | 4,869   | 0         | 118,959  | 0       | 0       | 117,35   | 0      | 0      | 24       | 0       | 53,6   | 43,6   | 0       | 0,39    | -           |
| 01.03.2025 | 5,185   | 0         | 119,012  | 0       | 0       | 117,314  | 0      | 0      | 24       | 0       | 55,1   | 44,5   | 0,01    | 0,39    | -           |
| 02.03.2025 | 5,212   | 0         | 119,199  | 0       | 0       | 117,507  | 0      | 0      | 24       | 0       | 55     | 44,3   | 0       | 0,39    | -           |
| 03.03.2025 | 5,058   | 0         | 118,952  | 0       | 0       | 117,311  | 0      | 0      | 24       | 0       | 54     | 43,6   | 0       | 0,39    | -           |
| 04.03.2025 | 4,948   | 0         | 118,732  | 0       | 0       | 117,132  | 0      | 0      | 24       | 0       | 53,5   | 43,3   | 0       | 0,39    | -           |
| 05.03.2025 | 4,638   | 0         | 118,77   | 0       | 0       | 117,25   | 0      | 0      | 24       | 0       | 52     | 42,5   | 0       | 0,39    | -           |
| 06.03.2025 | 4,432   | 0         | 118,654  | 0       | 0       | 117,18   | 0      | 0      | 24       | 0       | 51,3   | 42,2   | 0       | 0,39    | -           |
| 07.03.2025 | 4,524   | 0         | 119,301  | 0       | 0       | 117,768  | 0      | 0      | 24       | 0       | 52,2   | 42,9   | 0       | 0,39    | -           |
| 08.03.2025 | 4,446   | 0         | 119,055  | 0       | 0       | 117,535  | 0      | 0      | 24       | 0       | 52     | 42,9   | 0       | 0,39    | -           |
| 09.03.2025 | 4,396   | 0         | 118,699  | 0       | 0       | 117,188  | 0      | 0      | 24       | 0       | 52     | 42,9   | 0       | 0,39    | -           |
| 10.03.2025 | 4,23    | 0         | 118,93   | 0       | 0       | 117,441  | 0      | 0      | 24       | 0       | 51,4   | 42,8   | 0       | 0,39    | -           |
| 11.03.2025 | 4,657   | 0         | 119,035  | 0       | 0       | 117,441  | 0      | 0      | 24       | 0       | 53,4   | 43,8   | 0,01    | 0,39    | -           |
| 12.03.2025 | 4,66    | 0         | 119,175  | 0       | 0       | 117,592  | 0      | 0      | 24       | 0       | 53,2   | 43,6   | 0,01    | 0,39    | -           |
| 13.03.2025 | 4,893   | 0         | 119,456  | 0       | 0       | 117,826  | 0      | 0      | 24       | 0       | 53,9   | 43,9   | 0,01    | 0,39    | -           |
| 14.03.2025 | 5,443   | 0         | 121,825  | 0       | 0       | 120,032  | 0      | 0      | 24       | 0       | 56     | 45,1   | 0,01    | 0,39    | -           |
| 15.03.2025 | 5,54    | 0         | 119,58   | 0       | 0       | 117,759  | 0      | 0      | 24       | 0       | 57,1   | 45,7   | 0,01    | 0,39    | -           |
| 16.03.2025 | 5,618   | 0         | 119,743  | 0       | 0       | 117,902  | 0      | 0      | 24       | 0       | 57,3   | 45,8   | 0,01    | 0,39    | -           |
| 17.03.2025 | 5,801   | 0         | 119,732  | 0       | 0       | 117,826  | 0      | 0      | 24       | 0       | 58,3   | 46,5   | 0,01    | 0,39    | -           |
| 18.03.2025 | 5,486   | 0         | 119,385  | 0       | 0       | 117,596  | 0      | 0      | 24       | 0       | 56,4   | 45,2   | 0,01    | 0,39    | -           |
| 19.03.2025 | 5,297   | 0         | 119,456  | 0       | 0       | 117,749  | 0      | 0      | 24       | 0       | 55,2   | 44,3   | 0       | 0,39    | -           |
| 20.03.2025 | 5,176   | 0         | 119,507  | 0       | 0       | 117,798  | 0      | 0      | 24       | 0       | 55,1   | 44,5   | 0,01    | 0,39    | -           |
| 21.03.2025 | 4,693   | 0         | 119,05   | 0       | 0       | 117,493  | 0      | 0      | 24       | 0       | 52,7   | 43,1   | 0       | 0,39    | -           |
| 22.03.2025 | 4,847   | 0         | 119,235  | 0       | 0       | 117,609  | 0      | 0      | 24       | 0       | 53,8   | 43,8   | 0,01    | 0,39    | -           |
| 23.03.2025 | 4,676   | 0         | 119      | 0       | 0       | 117,433  | 0      | 0      | 24       | 0       | 52,8   | 43,2   | 0       | 0,39    | -           |
| Итого:     | 139,198 | 0         | 3345,456 | 0       | 0       | 3299,363 | 0      | 0      | 672      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 33,247  |           |          |         |         |          |        |        |          |         |        |        |         |         |             |

Общее время работы системы, ч672

Период нормальной работы системы, ч672

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, ГДж  | V1, м3    | V2, м3 | V3, м3 | M1, т     | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 23.02.2025 | 726,298 | 16747,7   | 0      | 0      | 16515,697 | 0     | 0     | 5364    | 596    |
| 23.03.2025 | 865,495 | 20093,159 | 0      | 0      | 19815,059 | 0     | 0     | 6036    | 596    |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.03.2025 15:17:27