

#147662#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.08.2025 по 23.09.2025


Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Интернациональная 27-31, Калининград (1ый ввод)
Абонентский номер 4113

Заводской номер счётчика 16027061	Показания прибора, ГДж 23.09.2025	Предыдущие показания, ГДж 23.08.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	964,448	964,448	0	0
Количество тепловой энергии, система 2	686,721	645,838	40.883	9.765

9,631

0,134

Подпись исполнителя



ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯЛ

29 09 2025

[Handwritten signature]

#147661#

Отчёт за период с 23.08.2025 по 23.09.2025.

Номер абонента 4113
Порядковый номер 6699
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСПИ)
Заводской номер 16027061
Номер системы 2
Отчёт сформирован 29.09.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnar, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.08.2025	-	1,641	0	23,956	20,701	0	23,55	20,462	0	24	0	60,3	49,5	0,01	0,03
25.08.2025	-	0,449	0	20,785	18,697	0	20,669	18,614	0	24	0	33,2	30,7	0	0
26.08.2025	-	0,086	0	21,759	20,5	0	21,726	20,471	0	22	2	21,2	21,3	0	0
27.08.2025	-	0,068	0	21,506	20,475	0	21,478	20,447	0	24	0	20,7	20,8	0	0
28.08.2025	-	0,066	0	21,478	20,508	0	21,449	20,481	0	24	0	20,7	20,8	0	0
29.08.2025	-	0,054	0	21,176	20,411	0	21,146	20,381	0	24	0	21	21,1	0	0
30.08.2025	-	0,287	0	21,736	20,29	0	21,675	20,246	0	24	0	25,4	23,5	0	0,01
31.08.2025	-	1,778	0	23,597	19,646	0	23,209	19,432	0	24	0	59,4	48,1	0,03	0,09
01.09.2025	-	1,514	0	22,269	19,691	0	21,879	19,462	0	24	0	61,4	49,8	0,02	0,19
02.09.2025	-	1,48	0	22,058	19,569	0	21,67	19,34	0	24	0	61,6	50	0,02	0,26
03.09.2025	-	1,546	0	22,552	19,539	0	22,17	19,316	0	24	0	60,4	49,4	0,01	0,19
04.09.2025	-	1,535	0	22,296	19,475	0	21,904	19,244	0	24	0	61,6	50,3	0,01	0,18
05.09.2025	-	1,479	0	22,077	19,48	0	21,686	19,249	0	24	0	61,8	50,6	0,02	0,36
06.09.2025	-	1,529	0	22,225	19,42	0	21,832	19,189	0	24	0	61,8	50,6	0,02	0,36
07.09.2025	-	1,672	0	22,831	19,348	0	22,43	19,12	0	24	0	61,5	50,3	0,01	0,35
08.09.2025	-	1,558	0	22,365	19,444	0	21,969	19,212	0	24	0	61,8	50,5	0,01	0,3
09.09.2025	-	1,489	0	22,109	19,524	0	21,717	19,291	0	24	0	61,8	50,5	0,01	0,35
10.09.2025	-	1,59	0	22,419	19,369	0	22,021	19,14	0	24	0	61,8	50,4	0,01	0,29
11.09.2025	-	1,542	0	22,21	19,378	0	21,816	19,147	0	24	0	61,8	50,4	0,01	0,13
12.09.2025	-	1,635	0	22,444	19,27	0	22,047	19,041	0	24	0	61,8	50,2	0,01	0,03
13.09.2025	-	1,688	0	22,531	19,125	0	22,133	18,9	0	24	0	61,7	50,1	0,01	0,1
14.09.2025	-	1,739	0	22,796	19,035	0	22,399	18,814	0	24	0	61,2	49,8	0,01	0,14
15.09.2025	-	1,575	0	21,856	18,957	0	21,473	18,736	0	24	0	61,6	49,7	0	0,01
16.09.2025	-	1,571	0	21,632	18,775	0	21,253	18,56	0	24	0	61,5	49,4	0	0,01
17.09.2025	-	1,595	0	21,654	18,714	0	21,274	18,499	0	24	0	61,4	49,2	0,01	0
18.09.2025	-	1,664	0	21,909	18,648	0	21,527	18,436	0	24	0	61,3	49,1	0,01	0,01
19.09.2025	-	1,546	0	21,325	18,629	0	20,951	18,417	0	24	0	61,5	49,2	0,02	0,02
20.09.2025	-	1,683	0	21,85	18,479	0	21,467	18,268	0	24	0	61,4	49,3	0	0,01
21.09.2025	-	1,618	0	21,604	18,398	0	21,225	18,186	0	24	0	61,3	49,5	0,01	0,03
22.09.2025	-	1,573	0	21,343	18,418	0	20,968	18,207	0	24	0	61,5	49,4	0,02	0,15
23.09.2025	-	1,634	0	21,449	18,296	0	21,072	18,088	0	24	0	61,4	49,2	0,02	0,09
Итого:	-	40,884	0	683,797	600,209	0	673,785	594,396	0	742	2	54,09	44,6	0,01	0,12

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 742 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2025	645,838	7894,263	6611,646	0	7754,666	6538,485	0	9706	598
23.09.2025	686,721	8578,06	7211,856	0	8428,452	7132,883	0	10448	600

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения