

#163239#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

ЖКМР, ООО, УК  
Интернациональная 27-31, Калининград (1ый ввод)  
4113  
6699  
ТВ7 (ASCII)  
16027061  
2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т  | dM2, т  | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.09.2025 | 1,648   | 0         | 21,385  | 18,258  | 0       | 21,01   | 18,053  | 0      | 24       | 0       | 61,4   | 48,9   | 0,01    | 0,02    | -           |
| 25.09.2025 | 1,636   | 0         | 21,278  | 18,222  | 0       | 20,907  | 18,019  | 0      | 24       | 0       | 61,3   | 48,6   | 0,01    | 0,07    | -           |
| 26.09.2025 | 1,622   | 0         | 21,22   | 18,238  | 0       | 20,85   | 18,036  | 0      | 24       | 0       | 61,2   | 48,5   | 0,01    | 0,03    | -           |
| 27.09.2025 | 1,8     | 0         | 21,952  | 18,151  | 0       | 21,573  | 17,951  | 0      | 24       | 0       | 61     | 48,4   | 0,01    | 0,01    | -           |
| 28.09.2025 | 1,766   | 0         | 21,757  | 18,024  | 0       | 21,386  | 17,828  | 0      | 24       | 0       | 60,6   | 48     | 0,01    | 0,01    | -           |
| 29.09.2025 | 1,682   | 0         | 21,3    | 18,079  | 0       | 20,933  | 17,883  | 0      | 24       | 0       | 60,9   | 47,9   | 0,01    | 0,01    | -           |
| 30.09.2025 | 1,721   | 0         | 21,452  | 18,052  | 0       | 21,083  | 17,858  | 0      | 24       | 0       | 60,7   | 47,8   | 0,01    | 0,01    | -           |
| 01.10.2025 | 1,627   | 0         | 20,971  | 18,007  | 0       | 20,611  | 17,814  | 0      | 24       | 0       | 60,7   | 47,7   | 0,01    | 0,01    | -           |
| 02.10.2025 | 1,704   | 0         | 21,406  | 17,969  | 0       | 21,047  | 17,78   | 0      | 24       | 0       | 60     | 47,3   | 0,01    | 0,05    | -           |
| 03.10.2025 | 1,774   | 0         | 21,681  | 17,931  | 0       | 21,315  | 17,741  | 0      | 24       | 0       | 60,3   | 47,5   | 0,01    | 0,04    | -           |
| 04.10.2025 | 1,743   | 0         | 21,594  | 17,938  | 0       | 21,225  | 17,743  | 0      | 24       | 0       | 60,6   | 48     | 0,01    | 0,04    | -           |
| 05.10.2025 | 1,68    | 0         | 21,36   | 17,855  | 0       | 20,998  | 17,661  | 0      | 24       | 0       | 60,3   | 48     | 0,01    | 0,01    | -           |
| 06.10.2025 | 1,575   | 0         | 20,884  | 17,887  | 0       | 20,523  | 17,689  | 0      | 24       | 0       | 60,9   | 48,6   | 0,01    | 0,11    | -           |
| 07.10.2025 | 1,525   | 0         | 20,671  | 17,879  | 0       | 20,314  | 17,682  | 0      | 24       | 0       | 61     | 48,7   | 0,01    | 0,22    | -           |
| 08.10.2025 | 1,569   | 0         | 20,796  | 17,739  | 0       | 20,438  | 17,542  | 0      | 24       | 0       | 60,8   | 48,6   | 0,01    | 0,13    | -           |
| 09.10.2025 | 1,653   | 0         | 21,157  | 17,686  | 0       | 20,792  | 17,489  | 0      | 24       | 0       | 61     | 48,9   | 0,01    | 0,26    | -           |
| 10.10.2025 | 1,439   | 0         | 20,204  | 17,747  | 0       | 19,852  | 17,55   | 0      | 24       | 0       | 61,2   | 48,9   | 0,02    | 0,32    | -           |
| 11.10.2025 | 1,596   | 0         | 20,872  | 17,642  | 0       | 20,512  | 17,445  | 0      | 24       | 0       | 61     | 48,9   | 0,01    | 0,36    | -           |
| 12.10.2025 | 1,634   | 0         | 21,028  | 17,545  | 0       | 20,669  | 17,352  | 0      | 24       | 0       | 60,5   | 48,5   | 0,01    | 0,29    | -           |
| 13.10.2025 | 1,616   | 0         | 21,089  | 17,789  | 0       | 20,725  | 17,591  | 0      | 24       | 0       | 60,9   | 48,9   | 0,01    | 0,3     | -           |
| 14.10.2025 | 1,534   | 0         | 21,075  | 18,163  | 0       | 20,713  | 17,959  | 0      | 24       | 0       | 60,8   | 48,9   | 0,01    | 0,15    | -           |
| 15.10.2025 | 1,634   | 0         | 21,747  | 18,395  | 0       | 21,373  | 18,186  | 0      | 24       | 0       | 60,9   | 49,2   | 0,01    | 0,11    | -           |
| 16.10.2025 | 1,609   | 0         | 21,706  | 18,442  | 0       | 21,335  | 18,233  | 0      | 24       | 0       | 60,7   | 49,1   | 0,01    | 0,04    | -           |
| 17.10.2025 | 1,666   | 0         | 21,899  | 18,434  | 0       | 21,518  | 18,224  | 0      | 24       | 0       | 61,1   | 49,3   | 0,02    | 0,24    | -           |
| 18.10.2025 | 1,695   | 0         | 22,03   | 18,414  | 0       | 21,652  | 18,209  | 0      | 24       | 0       | 60,8   | 49     | 0,02    | 0,37    | -           |
| 19.10.2025 | 1,707   | 0         | 22,25   | 18,461  | 0       | 21,875  | 18,254  | 0      | 24       | 0       | 60,2   | 48,8   | 0,01    | 0,06    | -           |
| 20.10.2025 | 1,701   | 0         | 22,069  | 18,406  | 0       | 21,692  | 18,199  | 0      | 24       | 0       | 60,6   | 48,9   | 0,01    | 0,03    | -           |
| 21.10.2025 | 1,612   | 0         | 21,642  | 18,385  | 0       | 21,272  | 18,176  | 0      | 24       | 0       | 60,7   | 48,9   | 0,01    | 0,01    | -           |
| 22.10.2025 | 1,623   | 0         | 21,691  | 18,371  | 0       | 21,321  | 18,163  | 0      | 24       | 0       | 60,7   | 49     | 0,01    | 0,03    | -           |
| 23.10.2025 | 1,611   | 0         | 21,571  | 18,307  | 0       | 21,198  | 18,097  | 0      | 24       | 0       | 61     | 49,3   | 0,01    | 0,03    | -           |
| Итого:     | 49,402  | 0         | 641,737 | 542,416 | 0       | 630,712 | 536,407 | 0      | 720      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 11,799  |           |         |         |         |         |         |        |          |         |        |        |         |         |             |

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, ГДж  | V1, м3  | V2, м3   | V3, м3 | M1, т    | M2, т    | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|---------|----------|--------|----------|----------|-------|---------|--------|
| 23.09.2025 | 686,721 | 8578,06 | 7211,856 | 0      | 8428,452 | 7132,883 | 0     | 10448   | 600    |
| 23.10.2025 | 736,121 | 9219,8  | 7754,273 | 0      | 9059,162 | 7669,288 | 0     | 11168   | 600    |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.10.2025 12:42:47