

#135165#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 22/06/25г.-22/07/25г.

Абонент: шевцовый 41

Договор N:0000000000

Адрес: ЖКР

Тип расходомера:

Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 36.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

G обр max = 100.00 м3/ч G обр min = 10.00 м3/ч

тхв: не исп.

Серийный номер 16027168, ВД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0x8F32

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.06.25 23	20.04	21.09	-1.05	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	24	0	
23.06.25 23	19.99	21.07	-1.08	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	24	0	
24.06.25 23	20.40	21.50	-1.11	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	24	0	
25.06.25 23	20.36	21.65	-1.29	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	24	0	
26.06.25 23	20.47	21.62	-1.15	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	24	0	
27.06.25 23	20.93	22.04	-1.10	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	24	0	
28.06.25 23	20.83	22.01	-1.18	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	24	0	
29.06.25 23	21.17	22.32	-1.16	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	24	0	
30.06.25 23	20.84	22.27	-1.43	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	24	0	
01.07.25 23	21.05	22.35	-1.30	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	24	0	
02.07.25 23	21.58	22.78	-1.20	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	24	0	
03.07.25 23	22.20	23.41	-1.21	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	24	0	
04.07.25 23	21.95	23.38	-1.44	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	24	0	
05.07.25 23	21.84	23.19	-1.35	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	24	0	
06.07.25 23	21.95	23.24	-1.29	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	24	0	
07.07.25 23	22.33	23.60	-1.27	0.01	0.00	0.000	0.000	0.000	24	0	
08.07.25 23	22.43	23.64	-1.21	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	24	0	
09.07.25 23	21.89	23.40	-1.51	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	24	0	
10.07.25 23	21.57	23.10	-1.54	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	24	0	
11.07.25 23	21.52	22.99	-1.48	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	24	0	
12.07.25 23	21.83	23.08	-1.25	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	24	0	
13.07.25 23	22.04	23.23	-1.19	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	24	0	
14.07.25 23	22.33	23.54	-1.22	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	24	0	
15.07.25 23	22.75	23.90	-1.14	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	24	0	
16.07.25 23	22.66	23.92	-1.27	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	24	0	
17.07.25 23	22.77	23.95	-1.17 <	0.00	0.00	0.000 !	0.000 !	0.000	23	1 *	
18.07.25 23	22.83	24.08	-1.26	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	24	0	
19.07.25 23	22.92	24.11	-1.19	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	24	0	
20.07.25 23	23.27	24.43	-1.15	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	24	0	
21.07.25 23	23.58	24.78	-1.19	0.01	0.00	0.000	0.000	0.000	24	0	
22.07.25 23	23.81	25.08	-1.27	0.01	0.00	0.000	0.000	0.000	24	0	
Итого/Средн	21.81	23.06	-1.25	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	743	1	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
21.06.25 23	22714.680	22418.716	981.587	8170	623
22.07.25 23	0.000	0.000	0.000	743	1
Итого	0.000	0.000	0.000	743	1

Условные обозначения:

(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

