

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 22/06/25г.-22/07/25г.

Абонент: шевцовой 41
Адрес: ЖКМР
Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
tхв: догов., tхд = 5.00°C

Договор N: 0000000000
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 36.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч
G обр max = 15.00 м3/ч G обр min = 0.04 м3/ч

Серийный номер 16027168, ВД=1, ТВ2, СИ=2, КТЗ=0, ФРТ=1 КСН=0x8F32

| Дата/время | t1 °C | t2 °C | dt °C | P1 МПа | P2 МПа | V1 м3 | V2 м3 | M1 т | M2 т | dM т | tх °C | Pх МПа | Qтв ГДж | ВНР ч | ВОС ч | НС |
|-------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|---------|---------|----------|-----------|------------|----------|----------|----|
| 22.06.25 23 | 61.83 | 55.54 | 6.29 | 0.01 | 0.45 | 66.515 | 60.405 | 65.334 | 59.542 | 5.792 | 5.00 | 0.10 | 2.925 | 24 | 0 | |
| 23.06.25 23 | 61.95 | 55.64 | 6.31 | 0.02 | 0.44 | 66.499 | 60.304 | 65.313 | 59.439 | 5.874 | 5.00 | 0.10 | 2.950 | 24 | 0 | |
| 24.06.25 23 | 61.88 | 55.60 | 6.27 | 0.03 | 0.44 | 65.830 | 60.308 | 64.663 | 59.447 | 5.217 | 5.00 | 0.10 | 2.782 | 24 | 0 | |
| 25.06.25 23 | 61.88 | 55.56 | 6.31 | 0.15 | 0.44 | 65.772 | 60.173 | 64.609 | 59.312 | 5.296 | 5.00 | 0.10 | 2.815 | 24 | 0 | |
| 26.06.25 23 | 61.90 | 55.54 | 6.36 | 0.29 | 0.44 | 65.588 | 60.040 | 64.428 | 59.181 | 5.247 | 5.00 | 0.10 | 2.820 | 24 | 0 | |
| 27.06.25 23 | 61.95 | 55.63 | 6.32 | 0.35 | 0.44 | 66.143 | 59.875 | 64.977 | 59.016 | 5.961 | 5.00 | 0.10 | 2.980 | 24 | 0 | |
| 28.06.25 23 | 61.97 | 55.59 | 6.38 | 0.40 | 0.44 | 65.211 | 59.756 | 64.062 | 58.904 | 5.158 | 5.00 | 0.10 | 2.804 | 24 | 0 | |
| 29.06.25 23 | 61.86 | 55.55 | 6.32 | 0.40 | 0.44 | 65.107 | 59.265 | 63.966 | 58.414 | 5.552 | 5.00 | 0.10 | 2.865 | 24 | 0 | |
| 30.06.25 23 | 61.91 | 55.54 | 6.37 | 0.41 | 0.44 | 64.604 | 59.645 | 63.467 | 58.793 | 4.674 | 5.00 | 0.10 | 2.683 | 24 | 0 | |
| 01.07.25 23 | 61.96 | 55.65 | 6.31 | 0.46 | 0.44 | 64.995 | 59.516 | 63.851 | 58.663 | 5.188 | 5.00 | 0.10 | 2.789 | 24 | 0 | |
| 02.07.25 23 | 61.98 | 55.73 | 6.25 | 0.46 | 0.45 | 64.699 | 59.464 | 63.562 | 58.609 | 4.953 | 5.00 | 0.10 | 2.719 | 24 | 0 | |
| 03.07.25 23 | 61.99 | 55.82 | 6.16 | 0.47 | 0.45 | 64.556 | 59.370 | 63.420 | 58.517 | 4.903 | 5.00 | 0.10 | 2.682 | 24 | 0 | |
| 04.07.25 23 | 62.03 | 55.80 | 6.22 | 0.47 | 0.44 | 64.325 | 59.780 | 63.194 | 58.920 | 4.273 | 5.00 | 0.10 | 2.558 | 24 | 0 | |
| 05.07.25 23 | 62.02 | 55.80 | 6.22 | 0.47 | 0.44 | 64.515 | 59.757 | 63.381 | 58.896 | 4.485 | 5.00 | 0.10 | 2.607 | 24 | 0 | |
| 06.07.25 23 | 61.93 | 55.76 | 6.17 | 0.47 | 0.44 | 64.820 | 59.190 | 63.681 | 58.339 | 5.342 | 5.00 | 0.10 | 2.784 | 24 | 0 | |
| 07.07.25 23 | 62.01 | 55.87 | 6.14 | 0.47 | 0.44 | 64.179 | 59.456 | 63.046 | 58.598 | 4.448 | 5.00 | 0.10 | 2.572 | 24 | 0 | |
| 08.07.25 23 | 61.99 | 55.80 | 6.19 | 0.46 | 0.44 | 63.994 | 59.460 | 62.870 | 58.603 | 4.266 | 5.00 | 0.10 | 2.539 | 24 | 0 | |
| 09.07.25 23 | 61.99 | 55.77 | 6.23 | 0.46 | 0.44 | 64.302 | 59.334 | 63.172 | 58.480 | 4.692 | 5.00 | 0.10 | 2.647 | 24 | 0 | |
| 10.07.25 23 | 61.94 | 55.64 | 6.30 | 0.45 | 0.44 | 64.865 | 59.210 | 63.725 | 58.358 | 5.367 | 5.00 | 0.10 | 2.820 | 24 | 0 | |
| 11.07.25 23 | 62.02 | 55.70 | 6.31 | 0.52 | 0.44 | 64.646 | 59.140 | 63.510 | 58.294 | 5.216 | 5.00 | 0.10 | 2.792 | 24 | 0 | |
| 12.07.25 23 | 61.98 | 55.66 | 6.32 | 0.45 | 0.44 | 64.331 | 59.098 | 63.196 | 58.248 | 4.948 | 5.00 | 0.10 | 2.725 | 24 | 0 | |
| 13.07.25 23 | 61.85 | 55.58 | 6.27 | 0.48 | 0.44 | 64.075 | 58.671 | 62.951 | 57.834 | 5.116 | 5.00 | 0.10 | 2.739 | 24 | 0 | |
| 14.07.25 23 | 62.00 | 55.78 | 6.22 | 0.53 | 0.44 | 64.190 | 58.824 | 63.063 | 57.976 | 5.087 | 5.00 | 0.10 | 2.730 | 24 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------|-------|------|------|------|----------|----------|----------|----------|---------|------|------|--------|-----|---|---|
| 15.07.25 23 | 62.03 | 55.81 | 6.22 | 0.48 | 0.44 | 63.934 | 58.843 | 62.809 | 57.995 | 4.814 | 5.00 | 0.10 | 2.664 | 24 | 0 | |
| 16.07.25 23 | 61.98 | 55.77 | 6.21 | 0.45 | 0.44 | 63.811 | 58.869 | 62.685 | 58.024 | 4.661 | 5.00 | 0.10 | 2.623 | 24 | 0 | |
| 17.07.25 23 | 62.13 | 55.93 | 6.20 | 0.48 | 0.43 | 61.853 ! | 56.969 ! | 60.763 ! | 56.145 ! | 4.618 | 5.00 | 0.10 | 2.565 | 23 | 1 | * |
| 18.07.25 23 | 62.05 | 55.81 | 6.24 | 0.41 | 0.44 | 63.996 | 58.829 | 62.867 | 57.983 | 4.883 | 5.00 | 0.10 | 2.681 | 24 | 0 | |
| 19.07.25 23 | 62.04 | 55.78 | 6.26 | 0.45 | 0.44 | 63.150 | 57.926 | 62.036 | 57.092 | 4.944 | 5.00 | 0.10 | 2.678 | 24 | 0 | |
| 20.07.25 23 | 62.02 | 55.79 | 6.23 | 0.43 | 0.45 | 62.860 | 57.827 | 61.752 | 56.994 | 4.758 | 5.00 | 0.10 | 2.623 | 24 | 0 | |
| 21.07.25 23 | 62.05 | 55.90 | 6.16 | 0.54 | 0.45 | 62.561 | 57.900 | 61.460 | 57.063 | 4.397 | 5.00 | 0.10 | 2.527 | 24 | 0 | |
| 22.07.25 23 | 62.04 | 55.96 | 6.08 | 0.48 | 0.45 | 62.224 | 57.953 | 61.127 | 57.113 | 4.014 | 5.00 | 0.10 | 2.416 | 24 | 0 | |
| Итого/Средн | 61.97 | 55.72 | 6.25 | 0.40 | 0.44 | 1998.150 | 1835.157 | 1962.938 | 1808.793 | 154.144 | 5.00 | 0.10 | 84.103 | 743 | 1 | |

Итоговое потребление на начало и конец периода:

| Дата/время | V1 м3 | V2 м3 | M1 т | M2 т | dM т | Qтв ГДж | ВНР ч | ВОС ч |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|------------|----------|----------|
| 21.06.25 23 | 23811.014 | 21892.619 | 23390.493 | 21573.559 | 1816.934 | 946.298 | 8170 | 623 |
| 22.07.25 23 | 25809.164 | 23727.777 | 25353.430 | 23382.352 | 1971.078 | 1030.401 | 8913 | 624 |
| Итого | 1998.150 | 1835.158 | 1962.938 | 1808.793 | 154.144 | 84.103 | 743 | 1 |

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут.питания

(#) дисбаланс масс

(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

