

#151734#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 22/09/25г.-22/10/25г.

Абонент:шевцово 41

Договор N:000000000

Адрес: ЖКР

Тип расходомера:

Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 36.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч

M сет.воды= т.сут Mгвс= т.сут

G обр max = 100.00 м3/ч G обр min = 10.00 м3/ч

тхв: не исп.

Серийный номер 16027168, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0x8F32

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.09.25 23	22.12	23.06	-0.94 <	0.01	0.00	---	---	---	0	24	*
23.09.25 23	21.34	22.34	-1.00 <	0.00	0.00	---	---	---	0	24	*
24.09.25 23	20.49	21.52	-1.03 <	0.00	0.00	---	---	---	0	24	*
25.09.25 23	19.58	20.76	-1.17 <	0.00	0.00	---	---	---	0	24	*
26.09.25 23	19.08	20.33	-1.25 <	0.00	0.00	---	---	---	0	24	*
27.09.25 23	18.67	19.96	-1.29 <	0.00	0.00	---	---	---	0	24	*
28.09.25 23	18.70	20.03	-1.33 <	0.00	0.00	---	---	---	0	24	*
29.09.25 23	17.70	19.42	-1.71 <	0.00	0.00	---	---	---	0	24	*
30.09.25 23	17.25	19.15	-1.90 <	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	12	12	*
01.10.25 23	17.36	19.21	-1.86	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	24	0	
02.10.25 23	50.07	41.22	8.85 <	0.03	0.08	85.174	84.169	3.108	24	0	*
03.10.25 23	50.76	41.71	9.05	0.03	0.23	152.434	150.582	5.673	24	0	
04.10.25 23	48.43	39.63	8.80	0.02	0.00	144.259	142.660	5.253	24	0	
05.10.25 23	47.50	39.17	8.33	0.01	0.00	143.875	142.343	4.966	24	0	
06.10.25 23	47.46	39.13	8.33	0.01	0.00	145.063	143.522	5.006	24	0	
07.10.25 23	47.64	39.30	8.34	0.01	0.00	146.015	144.457	5.045	24	0	
08.10.25 23	47.75	39.40	8.34	0.01	0.00	146.055	144.482	5.046	24	0	
09.10.25 23	47.47	39.38	8.09	0.01	0.00	146.072	144.520	4.891	24	0	
10.10.25 23	47.46	39.42	8.04	0.01	0.00	146.064	144.511	4.861	24	0	
11.10.25 23	47.47	39.50	7.96	0.01	0.00	145.859	144.311	4.809	24	0	
12.10.25 23	47.48	39.44	8.04	0.01	0.00	145.400	143.856	4.837	24	0	
13.10.25 23	47.88	39.58	8.30	0.01	0.00	145.474	143.902	4.996	24	0	
14.10.25 23	48.17	39.70	8.47	0.01	0.00	145.485	143.896	5.101	24	0	
15.10.25 23	47.78	39.40	8.38	0.01	0.00	145.496	143.932	5.049	24	0	
16.10.25 23	47.51	39.26	8.24	0.01	0.00	145.491	143.949	4.967	24	0	
17.10.25 23	47.46	39.25	8.21	0.01	0.00	145.523	143.980	4.945	24	0	
18.10.25 23	48.23	39.52	8.70	0.01	0.00	145.931	144.332	5.258	24	0	
19.10.25 23	48.35	39.57	8.78	0.01	0.00	145.891	144.280	5.303	24	0	
20.10.25 23	50.11	40.55	9.55	0.01	0.00	146.054	144.319	5.770	24	0	
21.10.25 23	50.98	41.17	9.81	0.01	0.03	145.830	144.031	5.909	24	0	
22.10.25 23	48.36	39.59	8.77	0.01	0.00	145.421	143.815	5.277	24	0	
Итого/Средн	48.27	39.73	8.54	0.01	0.01	3002.865	2969.849	106.068	540	204	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
21.09.25 23	22714.680	22418.716	981.587	10369	632
22.10.25 23	25717.545	25388.565	1087.655	10909	836
Итого	3002.865	2969.849	106.068	540	204

Условные обозначения:

(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

