

Отчет
#151733#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 22/09/25г.-22/10/25г.

Абонент:шевцово 41

Договор N:000000000

Адрес: ЖКМР

Тип расходомера:

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 36.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч

М сет. воды = т.сут Мгвс = т.сут

G обр max = 15.00 м3/ч G обр min = 0.04 м3/ч

tx: догов., txд = 5.00°C

Серийный номер 16027168, ВД=1, ТВ2, СИ=2, КТ3=0, ФРТ=1 КСН=0x8F32

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dm т	tx °C	Px МПа	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
22.09.25 23	61.57	55.36	6.21	0.01	0.44	---	---	---	---	---	5.00	0.10	---	0	24
23.09.25 23	61.48	55.09	6.38	0.01	0.44	---	---	---	---	---	5.00	0.10	---	0	24
24.09.25 23	61.48	54.98	6.51	0.01	0.44	---	---	---	---	---	5.00	0.10	---	0	24
25.09.25 23	61.35	54.82	6.53	0.01	0.44	---	---	---	---	---	5.00	0.10	---	0	24
26.09.25 23	61.28	54.71	6.56	0.01	0.44	---	---	---	---	---	5.00	0.10	---	0	24
27.09.25 23	61.13	54.57	6.56	0.01	0.44	---	---	---	---	---	5.00	0.10	---	0	24
28.09.25 23	60.62	54.11	6.51	0.01	0.44	---	---	---	---	---	5.00	0.10	---	0	24
29.09.25 23	60.96	54.38	6.59	0.01	0.44	---	---	---	---	---	5.00	0.10	---	0	24
30.09.25 23	60.31	53.77	6.54	0.01	0.44	32.261	28.743	31.717	28.357	3.360	5.00	0.10	1.544	12	12
01.10.25 23	60.89	54.22	6.67	0.01	0.44	64.524	58.353	63.410	57.557	5.853	5.00	0.10	2.956	24	0
02.10.25 23	60.14	53.66	6.48	0.01	0.44	63.871	58.358	62.793	57.580	5.213	5.00	0.10	2.744	24	0
03.10.25 23	60.35	53.96	6.39	0.02	0.44	64.700	58.303	63.603	57.516	6.087	5.00	0.10	2.930	24	0
04.10.25 23	60.65	54.24	6.41	0.02	0.44	64.046	58.545	62.948	57.745	5.203	5.00	0.10	2.741	24	0
05.10.25 23	60.30	54.09	6.21	0.02	0.44	64.334	58.229	63.248	57.439	5.809	5.00	0.10	2.817	24	0
06.10.25 23	60.96	54.71	6.25	0.02	0.44	64.802	58.465	63.682	57.654	6.027	5.00	0.10	2.899	24	0
07.10.25 23	61.04	54.76	6.28	0.02	0.44	63.785	58.749	62.683	57.932	4.751	5.00	0.10	2.617	24	0
08.10.25 23	60.81	54.54	6.27	0.02	0.44	63.235	57.407	62.147	56.615	5.533	5.00	0.10	2.759	24	0
09.10.25 23	61.01	54.72	6.29	0.02	0.44	63.583	57.286	62.481	56.494	5.986	5.00	0.10	2.870	24	0
10.10.25 23	61.26	54.93	6.33	0.02	0.44	62.740	57.490	61.646	56.687	4.958	5.00	0.10	2.651	24	0
11.10.25 23	61.05	54.80	6.25	0.02	0.44	61.999	57.655	60.924	56.850	4.074	5.00	0.10	2.424	24	0
12.10.25 23	60.45	54.35	6.11	0.01	0.44	62.487	57.231	61.422	56.450	4.972	5.00	0.10	2.577	24	0
13.10.25 23	60.94	54.82	6.12	0.02	0.44	64.560	58.500	63.445	57.688	5.757	5.00	0.10	2.806	24	0
14.10.25 23	60.82	54.91	5.91	0.02	0.44	66.967	61.615	65.814	60.754	5.060	5.00	0.10	2.663	24	0
15.10.25 23	60.86	55.01	5.85	0.02	0.44	68.420	62.411	67.242	61.536	5.705	5.00	0.10	2.819	24	0
16.10.25 23	60.70	54.89	5.82	0.02	0.44	68.475	62.543	67.302	61.672	5.630	5.00	0.10	2.793	24	0
17.10.25 23	61.11	55.20	5.91	0.02	0.44	68.461	62.479	67.273	61.599	5.674	5.00	0.10	2.834	24	0
18.10.25 23	60.77	54.85	5.92	0.01	0.44	67.219	62.655	66.065	61.784	4.281	5.00	0.10	2.509	24	0
19.10.25 23	60.18	54.41	5.77	0.01	0.44	67.741	62.601	66.598	61.740	4.858	5.00	0.10	2.591	24	0
20.10.25 23	60.61	54.65	5.95	0.01	0.44	68.385	62.468	67.219	61.607	5.612	5.00	0.10	2.820	24	0
21.10.25 23	60.69	54.75	5.94	0.01	0.44	68.230	62.454	67.063	61.589	5.474	5.00	0.10	2.787	24	0
22.10.25 23	60.75	54.80	5.96	0.02	0.44	68.435	62.334	67.259	61.468	5.791	5.00	0.10	2.863	24	0
Итого/Средн	60.73	54.59	6.14	0.01	0.44	1473.261	1344.877	1447.983	1326.316	121.667	5.00	0.10	62.014	540	204

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dm т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
21.09.25 23	29677.862	27306.831	29159.506	26914.720	2244.786	1177.085	10369	632
22.10.25 23	31151.124	28651.708	30607.489	28241.036	2366.453	1239.099	10909	836
Итого	1473.261	1344.877	1447.983	1326.316	121.667	62.014	540	204

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

